

Manuel d'installation et de fonctionnement

Chaudières mixtes à condensation NCB-H

**Model
(Modèle)**

NCB-190/060H
NCB-190/080H
NCB-240/110H
NCB-240/130H
NCB-250/150H



Lisez et suivez TOUJOURS ce manuel à la lettre avant d'utiliser la chaudière. Sauvegarder aux fins de référence future.

Testé et certifié NSF/ANSI 372 pour une conformité sans plomb*.

* La surface mouillée de ce produit qui entre en contact avec de l'eau de consommation contient moins d'un quart d'un pour cent (0,25 %) de plomb en poids.

⚠ AVERTISSEMENT

Si ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion pourrait se produire, ce qui entraînerait des dommages matériels, des blessures ou la mort.

Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres liquides et vapeurs inflammables aux alentours de l'appareil ou de tout autre dispositif.

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ

- Ne tentez pas d'allumer un appareil.
- Ne touchez à aucun commutateur électrique, n'utilisez aucun téléphone à l'intérieur de votre bâtiment.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz avec le téléphone d'un voisin. Suivez les instructions de votre fournisseur de gaz.
- Si vous ne parvenez pas à joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.

Les travaux d'installation et de réparation peuvent être effectués uniquement par un installateur qualifié, une entreprise effectuant l'entretien ou le fournisseur de gaz.

L'installation doit être conforme aux codes locaux ou, le cas échéant, au National Fuel Gas Code, à la norme ANSI Z223,1/NFPA 54 et/ou au Code d'installation du gaz naturel et du propane CSA B149.1.

Table des matières

1. À propos de la chaudière	7	8.3 Raccordement des câbles de communication	95
1.1 Éléments inclus	7	9. Installation d'un système de ventilation commune	97
1.2 Accessoires	7	9.1 À propos du système de ventilation commune	97
1.3 Caractéristiques techniques	8	9.2 Ensemble de collet pour ventilation commune de Navien (clapet de refoulement d'air)	104
1.4 Composants	13	9.3 Démarrage du système de ventilation commune	105
1.5 Dimensions	15	9.4 Raccordement et sortie du tuyau de ventilation	109
1.6 Plaque signalétique	16	9.5 Installation du système de ventilation commune	110
2. Installation de la chaudière	17	9.6 Distances pour la sortie de ventilation commune	110
2.1 Choix du site d'installation	17	9.7 Installation d'un dispositif de vidange du condensat	112
2.2 Montage de la chaudière au mur	19	9.8 Distance pour la sortie de ventilation (pour ventilation directe)	113
3. Installation de la tuyauterie du circuit	21	9.9 Entretien	115
3.1 Installation d'un système de chauffage de l'espace	21	10. Liste de vérification de l'installation	116
3.2 Installation d'un système d'eau chaude sanitaire (ECS)	26	11. Mise en service	119
3.3 Raccordement du tuyau d'écoulement de condensat	29	11.1 Remplissage du circuit d'eau	119
3.4 Raccord de remplissage d'eau	32	11.2 Test du circuit d'eau	119
3.5 Points importants dont il faut tenir compte en ce qui concerne les différentes applications	33	11.3 Purger l'air du circuit d'eau	120
3.6 Exemples de raccordements électriques	44	12. Fonctionnement de la chaudière	121
4. Raccordement de l'alimentation en gaz	57	12.1 Première utilisation de la chaudière	121
4.1 Tableaux des dimensions des tuyaux à gaz	61	12.2 Allumage ou arrêt de la chaudière	122
4.2 Mesure de la pression d'admission du gaz	62	12.3 Assistant de démarrage	123
5. Ventilation de l'air de combustion	64	12.4 Réglage de la température	124
5.1 Ventilation de la chaudière	65	12.5 Accès aux éléments de base du menu	126
5.2 À propos du détecteur d'installation de ventilation	68	12.6 Accès aux éléments avancés du menu	135
5.3 Sélection d'un type d'évent	71	12.7 Comprendre les codes d'erreur	146
5.4 Sélection des matériaux des tuyaux de ventilation	76	13. Annexes	149
5.5 Mesure de la longueur des conduits de ventilation	78	13.1 Conversion au gaz et conversion pour la haute altitude	149
5.6 Terminaison de la ventilation	79	13.2 Schéma de câblage	157
6. Réglage des commutateurs DIP	85	13.3 Schéma à contacts	158
6.1 Commutateur DIP 1 (unité à 6 commutateurs)	85	13.4 Capteur de température externe	159
6.2 Commutateur DIP 2 (unité avec 8 commutateurs)	86	13.5 Contrôle de la réinitialisation extérieure	160
7. Raccordement de l'alimentation électrique	88	13.6 Schéma des composants et nomenclatures	162
8. Installation d'un système en cascade	90	13.7 Exigences pour l'État du Massachusetts	170
8.1 Raccordement de l'alimentation en eau	90	14. GARANTIE LIMITÉE NAVIEN, INC.	171
8.2 Système en cascade – Exemple d'application de système de recirculation	93		

Information importante en matière de sécurité



Les symboles d'alerte de sécurité suivants sont utilisés dans ce guide. Ils sont utilisés pour vous alerter de tout danger de blessure corporelle. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter d'éventuelles blessures graves ou mortelles. Ce symbole d'alerte de sécurité est affiché avant tout message de sécurité relatif à un risque de blessure corporelle. Ils peuvent être accompagnés également par l'un des mots de mise en garde suivants.

Si ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion pourrait se produire, ce qui entraînerait des dommages matériels, des blessures ou la mort.

DANGER

Indique une situation dangereuse, qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

Indique une situation potentiellement dangereuse, qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

MISE EN GARDE

Indique une situation potentiellement dangereuse, qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou de gravité modérée.

AVIS

Indique des informations considérées importantes, mais ne présentant pas de danger (comme des dommages matériels).

AVERTISSEMENT



Si vous sentez une odeur de gaz :


- Ne tentez pas d'allumer un appareil.
- Ne touchez aucun commutateur électrique et n'utilisez aucun téléphone relié à un service conventionnel à fil.
- Utilisez le téléphone d'un voisin pour appeler votre fournisseur de gaz et suivez ses instructions.
- Si vous ne parvenez pas à joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.
- Ne retournez pas chez vous avant d'y avoir été autorisé par votre fournisseur de gaz ou les pompiers.

N'utilisez pas de produits inflammables comme de l'essence, des solvants ou des adhésifs dans la même pièce ou zone que la chaudière.

- La flamme du brûleur principal de la chaudière peut s'allumer à tout moment et enflammer des vapeurs inflammables. Les vapeurs émanant de liquides inflammables peuvent exploser et prendre feu, ainsi que provoquer la mort ou de graves brûlures.
- Les vapeurs sont invisibles et plus lourdes que l'air. Elles peuvent parcourir de grandes distances au ras du sol. Les courants d'air peuvent également les transporter à partir d'autres pièces vers la flamme du brûleur principal de la chaudière.
- Conservez tous les produits inflammables à distance de la chaudière et entreposez-les dans des récipients approuvés. Assurez-vous que les récipients sont fermés hermétiquement et hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter des blessures graves, des décès ou des dommages matériels :



- **N'entreposez et n'utilisez ni essence ni aucun autre liquide inflammable à proximité de la chaudière.**

Sous peine de provoquer un incendie ou une explosion.

- **Ne placez pas de matières combustibles, telles que des journaux ou des vêtements, à proximité de la chaudière ou du système de ventilation.**

Sous peine de provoquer un incendie.

- **Ne mettez et n'utilisez pas de fixatif pour cheveux, de la peinture à pulvériser ou tout autre gaz comprimé à proximité de la chaudière ou du système de ventilation, y compris la sortie de ventilation.**

Sous peine de provoquer un incendie ou une explosion.

- **Ne faites pas fonctionner la chaudière lorsque le couvercle avant est ouvert.**

Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une intoxication au monoxyde de carbone (CO), ce qui pourrait à son tour entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.

- **Ne faites pas fonctionner la chaudière sans ventilation adéquate.**

Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une intoxication au monoxyde de carbone (CO), ce qui pourrait à son tour entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.

- **Ne touchez pas au cordon d'alimentation ou aux composants internes de la chaudière si vos mains sont mouillées.**

Cela pourrait provoquer une décharge électrique.

Les lois de la Californie exigent que l'avertissement suivant soit fourni (Prop 65) :

⚠ AVERTISSEMENT

Cancer et effets nocifs sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter des blessures graves, des décès ou des dommages matériels :

- **N'allumez pas la chaudière sauf si l'eau et le gaz sont entièrement ouverts.**

Vous risqueriez d'endommager la chaudière.

- **N'utilisez pas la chaudière à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été prévue, comme cela est indiqué dans ce guide.**

- **Ne retirez pas le couvercle tant que l'alimentation de la chaudière n'est pas coupée ou débranchée.**

Dans le cas contraire, vous risqueriez de subir une décharge électrique.

- **Lors de l'entretien des contrôles, étiquetez tous les câbles avant de les débrancher.**

Dans le cas contraire, des erreurs de câblage pourraient survenir, ce qui pourrait entraîner un fonctionnement incorrect ou dangereux de la chaudière combinaison. Vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil après tout entretien.

- **N'utilisez pas de pièces ou d'accessoires de rechange non approuvés.**

Vous risqueriez de créer des conditions de fonctionnement incorrectes ou dangereuses, ce qui entraînera l'annulation de la garantie du fabricant.

- **Ne placez rien sur les sorties de ventilation ou autour de celles-ci qui pourrait limiter la circulation de l'air à l'admission ou à la sortie de la chaudière, par exemple une corde à linge.**


- **Cette chaudière a été approuvée pour une utilisation aux États-Unis et au Canada uniquement.**

L'utilisation de la chaudière dans un autre pays entraînera l'annulation de la garantie du fabricant.

Information sur l'installation du produit

Modèle	
Date d'achat	
Type de gaz	
Numéro de série	

! DANGER



Une température de l'eau supérieure à 125 °F (52 °C) peut causer de graves brûlures instantanément ou la mort par ébouillantage. Les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées sont les plus à risque d'être ébouillantés. Touchez l'eau avec votre coude avant de prendre un bain ou une douche. Des robinets de limitation de température sont offerts, contactez un plombier agréé pour plus d'informations.

Pour éviter les brûlures :

- Utilisez le réglage de température de fonctionnement le plus bas pour obtenir de l'eau chaude agréable.
- Si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées vivent dans votre foyer, pensez à utiliser un réglage de température inférieur.
- Vérifiez les codes locaux pour connaître le réglage de la température maximale de l'eau autorisée dans des maisons de soins infirmiers, des écoles, des garderies et d'autres milieux publics.
- Ne laissez pas les enfants, les personnes âgées ou les personnes handicapées sans supervision.

! DANGER

- Ne laissez pas les petits enfants jouer sans supervision dans la salle de bains.
- Ne laissez personne changer la température de l'eau pendant que l'eau chaude coule.
- Lisez attentivement toutes les consignes de ce manuel avant de changer le réglage de température.
- Vérifiez la température de l'eau avant de l'utiliser sur les enfants, les personnes âgées ou les personnes handicapées.
- S'il est nécessaire de régler la température au-dessus de 52 °C (125 °F), pensez à installer un mitigeur à commande thermostatique ou une vanne de limitation de la température. Pour de plus amples détails, communiquez avec un plombier agréé ou l'autorité locale compétente en termes de plomberie.

! DANGER

Pour votre sécurité et votre confort, la température de l'eau chaude sanitaire de cette chaudière est réglée en usine à 49 °C (120 °F). L'augmentation de la température entraîne l'augmentation du risque de brûlure accidentelle. Des températures de l'eau supérieures ou égales à 52 °C (125 °F) peuvent provoquer des brûlures instantanées, des brûlures graves ou la mort. Avant de prendre la décision de changer le réglage de température, lisez attentivement le tableau ci-dessous.

Température de l'eau	Durée au bout de laquelle un enfant en bas âge risque de souffrir d'une brûlure au troisième degré
160 °F (70 °C)	Moins de 1 seconde
140 °F (60 °C)	1 seconde
130 °F (55 °C)	10 secondes
120 °F (49 °C)	10 minutes
100 °F (37 °C)	risque de brûlure très faible




SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS

⚠ DANGER	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves ou la mort.
⚠ AVERTISSEMENT	Indique une situation dangereuse, qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.
⚠ MISE EN GARDE	Indique une situation potentiellement dangereuse, qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou de gravité modérée.
AVIS	Indique des informations considérées importantes, mais ne présentant pas de danger (comme des dommages matériels).

1. À propos de la chaudière

1.1 Éléments inclus




Vous trouverez les articles suivants et la chaudière dans l'emballage. Cochez la case associée à chaque article avant d'installer la chaudière.

	
Manuel d'installation et de fonctionnement, Manuel d'information pour l'utilisateur	Guide d'installation rapide
	
Bouchons de sortie de ventilation de 5,08 cm (2 po) (2)	Rosaces murales de 5,08 cm (2 po) (4)
	
Support de montage mural	Vis taraudeuses et fixations (4)
	
Soupape de détente, système de chauffage	Kit de conversion gaz propane & haute altitude*
	
Capteur de température extérieure et câble	Pièces de rechange*
	
Ensemble de conversion de haute altitude GN (gaz naturel seulement)*	Adaptateur universel
	
Évent	

* Les pièces de rechange, le kit de conversion de haute altitude et le kit de conversion gaz propane & haute altitude sont fixés à l'intérieur du boîtier du produit une fois que le couvercle avant est retiré.

1.2 Accessoires

Les accessoires suivants sont disponibles en option pour la chaudière.

	
Kit d'agent neutralisant de condensat	Contrôleur de zone (FMZ-40/60)
	
Contrôleur de zone (FMZ-20/30)	Capteur de température universel (avec attache)
	
Navi-Link (Système de contrôle par Wi-Fi)	Support Ready-Link
	
Système d'admission Navien	NaviClean
	
Bouton-poussoir HotButton	Plaque murale HotButton

Remarque Le capteur de température universel peut être utilisé en tant que capteur de température du système ou capteur du réservoir d'eau chaude sanitaire.

1.3 Caractéristiques techniques

Les tableaux suivants présentent les caractéristiques techniques de la chaudière. Vous trouverez des caractéristiques techniques supplémentaires concernant les raccordements pour l'eau, le gaz, l'électricité et la ventilation dans la section relative à l'installation.

Caractéristiques techniques du chauffage des locaux

Chaudière à condensation Navien Caractéristiques du chauffage des locaux					Autres caractéristiques techniques		
Numéro de modèle ¹	Débit calorifique (MBH)		Capacité de chauffage ² (MBH)	Cote sur l'eau de Net AHRI ³ (MBH)	AFUE ² (%)	Water Pressure (Pression de l'eau)	Taille du raccord d'eau (alimentation, retour)
	Min	Max					
NCB-190/060H	11	60	56	49	95,0	0 à 2 bars (12 à 30 lb/ po ²)	1 en NPT
NCB-190/080H	11	80	74	64	95,0		
NCB-240/110H	13	110	102	89	95,0		
NCB-240/130H	13	130	120	104	95,0		
NCB-250/150H	14	150	138	120	95,0		

Remarque

1. Les données sont les mêmes pour les modèles à gaz naturel convertis au propane.
2. Conformément aux procédures de test utilisées par le Département américain de l'énergie (DOE).
3. Les données de Net AHRI indiquées sont établies en fonction d'une tuyauterie et d'une marge de sécurité de 1,15. Consultez Navien avant de choisir une chaudière devant être installée dans un endroit ayant des exigences inhabituelles en matière de tuyauterie et de marge de sécurité, comme un système à fonctionnement intermittent, un système de tuyauterie étendue, etc.

Caractéristiques de l'eau chaude sanitaire


Élément		NCB-190/060H	NCB-190/080H	NCB-240/110H	NCB-240/130H	NCB-250/150H
Débit d'entrée	Min	10 700	10 700	13 300	13 300	14 000
	Max	160 000	160 000	199 900	199 900	210 000
Water Pressure (Pression de l'eau)		1-10 bars (15-150 lb/po ²)				
Débit minimal		1,9 l/m (0,5 gallon/minute)				
Débit (eau chaude sanitaire)	Hausse de température de 19 °C (35 °F)	8,2 gallons/minute (31,1 l/min)		39,5 l/min (10,4 gallons/minute)		10,8 gallons/minute (40,9 l/min)
	Hausse de température de 25 °C (45 °F)	6,4 gallons/minute (24,2 l/min)		7,9 gallons/minute (30 l/min)		8,4 gallons/minute (31,8 l/min)
	Hausse de température de 37 °C (67 °F)	16,2 l/min (4,3 gallons/minute)		20,3 l/min (5,4 gallons/minute)		21,2 l/min (5,6 gallons/minute)
	Hausse de température de 43 °C (77 °F)	14,0 l/min (3,7 gallons/minute)		17,8 l/min (4,7 gallons/minute)		18,5 l/min (4,9 gallons/minute)
Taille du raccord d'alimentation en eau chaude sanitaire		1,90 cm (¾ po) NPT				
Taille du raccord de débit d'eau froide		1,90 cm (¾ po) NPT				

Pompe interne NCB-H


La chaudière NCB-H est équipée d'une pompe de circulation interne. Le tableau suivant comporte des renseignements détaillés sur la pompe utilisée pour la chaudière, ainsi qu'une courbe de rendement.

Élément	Modèle de pompe
NCB-190/060H, NCB-190/080H, NCB-240/110H, NCB-240/130H, NCB-250/150H Pompe de circulation interne	Grundfos UPS 15-78 CIAO2 (Numéro de pièce : 30023987A)

Courbes de la pompe de rendement du débit NCB-H



Courbe de chute de pression d'eau chaude sanitaire NCB-H



Caractéristiques générales

Élément		NCB-190/060H	NCB-190/080H	NCB-240/110H	NCB-240/130H	NCB-250/150H
Dimensions		L 43,18 cm x H 76,20 cm x P 30,48 cm (17,3 po x 29,3 po x 12,8 po)				
Poids de la chaudière		40 kg (87 lb)		44 kg (96 lb)		
Poids de la chaudière remplie d'eau		42 kg (93 lb)		46 kg (102 lb)		
Type d'installation		Murale intérieure				
Type de ventilation		Ventilation directe, à tirage forcé				
Allumage		Allumage électronique				
Pression de l'alimentation en gaz naturel (depuis la source d'alimentation)		8,89 cm à 26,67 cm (3,5 po à 10,5 po) CE				
Pression de l'alimentation en gaz propane (depuis la source d'alimentation)		20,32 cm à 34,29 cm (8,0 po à 13,5 po) CE				
Pression d'admission de gaz naturel		-0,02 cm à -0,78 cm (-0,01 po à -0,31 po) CE		-0,15 cm à -0,60 cm (-0,06 po à -0,24 po) CE		-0,15 cm à -0,66 cm (-0,06 po à -0,26 po) CE
Pression d'admission de gaz propane		-0,10 cm à -0,83 cm (-0,04 po à -0,33 po) CE		-0,15 cm à -0,66 cm (-0,06 po à -0,26 po) CE		-0,15 cm à -0,71 cm (-0,06 po à -0,28 po) CE
Débit (eau chaude sanitaire)	Hausse de température de 19 °C (35 °F)	8,2 gallons/minute (31,1 l/min)		39,5 l/min (10,4 gallons/minute)		10,8 gallons/minute (40,9 l/min)
	Hausse de température de 25 °C (45 °F)	6,4 gallons/minute (24,2 l/min)		7,9 gallons/minute (30 l/min)		8,4 gallons/minute (31,8 l/min)
	Hausse de température de 37 °C (67 °F)	16,2 l/min (4,3 gallons/minute)		20,3 l/min (5,4 gallons/minute)		21,2 l/min (5,6 gallons/minute)
	Hausse de température de 43 °C (77 °F)	14,0 l/min (3,7 gallons/minute)		17,8 l/min (4,7 gallons/minute)		18,5 l/min (4,9 gallons/minute)
Taille du raccord de gaz		1,90 cm (3/4 po) NPT				
Alimentation principale	Alimentation électrique	120 V CA, 60 Hz				
	Consommation électrique maximale	Jusqu'à 15 ampères				
Matériaux	Boîtier	Acier carbone laminé à froid				
	Échangeurs thermiques	Acier inoxydable				

Élément		NCB-190/060H	NCB-190/080H	NCB-240/110H	NCB-240/130H	NCB-250/150H
Ventilation	Évacuation	Conduit en PVC, PVC-C ou polypropylène approuvé de 5,08 cm (2 po) ou 7,62 cm (3 po)* Conduit de ventilation du gaz spécial de type BH (classe III, A/B/C) de 5,08 cm (2 po) ou 7,62 cm (3 po) Conduit en acier inoxydable de 5,08 cm (2 po) ou 7,62 cm (3 po)				
	Admission	Conduit en PVC, PVC-C ou polypropylène de 5,08 cm (2 po) ou 7,62 cm (3 po) Conduit de ventilation du gaz spécial de type BH (classe III, A/B/C) de 5,08 cm (2 po) ou 7,62 cm (3 po) Conduit en acier inoxydable de 5,08 cm (2 po) ou 7,62 cm (3 po)				
	Espacement de ventilation	0 cm (0 po) jusqu'aux combustibles				
Dispositifs de sécurité		Détecteur de flamme, capteur de pression d'air (APS), détecteur de fonctionnement à l'allumage Interrupteur de haute température de l'eau, détecteur de limite supérieure de la température d'évacuation, capteur de pression de l'eau, fusible de limite supérieure du brûleur, détecteur d'installation de ventilation				


Plage de réglage de température


Élément		Plage de réglage de température	Remarques
Chauffage des locaux par convection	System (Alimentation)	25 à 85 °C (77 à 185 °F)	Les températures réelles de l'eau d'alimentation et de l'eau de retour peuvent varier en fonction de la courbe de réinitialisation extérieure choisie.
	Retour	20 à 70 °C (68 à 158 °F)	
ECS (DHW)		30 °C à 60 °C (86°F à 140 °F)	

Remarque Pour plus de détails sur la plage de réglage de température pour le chauffage des locaux, reportez-vous à la section « 12.5.2 Réglage de la fonction de chauffage des locaux » à la page 128.

1.4 Composants


Le schéma suivant présente les principaux composants de la chaudière. Des schémas de montage des composants et des nomenclatures particulières figurent dans les annexes.





1.5 Dimensions


Les diagrammes suivants indiquent les dimensions de la chaudière, alors que le tableau dresse la liste des raccords d'alimentation.




Raccords d'alimentation

	Description	Diamètre
A	Raccord de l'adaptateur universel	1,91 cm (¾ po)
B	Arrivée d'air	5,08 cm (2 po)
C	Conduit d'évacuation du gaz	5,08 cm (2 po)
D	Alimentation du chauffage	2,54 cm (1 po)
E	Eau chaude sanitaire	1,91 cm (¾ po)
F	Raccord de gaz	1,91 cm (¾ po)
G	Eau froide sanitaire	1,91 cm (¾ po)
H	Arrivée d'alimentation automatique (eau d'appoint)	1,27 cm (½ po)
I	Sortie des condensats	1,27 cm (½ po)
J	Retour du chauffage	2,54 cm (1 po)

Vue du dessus



Raccords d'alimentation



1.6 Plaque signalétique

Les chaudières mixtes Navien NCB-H sont configurées en usine pour être utilisées avec du gaz naturel (GN). Si la conversion gaz propane est requise, vous devez utiliser TOUJOURS le kit de conversion gaz propane & haute altitude. Reportez-vous au guide de conversion gaz propane & haute altitude pour de plus amples informations.

Remarque Le kit de conversion gaz propane & haute altitude est fixé à l'intérieur du cabinet de la chaudière. Vous devez retirer le couvercle avant pour pouvoir accéder au kit de conversion gaz propane & haute altitude. Si vous avez besoin d'aide, contactez un professionnel agréé ou le service de soutien technique de Navien au 1-800-519-8794.

⚠ AVERTISSEMENT


Pour éviter des blessures graves, des décès ou des dommages matériels :

Avant de procéder à l'installation, vérifiez la plaque signalétique située sur le côté de la chaudière pour vous assurer que le type de gaz, la pression du gaz, la pression de l'eau et l'alimentation électrique disponibles correspondent aux caractéristiques de la chaudière.

Si la chaudière ne correspond pas à ces valeurs, ne l'installez pas. L'utilisation d'un type de gaz différent entraînera une combustion anormale et un mauvais fonctionnement de la chaudière.

- SEUL un professionnel agréé doit raccorder l'alimentation en gaz.
- Testez TOUJOURS l'étanchéité de l'appareil et des raccords de gaz avant de faire fonctionner l'appareil.
- Cette chaudière ne peut pas être convertie du gaz naturel au propane sans un kit de conversion gaz propane & haute altitude fourni par Navien. N'essayez JAMAIS de convertir cette chaudière sur place sans utiliser le kit de conversion gaz propane & haute altitude de Navien. Cela aura pour effet de créer des conditions de fonctionnement dangereuses et d'annuler la garantie.

Navien Inc. ne sera pas tenue responsable de tout dommage matériel, de toute blessure corporelle ou de la mort causés par des conversions inadéquates.



Rating Plate, *Plaque Signalétique

Combination Boiler *Chaudière combinaison Navien, Inc. 20 Goodyear, Irvine, CA 92618 Tel: 1-800-519-8794		  	
FOR EITHER DIRECT VENT INSTALLATION OR FOR INSTALLATION USING INDOOR COMBUSTION AIR. *POUR INSTALLATION AVEC EVACUATION DIRECTE OU AVEC AIR INTERIEUR COMBURANT			
Model No., *Numéro de modèle NCB-250/150H	Type of Gas, *Type de gaz Natural Gas	 	Certified to NSF/ANSI 372
Max. Input Rating (DHW), *Entrée GPL max. 210,000 Btu/h	Min. Input Rating, *Débit calorifique max. 14,000 Btu/h	ASME	
Max. Input Rating (Heating), *Entrée GPL max. 150,000 Btu/h	Heating Capacity, *Capacité de chauffage 138,000 Btu/h	L-NOx emissions 15A	
Category of boiler, *Catégorie de chaudière Category IV	Net AHRI Rating, *Régime de AHRI 120,000 Btu/h	Low NOx emissions 15A	
Max. Inlet Gas Pressure, *Pression max. de gaz d'entrée 10.5 Inches W.C. *pouces W.C.	3.5 Inches W.C., *pouces W.C.		
Min. Inlet Gas Pressure, *Pression min. de gaz d'entrée -0.26 Inches W.C. *pouces W.C.	AC *c.a., 120 Volts 60Hz Use less than 15 Amp. *Utilisez moins de 15A	www.audier.com	
Manifold Pressure, *Pression d'admission Minimum relief valve capacity, *Capacité minimum soupape.	200 lbs/hr CSA/ANSI Z21.13:2022 - CSA 4.9:2022		
Orifices necessary for Propane conversion are provided. *Les injecteurs nécessaires à la conversion au propane sont fournis.			
Failure to use the correct gas can cause problems which can result in death, serious injury or property damage. *Le fait de ne pas utiliser le bon gaz peut causer des problèmes qui peuvent mener à la mort, causer des blessures graves ou endommager la propriété.			
Consult your installation manual for more information. *Consultez votre manuel d'installation pour plus d'information.			
This appliance is certified for use at altitudes up to 4,500 ft (1,370 m) in accordance with the latest CAN/CGA 2.17 High Altitude Installation procedures at normal manifold pressure. This appliance has also been tested up to 10,100 ft (3,078 m).			
For installations at altitudes up to 10,100 ft (3,078 m), follow the directions provided in the High Altitude Installations sections of the Installation Manual. *Cet appareil est certifié pour une utilisation à des altitudes de 0 à 4 500 pieds (1 370 m) conformément aux toutes les procédures d'installation à haute altitude CAN/CGA 2.17 à une pression normale. Cet appareil a été testé jusqu'à 10 100 pieds (3 078 m). Pour les instructions d'installation à une altitude supérieure à 10 100 pieds (3 078 m), suivez les instructions fournies dans la section des installations à haute altitude du manuel d'installation.			
This appliance must be installed in accordance with local codes or in the absence of local codes, the most recent edition of National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1, in Canada use CAN/CGA B149, 1 or 2 installation codes for Gas Burning Appliances.			
*Cet appareil doit être installé conformément aux codes locaux, ou s'il n'y a pas de codes locaux, la plus récente version du National Fuel Gas Code des E.-U., ANSI Z223.1, au Canada utilisez les codes d'installation CAN/CGA B149, 1 ou 2 pour les appareils à gaz.			
FOR YOUR SAFETY *POUR VOTRE SÉCURITÉ			
Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other gas appliances. *Ne rangez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables près de cet appareil ou de tout autre appareil électroménager.			

Cet appareil est conforme aux exigences du règlement 1146.2 du SCAQMD concernant les émissions de NOx avec un taux d'émission de 14 ng/J ou 20 ppm à 3 % O₂.

2. Installation de la chaudière

2.1 Choix du site d'installation

Lorsque vous choisissez un emplacement pour l'installation, vous devez vous assurer qu'il offre suffisamment d'espace pour la chaudière, une ventilation appropriée et des possibilités de vidange, ainsi qu'un accès adéquat à l'alimentation en gaz, en eau et en électricité. Tenez compte des facteurs suivants lorsque vous choisissez l'emplacement d'installation :

AVERTISSEMENT

- Ne pas installer à l'extérieur. Les installations à l'extérieur pourraient entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles graves ou même la mort. Les dommages à la chaudière causés par une installation à l'extérieur ne sont pas couverts par la garantie.
- N'installez pas cette chaudière dans un véhicule récréatif, une remorque, une embarcation ou tout autre véhicule mobile, car cela poserait un risque d'empoisonnement au monoxyde de carbone.

Remarque

- L'installateur est tenu de vérifier qu'au moins une alarme de détection de monoxyde de carbone soit installée dans un espace résidentiel ou dans un domicile conformément aux directives du fabricant de l'alarme et aux codes.
- Si la chaudière est installée au Massachusetts, se reporter à «Exigences pour l'État du Massachusetts» à la page 170.

Exigences de conformité

- Les codes, lois, règlements et ordonnances municipaux, provinciaux et nationaux et de l'État.
- Le National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1-dernière édition.
- La norme des Contrôles et dispositifs de sûreté pour chaudières à allumage automatique ANSI/ASME CSD-1, lorsque requise.
- Le Code national de l'électricité.
- Pour le Canada seulement : Code d'installation CAN/CSA-B149.1, Code canadien de l'électricité, Première partie CAN/CSA C22.1, Code d'installation des systèmes de chauffage hydronique CAN/CSA-B214-12 et tout code local.

Accès à l'eau, au gaz et à l'électricité

- Eau – l'emplacement choisi pour l'installation doit être situé à proximité de l'entrée de l'alimentation en eau du bâtiment.
- Gaz – l'emplacement choisi pour l'installation doit être situé à proximité de l'entrée de l'alimentation en gaz du bâtiment.
- Électricité – l'emplacement choisi pour l'installation doit être situé à proximité de l'entrée de l'alimentation électrique du bâtiment.


Humidité et contact avec l'eau

Lors de l'installation de la chaudière, évitez les endroits excessivement humides. La chaudière comporte des composants d'allumage du gaz électriques. L'humidité est susceptible de pénétrer à l'intérieur de la chaudière et d'endommager le système d'allumage. La chaudière doit être installée de sorte que les composants du système d'allumage du gaz soient à l'abri de l'eau (gouttes, jet, pluie, etc.) lorsqu'elle fonctionne ou pendant les opérations d'entretien.

Évacuation adéquate

La chaudière produit une quantité importante de condensats pendant son fonctionnement. La chaudière doit donc se trouver à proximité d'un drain approprié, ainsi qu'à un endroit où toute fuite potentielle n'aurait que peu de conséquences. Si vous installez la chaudière à un emplacement dépourvu de drain, la garantie sera annulée et Navien ne sera pas responsable de tout dégât consécutif causé par l'eau. Pour plus de détails sur la vidange du condensat, veuillez vous reporter à la section « 3.3 Raccordement du tuyau d'écoulement de condensat » à la page 29.

La chaudière doit être située dans une zone où toute fuite du réservoir ou des raccords n'endommagera pas la zone adjacente à l'appareil ni les étages inférieurs de la structure. En l'absence d'un emplacement adéquat, il est vivement recommandé d'installer un bac de drainage approprié sous la chaudière. Lors de l'installation du bac de drainage, vérifiez que l'installation ne limite pas le débit d'air de combustion.



Aération et ventilation adéquates

Choisissez un emplacement qui nécessite une ventilation minimale. Tenez compte des restrictions de ventilation liées aux fenêtres, aux portes, aux arrivées d'air, aux compteurs de gaz, aux décorations et aux autres éléments. Pour plus de détails sur la ventilation, veuillez vous reporter à la section « 5. Ventilation de l'air de combustion » à la page 64.

Pour vous assurer que l'aération et la ventilation sont suffisantes, suivez ces instructions :

- Respectez les distances recommandées entre l'appareil et toutes les ouvertures du bâtiment.
- Assurez-vous que la sortie de ventilation se situe à au moins 305 mm (12 po) au-dessus du sol ou 305 mm (12 po) au-dessus du niveau de neige maximal prévu, ou selon les exigences des codes locaux en vigueur, la valeur la plus élevée ayant préséance.
- Ne fermez pas la sortie de ventilation.
- Installez le conduit d'évacuation dans un endroit non obstrué, où l'évacuation ne risque pas de s'accumuler.
- N'installez pas la chaudière dans un endroit où l'humidité rejetée par l'évacuation peut décolorer ou endommager les murs.
- N'installez pas la chaudière dans une salle de bain, une chambre ou toute autre pièce occupée qui reste normalement fermée ou n'est pas suffisamment ventilée.

Installation à proximité d'installations et d'appareils


Installez la chaudière à côté d'appareils qui distribuent ou utilisent de l'eau chaude, tels que les robinets de salle de bains, de cuisine et de buanderie. Choisissez un endroit qui permette de réduire la taille de la canalisation d'eau requise entre les installations. Si l'endroit est éloigné ou si l'utilisateur a besoin d'eau chaude « instantanément », il est recommandé d'installer une conduite de recirculation renvoyant de l'eau chaude sanitaire à la chaudière depuis l'appareil le plus éloigné. Isolez autant que possible les conduites d'alimentation en eau chaude et les conduites de recirculation. Pour plus d'informations sur l'alimentation en eau, reportez-vous à la section « 3.2 Installation d'un système d'eau chaude sanitaire (ECS) » à la page 26.

Distances d'installation recommandées

AVIS

N'installez pas la chaudière sur un tapis ni sur une moquette.

Installez la chaudière dans un endroit qui permet d'accéder aux raccords, aux tuyaux, aux filtres et aux trappes pour procéder à l'entretien et aux réparations. Selon le lieu d'installation, assurez-vous que les distances suivantes sont respectées :



Distance depuis :	Installation à l'intérieur
Dessus	Au minimum 229 mm (9 po)
Arrière	Au minimum 13 mm (0,5 po)
Avant	Au minimum 100 mm (4 po)
Côtés	Au minimum 76 mm (3 po)
Dessous	Au minimum 300 mm (12 po)

MISE EN GARDE

Il est nécessaire de laisser un espace pour accéder à l'appareil.

Air de combustion propre, sans débris ni produits chimiques

- N'installez pas la chaudière dans des endroits où la poussière et les débris peuvent s'accumuler ou dans des endroits où de la laque pour cheveux, des détergents en aérosol, du chlore ou des produits chimiques similaires sont utilisés.
- N'installez pas la chaudière dans des endroits où de l'essence ou d'autres produits inflammables sont utilisés ou stockés.
- Assurez-vous que les matières combustibles sont entreposées à l'écart de la chaudière et que du linge mis à sécher ou des éléments similaires n'empêchent pas d'accéder à la chaudière ni à sa ventilation.

Remarque

L'air de combustion doit être libre de vapeurs inflammables et de gaz corrosifs. Les gaz corrosifs communs à éviter incluent les hydrofluorocarbones et les composés halogénés tels : Fréon, trichloroéthylène, perchloroéthylène et chlore gazeux, qui peuvent se trouver dans les réfrigérants et les solvants. Lorsque ces produits brûlent, ils dégagent des acides qui attaquent l'acier inoxydable de l'échangeur thermique, les joints et le système d'évacuation des gaz de combustion et de ventilation.

Température de fonctionnement

La température ambiante du lieu d'installation doit être supérieure à 0 °C (32 °F) et inférieure à 49 °C (120 °F).

Installations à haute altitude

- Cet appareil peut être installé à une altitude maximale de 3 078 m (10 100 pi) lorsqu'il est utilisé avec du gaz naturel ou du propane. Pour connaître les paramètres d'altitude appropriés, reportez-vous à la section « 6. Réglage des commutateurs DIP » à la page 85.
- Les appareils au gaz naturel doivent être utilisés avec un kit de conversion haute altitude au gaz naturel lors de l'installation à une altitude égale ou supérieure à 1 646 m (5 400 pi).

AVERTISSEMENT

- Lisez et suivez TOUJOURS le Guide de conversion haute altitude au gaz naturel lors de l'installation de l'orifice de gaz inclus avec le kit afin d'éviter la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
- Le couvercle avant doit être retiré de la chaudière pour pouvoir accéder au kit de conversion haute altitude.

2.2 Montage de la chaudière au mur


Les chaudières NCB-H Navien sont munies d'un support de montage supérieur, préalablement percé à 400 mm (16 po) du centre pour faciliter l'installation sur les montants de cloison standards. Si le mur n'est pas assez résistant ou si l'encadrement n'est pas standard ou régulier, renforcez la zone avant d'y installer la chaudière. Évitez d'installer l'appareil sur un mur mitoyen, car celui-ci peut faire du bruit lorsqu'il fonctionne.

Remarque

Évitez d'installer l'appareil sur un mur mitoyen, car celui-ci peut faire du bruit lorsqu'il fonctionne.

Pour fixer la chaudière au mur :

1. Percez des trous dans les montants et dans la cloison sèche pour les fixations en plastique. Insérez des fixations dans la cloison sèche. Fixez solidement le support au mur et assurez-vous qu'il est à niveau et peut soutenir le poids de la chaudière.
2. Fixez une vis pour maintenir le support de montage mural. Assurez-vous que le support est à niveau puis fixez les trois vis restantes.
3. Avec l'aide d'une autre personne, soulevez légèrement la chaudière au-dessus des crochets situés sur le support de montage. Baissez lentement jusqu'à ce que la chaudière repose sur les crochets du support de montage. Une fois la chaudière installée avec son support de montage, il devrait y avoir un espace de 16 mm (5/8 po) entre celui-ci et le mur arrière.
4. Installez deux vis (non incluses) dans le support au bas de la chaudière pour fixer la chaudière au mur.



⚠ AVERTISSEMENT

- **La chaudière est lourde.** Pour soulever l'appareil, demandez toujours de l'aide. Lorsque vous soulevez ou manipulez la chaudière, pour éviter toute lésion corporelle ou tout dommage matériel, veillez à ne pas la faire tomber.
- Installez la chaudière verticalement, en position debout. L'installation dans une autre position occasionnera un mauvais fonctionnement de la chaudière et des dommages matériels, et pose un risque de blessures graves ou mortelles.

AVIS

- Assurez-vous que la structure de l'emplacement d'installation est assez solide pour supporter le poids total de la chaudière une fois installée et remplie, y compris le poids de l'eau dans l'échangeur thermique et les tuyaux connexes.
- Le mur doit être vertical et doit pouvoir supporter le poids de la chaudière.
- N'installez pas la chaudière sur une cloison sèche n'ayant pas été renforcée.
- **Ne placez pas** la chaudière sur l'extrémité inférieure après l'avoir retirée du carton d'emballage. Vous risqueriez d'exercer une pression excessive sur les tuyaux saillants et d'endommager l'appareil. Si vous devez poser la chaudière, posez-la sur l'arrière ou à l'intérieur de la base de l'emballage de protection.

3. Installation de la tuyauterie du circuit

Avant de raccorder la tuyauterie à la chaudière, rincez tout le système pour vous assurer qu'il est exempt de sédiments, de flux, de brasure, de dépôts, de débris ou de toute autre impureté pouvant endommager le système et la chaudière. Lors de l'assemblage du système de chauffage, il est important de garder l'intérieur de la tuyauterie exempt de tout débris, y compris la poussière de construction, les bavures de cuivre, le sable et la saleté.

Dans les cas de rénovations, toute la tuyauterie du circuit, y compris les radiateurs, doit être nettoyée afin d'en retirer toute accumulation, y compris la boue et les dépôts. Tous les systèmes, tant anciens que nouveaux, doivent être nettoyés pour en retirer le flux, la graisse et les résidus de carbone. Navien recommande de nettoyer le système de chaudière avec des produits de nettoyage spécialement formulés pour ces systèmes. Le nettoyage d'une quantité importante de calcaire et de dépôts de boue peut exiger l'utilisation d'un produit nettoyant plus puissant. Pour plus de détails sur le nettoyage, suivez les instructions fournies avec les produits de nettoyage du système de chaudière.

AVIS

- Le fait de ne pas débarrasser le système de chauffage des contaminants mentionnés ci-dessus annulera votre garantie et pourra entraîner une défaillance prématurée de l'échangeur thermique, ainsi que des dommages matériels.
- Pour éviter d'endommager les connecteurs de la chaudière, utilisez deux clés pour serrer les raccords des tuyaux à la chaudière. Utilisez une clé pour empêcher le connecteur de la chaudière de tourner et utilisez l'autre clé pour serrer le raccord. Des connecteurs endommagés peuvent occasionner des fuites du système.
- Soutenez les tuyaux adéquatement avec des supports. Le tuyau ne doit pas être soutenu par la chaudière ou ses accessoires.

3.1 Installation d'un système de chauffage de l'espace

L'échangeur thermique de type aquatubulaire de la chaudière NCB-H de Navien est conçu pour atteindre le plus haut niveau de transfert thermique qui soit dans un design compact. Pour maintenir un fonctionnement efficace et fiable de l'échangeur thermique et éviter les pannes, il est essentiel de s'assurer que les règles et les instructions de cette section sont respectées.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas suivre les instructions présentées dans cette section annule la garantie et pourra entraîner des dommages matériels, un incendie, des blessures graves ou la mort.

3.1.1 Instructions pour l'installation d'un système de chauffage des locaux

Lisez et suivez les instructions ci-dessous pour assurer l'installation sécuritaire et adéquate d'un système de chauffage avec chaudière.

Protection contre le gel pour un système de chauffage de l'espace

- Vous pouvez utiliser des produits de protection contre le gel pour le système de chauffage de l'espace. La protection contre le gel, que les systèmes soient neufs ou existants, requiert un glycol spécialement formulé contenant des inhibiteurs capables de l'empêcher d'attaquer les composants métalliques du système.
- Avant d'utiliser des produits de protection contre le gel, assurez-vous que le fluide du système contient une concentration de glycol appropriée et que le niveau de l'inhibiteur est adapté. Navien recommande une concentration de glycol d'au maximum 35 %.
- Lorsque vous utilisez des produits de protection contre le gel, vous devez mettre le système à l'essai au moins une fois par an, conformément aux recommandations du fabricant de la solution de glycol.
- Lorsque vous utilisez des produits de protection contre le gel, vous devez vous assurer de laisser de l'espace pour l'expansion de la solution de glycol.
- Les dommages causés par le gel ne sont pas couverts par la garantie.
- L'utilisation de glycol occasionne une augmentation de la perte de charge en raison de sa viscosité supérieure à celle de l'eau.

AVIS

Pour les systèmes nécessitant une protection contre le gel, utilisez seulement du propylène glycol inhibé spécialement formulé pour les systèmes de chauffage hydroniques; l'utilisation de tout autre type d'antigel peut endommager le système et annuler la garantie.

Pression du système

- La chaudière NCB-H de Navien est conçue pour être utilisée uniquement avec des systèmes de chauffage en circuit fermé sous pression fonctionnant avec une pression d'eau de 82,73 à 551,58 kPa (12 à 30 lb/po²) à la sortie de la chaudière. Pour connaître la pression minimale du système, consultez les schémas de tuyauterie de cette section.
- Le système de chauffage de l'espace de la chaudière NCB-H de Navien ne convient pas pour une utilisation dans un « système ouvert »; il ne peut donc pas être utilisé pour le chauffage direct de l'eau potable ou pour toute autre sorte de chauffage.

Élimination de l'air

Cette chaudière ne peut être installée que dans un système de chauffage en circuit fermé sous pression, exempt d'air et d'autres impuretés. Pour éviter la présence d'air, assurez-vous que tout l'air est retiré du système durant la mise en service grâce à des dispositifs d'évacuation d'air de taille appropriée, placés stratégiquement dans l'ensemble du système de chauffage. Assurez-vous que le niveau d'eau est approprié et que le bouchon de l'évent n'est pas bloqué pour éviter la présence d'air dans le système.

Remarque

Reportez-vous aux exemples d'application du système à la fin de cette section, qui montrent l'emplacement d'installation des dispositifs d'évacuation d'air, lorsque des dispositifs d'évacuation d'air supplémentaires sont nécessaires pour une application spécifique.

AVERTISSEMENT

- Réparez immédiatement toute fuite dans la tuyauterie du système afin d'éviter de devoir ajouter de l'eau d'appoint. L'eau de remplacement est une source d'air et de minéraux dans le système, qui peuvent entraîner une défaillance de l'échangeur thermique.
- Ne pas effectuer les soudures directement sur les raccords pour l'eau, car la chaleur qui s'en dégage pourrait endommager les composants internes. Utiliser seulement des raccords filetés pour l'eau.
- Ne pas suivre ces instructions entraînera une baisse de performance, l'usure inutile des composants du système et une défaillance prématurée de l'échangeur thermique.

3.1.2 Composants essentiels d'un système de chauffage de l'espace

Soupape de détente et évènement

Pour terminer l'installation du système de chauffage de l'espace, vous devez installer une soupape de détente de 1,91 cm ($3/4$ po) ayant une pression maximale de 206,8 kPa (30 lb/po²) sur le dessus de la chaudière. Une soupape de détente HV homologuée ASME pour le système de chauffage de l'espace est fournie avec la chaudière.


⚠ AVERTISSEMENT

- La mauvaise installation de la soupape de détente peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort. Lors de l'installation de la soupape de détente, suivez toutes les instructions et directives. La soupape doit être uniquement installée par un professionnel agréé.
- La soupape de détente doit être installée à la chaudière en position verticale, comme indiqué dans cette section, avec la sortie du tuyau de vidange sortant du côté de la soupape de détente de façon horizontale et le coude vers le bas.
- Installez la soupape de détente aussi près que possible de la chaudière. N'installez aucune autre soupape entre la soupape de détente et la chaudière.

- Ne raccordez pas la conduite de refoulement à un endroit où le gel peut survenir.
- Assurez-vous que la conduite de refoulement n'est pas bouchée ni obstruée.
- Après avoir rempli le système et l'avoir mis sous pression, testez le fonctionnement de la soupape de détente en soulevant le levier. Si la soupape de détente ne fonctionne pas correctement, remplacez immédiatement la soupape de détente.
- Assurez-vous que la conduite de refoulement permet une évacuation complète, sans restriction. N'installez ni réducteur ni autre restriction sur la conduite de refoulement.

Si la soupape de détente se décharge de façon périodique, cela peut être dû à la dilatation thermique causée par le débordement ou un sous-dimensionnement du réservoir d'expansion. Ne bouchez pas la soupape de détente.

Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour raccorder l'adaptateur universel au raccord de l'adaptateur universel situé sur le dessus de la chaudière NCB-H. Ensuite, installez une soupape de détente et un évènement sur l'adaptateur universel.



Lors de l'installation de la soupape de détente, suivez ces instructions :

- Assurez-vous que la capacité de refoulement de la soupape est supérieure ou égale à la pression nominale maximale du système de chauffage de l'espace de la chaudière.
- Assurez-vous que la puissance nominale maximale (BTU/H) de la soupape de détente est supérieure ou égale au débit calorifique maximal (BTU/H) de la chaudière.
- Dirigez la tuyauterie de refoulement de la soupape de détente afin que l'eau chaude n'éclabousse ni l'opérateur ni l'équipement.
- Fixez la conduite de refoulement à la soupape de détente et amenez l'extrémité de la conduite à 150 à 300 mm (6 à 12 po) du drain de plancher et faites en sorte que le refoulement soit clairement visible.

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour éviter les brûlures plus ou moins graves et les dommages par l'eau, dirigez toujours la conduite de refoulement vers un endroit sûr.
- Pour éviter des blessures graves ou des décès, la soupape de détente doit être vérifiée au minimum une fois tous les trois ans en activant manuellement la soupape de détente.
- Avant d'activer manuellement la soupape, vérifiez la conduite de refoulement et le lieu du refoulement pour vous assurer que ni vous ni d'autres ne serez en contact avec de l'eau chaude. L'eau chaude peut provoquer des brûlures et peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.
- Ne fermez pas le bouchon de l'évent. S'il est fermé pendant l'utilisation de la chaudière, l'air ne sera pas purgé correctement, ce qui endommagera la chaudière. Les dommages de ce type ne sont pas couverts par la garantie et risquent d'entraîner des dommages matériels, des lésions corporelles graves ou la mort.

Remarque Toutes les soupapes de détente installées sur place doivent être certifiées par l'ASME.

Interrupteur à faible niveau d'eau (LWCO)

Interrupteur à faible niveau d'eau (LWCO) interne


La chaudière NCB-H de Navien est équipée d'un interrupteur à faible niveau d'eau (LWCO) sensible à la pression et installé en usine. La pression opérationnelle minimale de cet interrupteur est de 50,3 kPa (avec une pression manométrique en lb/po² de 7,3).

- Remarque**
- La chaudière se remplit automatiquement lorsque le capteur de pression d'eau intégré détecte un niveau d'eau insuffisant dans le système.
 - Si le remplissage n'est pas terminé après 5 minutes, le code d'erreur E351 s'affiche sur le panneau avant indiquant une réinitialisation manuelle de la chaudière.

Pour déterminer si un interrupteur à faible niveau d'eau (LWCO) est nécessaire sur votre système et vous assurer que le dispositif intégré est conforme aux exigences, consultez la réglementation locale. Installez un disconnecteur hydraulique pour l'eau d'appoint de l'appareil, conformément à la réglementation locale.

Interrupteur à faible niveau d'eau (LWCO) externe

Si la réglementation locale l'exige, installez un interrupteur à faible niveau d'eau distinct. La figure suivante montre une installation classique de l'interrupteur à faible niveau d'eau.



L'interrupteur à faible niveau d'eau (LWCO) externe doit être installé à au moins 152 mm (6 po) au-dessus de la partie supérieure de l'échangeur thermique. Reportez-vous au diagramme suivant pour connaître le raccordement générique du câblage de l'interrupteur à faible niveau d'eau à la carte de circuits imprimés de la chaudière.

- Remarque**
- L'interrupteur à faible niveau d'eau peut exiger une inspection et un entretien annuel. Reportez-vous aux instructions fournies avec l'interrupteur à faible niveau d'eau pour plus d'information sur les procédures.

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution

Avant d'effectuer des raccordements de câblage, assurez-vous **TOUJOURS** que l'alimentation électrique de la chaudière est coupée. Si l'alimentation électrique est active pendant les raccordements de câblage, les composantes de la chaudière ou la chaudière elle-même peuvent tomber en panne, ce qui pose un risque de blessures graves ou de mort. Les pannes du produit causées par une installation incorrecte ne sont pas couvertes par la garantie.

Dispositif antiretour

Installez une soupape antiretour sur l'alimentation en eau d'appoint de l'appareil, conformément à la réglementation locale. L'installation d'un dispositif antiretour ou une déconnexion effective de l'approvisionnement en eau de la ville peut être nécessaire.

Réservoir d'expansion

Vous devez installer un réservoir d'expansion au niveau de la tuyauterie du chauffage des locaux pour empêcher toute accumulation de pression excessive dans le système. Consultez les exemples à la fin de cette section pour connaître l'emplacement approprié. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions du fabricant du réservoir d'expansion.

Lors de l'installation d'un réservoir d'expansion, suivez les instructions ci-dessous.

- Raccordez un séparateur d'air au réservoir d'expansion uniquement si le séparateur d'air se trouve du côté aspiration de la pompe du système.
- Fixez le raccord d'alimentation d'eau d'appoint à l'endroit où se trouve le raccord du réservoir d'expansion du système.
- Lors du remplacement d'un réservoir d'expansion, consultez la documentation du fabricant du réservoir d'expansion pour en connaître la taille appropriée.
- Pour les réservoirs d'expansion dotés d'un diaphragme, installez toujours un évent automatique sur la face supérieure du séparateur d'air afin de vider l'air résiduel du système.

Raccords unions et robinets d'isolement

- Des robinets à tournant sphérique à passage intégral sont requis avec ce système de chaudière. Ne pas utiliser de robinets à tournant sphérique à passage intégral pourrait limiter le débit d'écoulement dans la chaudière.
- L'installation de clapets antiretours est recommandée. Ne pas installer de clapets antiretours peut entraîner un débit inversé lors d'un pompage hors cycle.
- Les raccords unions sont recommandés pour faciliter l'entretien.

Filtre magnétique


Le filtre magnétique NaviClean est un accessoire en option. Ce dispositif doit être raccordé au retour du chauffage dans les conduites proches de la chaudière pour protéger la chaudière contre l'accumulation d'oxyde de fer (magnétite). Reportez-vous aux instructions fournies pour les détails reliés à l'installation.

3.1.3 Tuyauterie du système de chauffage de l'espace


Lors du raccordement du système de chauffage de l'espace, suivez ces instructions :

- Serrez avec précaution les robinets de service pour éviter de les endommager.
- Une fois la chaudière installée, nettoyez le filtre à tamis pour le retour du chauffage des locaux. Il faut ensuite mettre la chaudière à l'essai pour s'assurer que le flux du chauffage des locaux est correct et rechercher, au besoin, toute fuite éventuelle. Indiquez au propriétaire de la chaudière que le filtre à tamis doit être nettoyé périodiquement pour maintenir un débit d'eau de chauffage des locaux approprié.

Le système d'admission Navien permet une séparation facile entre le circuit primaire de la chaudière et les circuits secondaires du système. Reportez-vous à l'illustration suivante pour obtenir un exemple type des raccords de plomberie avec un système d'admission Navien.



Remarque Reportez-vous à l'illustration suivante pour les détails d'installation du système d'admission NCB-H (numéro de pièce : 30026576A) avec les ensembles de soupape.



Vérifiez aussi que toutes les pièces (tuyau, unions, joints et vannes) sont incluses dans l'ensemble de système d'admission. Après l'installation du système d'admission, vérifiez que les raccords, y compris les unions et les joints, sont scellés adéquatement au tuyau.

3.2 Installation d'un système d'eau chaude sanitaire (ECS)

La chaudière NCB-H de Navien fournit de l'eau chaude sanitaire en continu lorsqu'un débit d'eau est détecté par le capteur de débit et des commandes de température.

3.2.1 Instructions pour le système d'eau chaude sanitaire

Grâce à sa conception polyvalente, la chaudière NCB-H de Navien fournit de l'eau chaude à la demande. La chaudière peut ainsi produire de l'eau chaude sanitaire uniquement lorsque l'utilisateur en a besoin. La chaudière reconnaît une demande d'eau chaude sanitaire quand le capteur de débit détecte un écoulement d'eau chaude sanitaire d'environ 1,9 l/m (0,5 gallon par minute) ou plus. Lorsque le capteur de débit détecte un écoulement suffisant, la chaudière passe immédiatement en mode d'eau chaude sanitaire, indépendamment de l'état du système de chauffage de l'espace. Lisez et suivez les instructions ci-dessous pour assurer l'installation sécuritaire et adéquate d'un système de chauffage avec chaudière.

Danger de brûlures graves

⚠ DANGER

De l'eau à température plus élevée augmente le risque de brûlures graves. Il existe un risque de brûlure avec l'eau chaude si la température de l'eau chaude sanitaire est trop élevée. Assurez-vous de suivre les instructions de réglage dans le manuel de fonctionnement de la chaudière.

À propos de la qualité de l'eau chaude sanitaire

Un entretien approprié de la chaudière est nécessaire lorsque la qualité de l'eau ne respecte pas les normes de l'EPA. Les dommages découlant d'une mauvaise qualité de l'eau ne sont pas couverts par la garantie. Le tableau suivant présente les niveaux maximums de contaminants, conformément aux EPA National Secondary Drinking Water Regulations (40 CFR Part 143.3). Si vous pensez que votre eau est contaminée de quelque façon que ce soit, arrêtez d'utiliser l'eau chaude sanitaire et communiquez avec un technicien autorisé ou un professionnel agréé.

Contaminant	Niveau maximum admissible
Dureté totale	Jusqu'à 200 mg/l (12 grains/gallon)
Aluminium	0,05 à 0,2 mg/l
Chlorure	Jusqu'à 250 mg/l
Cuivre	Jusqu'à 1,0 mg/l
Fer	Jusqu'à 0,3 mg/l
Manganèse	Jusqu'à 0,05 mg/l
pH	6,5 à 8,5
Sulfate	Jusqu'à 250 mg/l
Solides dissous totaux (SDT)	Jusqu'à 500 mg/l
Zinc	Jusqu'à 5 mg/l

Navien n'est pas responsable des problèmes de rendement du système domestique en raison de dépôts calcaires ou d'une accumulation de saleté; des mesures appropriées doivent être prises par l'installateur et l'utilisateur afin d'éviter tout problème lié à la qualité de l'eau.

Protection contre le gel

Navien recommande le traçage thermique et l'isolation des tuyaux d'eau chaude sanitaire. Pour une protection renforcée contre le gel, vous pouvez également remplir l'enceinte des tuyaux de matériau isolant. Les dommages causés par le gel ne sont pas couverts par la garantie.

3.2.2 Composants essentiels d'un système d'eau chaude sanitaire

Échangeur thermique d'eau chaude sanitaire

L'échangeur thermique de l'eau chaude sanitaire est installé à l'intérieur de la chaudière NCB-H de Navien.

Robinets d'isolement et de vidange

Installez les robinets d'isolement et de vidange à l'arrivée et à la sortie de l'échangeur thermique d'eau chaude sanitaire, afin qu'ils puissent être rincés pour éviter l'accumulation causée par la saleté ou l'eau dure. L'ensemble Plumb-Easy de Navien en option est recommandé.

Soupape de détente pour l'eau chaude sanitaire

Pour terminer l'installation du système d'eau chaude sanitaire, vous devez installer une soupape de détente de 1,91 cm (³/₄ po) avec une pression maximale de 1 034,2 kPa (150 lb/po²) sur la sortie d'eau chaude sanitaire de la chaudière. La chaudière NCB-H de Navien étant munie d'un interrupteur anti-surchauffe intégré, vous ne devez installer qu'une soupape de détente.


⚠ AVERTISSEMENT

- SEUL un professionnel agréé doit installer la soupape de détente.
- Lors de l'installation de la soupape de détente, suivez TOUJOURS toutes les instructions et directives. Une mauvaise installation de la soupape de détente peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
- Cette soupape de détente n'est pas fournie, mais est requise.

Vous trouverez ci-dessous des exemples de soupapes de détente homologuées

pour la chaudière :

- Wilkins P-1000A (Zurn Industries)
- Conbraco 17-402-04
- Watts Industries 3L (M7)
- Cash Acme FWL-2, 1,90 cm (3/4 po)



*Requis - non inclus

AVIS

Installez la soupape de détente aussi près que possible de la chaudière. N'installez aucune autre soupape entre la soupape de détente et la chaudière.

Lors de l'installation de la soupape de détente, suivez ces instructions :

- Assurez-vous que la capacité de refoulement de la soupape est supérieure ou égale à la pression nominale maximale du système d'eau chaude sanitaire de la chaudière.
- Assurez-vous que la puissance nominale maximale (BTU/H) de la soupape de détente est supérieure ou égale au débit calorifique maximal (BTU/H) de la chaudière.
- Dirigez la tuyauterie de refoulement de la soupape de détente afin que l'eau chaude n'éclabousse ni l'opérateur ni l'équipement se trouvant à proximité.
- Fixez la conduite de refoulement à la soupape de détente et amenez l'extrémité de la conduite à moins de 150 à 300 mm (6 à 12 po) du sol.


- Assurez-vous que la conduite de refoulement permet une évacuation libre et complète sans restriction. N'installez ni réducteur ni autre restriction sur la conduite de refoulement.
- Si la soupape de détente se décharge de façon périodique, cela peut être dû à la dilatation thermique dans un système d'alimentation en eau en circuit fermé. Communiquez avec votre fournisseur d'eau ou un plombier pour savoir comment corriger la situation. Ne bouchez pas la soupape de détente.

3.2.3 Tuyauterie du système d'eau chaude sanitaire

Remarque

Afin de se conformer aux exigences d'Industrie Canada ou de l'ASME, il peut être nécessaire d'installer un dispositif de sécurité limiteur de température supplémentaire. Pour déterminer si vous devez installer ces contrôles de sécurité, consultez la réglementation locale.

Reportez-vous à l'illustration suivante pour obtenir un exemple type de tuyauterie d'eau chaude sanitaire de la chaudière.



Lors de l'installation du système d'eau chaude sanitaire, suivez ces instructions :

- Utilisez uniquement des tuyaux, raccords, robinets et autres composants (comme la brasure), dont l'utilisation a été approuvée dans les systèmes d'eau potable.
- Serrez avec précaution les soupapes de raccordement de la chaudière combinaison pour éviter de les endommager.
- Navien recommande d'utiliser des raccords unions et des robinets d'arrêt manuels sur l'eau froide sanitaire et l'eau chaude sanitaire.
- Raccourcissez au maximum le réseau de canalisation d'eau chaude pour alimenter plus rapidement les installations.
- Des commandes de recirculation sont intégrées à la chaudière en prévision de l'utilisation d'un système de recirculation externe (en option).
- Pour conserver l'eau et l'énergie, isolez les conduites d'alimentation et les conduites de recirculation en eau chaude sanitaire (le cas échéant). Ne couvrez pas les drains ou les soupapes de détente.
- Une fois la chaudière installée, nettoyez le filtre d'arrivée d'eau froide. Testez ensuite la chaudière pour vérifier que l'alimentation en eau chaude sanitaire est correcte et recherchez toute fuite éventuelle. Indiquez au propriétaire de la chaudière combinaison que le filtre doit être nettoyé périodiquement pour maintenir un débit d'eau chaude sanitaire approprié.


3.3 Raccordement du tuyau d'écoulement de condensat

La chaudière NCB-H de Navien crée une condensation lorsqu'elle fonctionne. Cette condensation a un pH acide de 3-5. Respectez tous les codes et règlements locaux concernant l'élimination des condensats de la chaudière. Nous vous recommandons d'évacuer le condensat dans une cuve à lessive, car l'alcali présent dans le détergent textile neutralisera l'acide contenu dans le condensat. Cependant, vous pouvez utiliser d'autres emplacements d'évacuation conformément aux codes locaux.

⚠ AVERTISSEMENT

- Remplissez la trappe à condensat avec de l'eau après avoir installé le tuyau d'écoulement de condensat.
- Ne bouchez pas la conduite de condensat intégrée. Si vous en empêchez l'évacuation, le condensat risque d'endommager la chaudière.
- La conduite de condensat doit présenter une pente négative pour assurer un drainage approprié.
- NE JAMAIS boire ou laisser des animaux boire du condensat. Le niveau de pH du condensat pourrait causer des préjudices graves.

Avant de raccorder le tuyau d'écoulement de condensat, choisissez l'une des options d'évacuation suivantes :



- a. De la chaudière directement vers un drain externe
- b. De la chaudière vers un drain externe, en passant par un agent neutralisant

Remarque Si vous choisissez cette option, l'agent neutralisant doit être remplacé périodiquement. Le taux d'utilisation de la chaudière réglera la vitesse à laquelle l'agent neutralisant s'épuisera. Pendant la première année de fonctionnement, le neutralisant doit être inspecté à des intervalles de quelques mois pour contrôler son épaissement et être remplacé, au besoin.

- c. De la chaudière à une cuve à lessive.


Remarque Le bas de la chaudière doit être plus haut que le haut de la cuve à lessive. La conduite de condensat doit présenter une pente négative pour assurer un drainage approprié.

- d. De la chaudière vers une pompe à condensat, puis vers une cuve à lessive.


Remarque Une pompe peut être utilisée lorsque la distance séparant la chaudière de la cuve à lessive est importante ou lorsque le bas de la chaudière est plus bas que le haut de la cuve.

Pour raccorder le tuyau d'écoulement de condensat :

1. Raccordez un tuyau d'évacuation au raccord de 1,27 cm (1/2 po) situé en bas de la chaudière. Utilisez uniquement une matière résistante à la corrosion pour le tuyau d'évacuation, telle que le PVC ou le PVC-C. Ne réduisez pas la taille de ce raccord ou du tuyau d'évacuation à moins de 1,27 cm (1/2 po).



2. Placez l'extrémité libre du tuyau d'évacuation dans une conduite appropriée.
 - Si vous utilisez une pompe à condensat, assurez-vous qu'elle permet d'évacuer jusqu'à 7,56 litres (2 gallons) par heure pour chaque chaudière du système.
 - Si vous n'utilisez pas de pompe à condensat, assurez-vous que le tuyau d'évacuation est incliné vers le bas suivant une pente d'au moins 1,90 cm par mètre (1/4 po par pied).
3. Remplissez la trappe à condensat en versant de l'eau dans le conduit d'évacuation de la chaudière jusqu'à ce que l'eau s'écoule par le drain du condensat.



AVIS

Pour éviter des dommages matériels, ne laissez pas la conduite de condensat geler ou devenir obstruée, sinon du condensat pourrait s'écouler du tuyau.

Entretien

Surveillez périodiquement le niveau de l'agent neutralisant et vérifiez le niveau du pH à la sortie. Nous recommandons de vérifier annuellement le pH en utilisant pour ce faire des bâtonnets de test approuvés ou un pH-mètre électronique pour obtenir des mesures précises. Remplacez l'agent neutralisant lorsque le pH descend sous le niveau minimal indiqué par le service local d'aqueduc. Si le niveau du pH n'est pas indiqué, remplacez l'agent neutralisant lorsque le pH est inférieur à 6,0. Pour obtenir de l'agent neutralisant de rechange, veuillez communiquer avec votre distributeur Navien local.

Dans le cadre de la procédure d'entretien annuelle, veuillez à nettoyer la trappe à condensat, qui peut contenir des débris. Videz le condensat de la trappe, puis remplacez-le par de l'eau fraîche par le port d'accès fourni.

3.3.1 Kit d'agent neutralisant de condensat

AVERTISSEMENT

Pour éviter des blessures graves ou des décès :

- NE PAS permettre aux gaz de combustion d'évacuation de traverser l'agent neutralisant. L'inhalation de gaz de combustion peut entraîner une intoxication au monoxyde de carbone.
- Installez TOUJOURS l'agent neutralisant de sorte que son entrée et son évacuation soient plus près du sol que l'évacuation des condensats.
- Installez TOUJOURS une connexion de dérivation de trop-plein entre l'appareil et l'agent neutralisant pour empêcher le retour de condensat dans l'appareil.
- NE PAS raccorder plus d'un appareil à l'agent neutralisant.

Si l'option « b » est sélectionnée pour l'évacuation de condensat, l'utilisation du kit d'agent neutralisant de condensat Navien est recommandée. Le condensat provenant de l'appareil s'écoulera dans l'agent neutralisant, ce qui augmentera le pH du condensat. Un pH plus élevé empêche la corrosion du système de drainage de l'installation et du système d'égouts public.

Installation

- L'entrée comporte un point de raccordement central alors que la sortie comprend plutôt une connexion désaxée.
- Installez l'agent neutralisant sur le mur ou le plancher avant de le fixer avec les supports inclus avec le kit.
- Si l'agent neutralisant est installé horizontalement, tournez-le afin que la sortie soit au niveau le plus haut (figure 1).
- Si l'agent neutralisant est installé verticalement, assurez-vous que la sortie est plus haute que l'entrée (figure 2).
- Assurez-vous que le condensat peut s'écouler librement dans le drain.
- Assurez-vous que tous les raccordements sont effectués de manière à empêcher le retour du condensat. Utilisez une tuyauterie résistante à la corrosion et assurez-vous de fixer toute la tuyauterie de manière à éviter tout mouvement.

Remarque

Ne pas installer de tuyauterie pour le condensat dans un endroit où la température descend sous le point de congélation. Protégez la tuyauterie dans les zones avec forte circulation piétonnière afin de la protéger contre les dommages et la vibration.

- Pour plus de sécurité, installez un raccord en Y qui sera utilisé en cas de blocage du drain du condensat. Branchez ce raccord en Y comme illustré dans le diagramme d'installation et assurez-vous que le condensat puisse s'écouler librement dans le drain.
- Assurez-vous que le raccord de refoulement soit accessible. L'accès au raccord de refoulement est requis pour l'entretien et la vérification du pH.
- Si la pente est insuffisante et ne permet pas le drainage, installez une pompe d'épuisement conçue pour les chaudières et la vidange du condensat des chauffe-eau.




Figure 1. Installation à l'horizontale




Figure 2. Installation à la verticale


Entretien

Surveillez périodiquement le niveau de l'agent neutralisant et vérifiez le niveau du pH à la sortie. Nous recommandons de vérifier annuellement le pH en utilisant pour ce faire des bâtonnets de test approuvés ou un pH-mètre électronique pour obtenir des mesures précises. Remplacez l'agent neutralisant lorsque le pH descend sous le niveau minimal indiqué par le service local d'aqueduc. Si le niveau du pH n'est pas indiqué, remplacez l'agent neutralisant lorsque le pH est inférieur à 6,0. Pour obtenir de l'agent neutralisant de rechange, veuillez communiquer avec votre distributeur Navien local.

3.4 Raccord de remplissage d'eau


3.4.1 Raccord de remplissage d'eau intégré

La chaudière NCB-H de Navien est équipée d'une vanne d'alimentation motorisée et d'un raccord d'eau d'alimentation automatique. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, l'installation d'un raccord de remplissage d'eau du système supplémentaire n'est pas nécessaire. La figure suivante illustre un exemple d'installation de remplissage d'eau utilisant le raccord intégré.



3.4.2 Raccord de remplissage d'eau externe

Le raccord de remplissage d'eau externe peut être installé dans la tuyauterie du circuit s'il est requis pour des applications particulières. La figure suivante illustre un exemple d'installation de remplissage d'eau externe dans la tuyauterie du circuit.



3.5 Points importants dont il faut tenir compte en ce qui concerne les différentes applications

Lisez et suivez les instructions ci-dessous lors de l'installation de la tuyauterie du circuit pour la chaudière NCB-H de Navien :

- Les schémas d'applications expliquent uniquement le concept de tuyauterie du circuit.
- En amont, pour l'ensemble des pompes, utilisez des tuyaux droits d'un diamètre intérieur minimal de 12 mm (1/2 po).
- Choisissez un réservoir d'expansion de système conformément aux instructions à la page 25.
- Les installations doivent être conformes à l'ensemble de la réglementation locale. Au Massachusetts, il convient d'installer un reniflard dans la conduite d'eau froide conformément à la norme 248 CMR.

Évacuation de l'air

La chaudière et le plan de tuyauterie du système doivent être configurés de manière à favoriser l'évacuation de l'air hors du système. Les événements et les purgeurs doivent être placés stratégiquement dans tout le système pour aider à purger l'air du système lors de la mise en service de la chaudière. Le système doit également être muni d'un dispositif d'évacuation d'air, comme une prise d'air ou un séparateur d'air, conçu pour éliminer l'air de l'eau qui s'écoule dans le système.

Suivez les instructions d'installation fournies avec le dispositif d'évacuation d'air lors de sa mise en place dans le système; les dispositifs d'évacuation d'air fonctionnent généralement mieux quand ils sont placés plus haut dans le système. Placez toujours les dispositifs d'évacuation d'air dans les zones du système qui garantissent une pression positive, par exemple à proximité du remplissage de l'eau et du réservoir d'expansion.

Réservoir d'expansion

Le réservoir d'expansion doit être dimensionné selon le volume d'eau du système et de la pression d'admission de l'appareil. Il est important de placer le réservoir d'expansion et le raccord d'eau d'appoint sur le côté de l'entrée d'une pompe du système, car cela garantira que la plus basse pression du système sera au moins égale à la pression du réservoir et de l'eau d'appoint.

Assurez-vous que le réservoir d'expansion ne peut pas être isolé de la chaudière quand le système est en fonctionnement. Ne pas respecter ces instructions peut entraîner un refoulement de la soupape de détente, ce qui peut causer des dommages matériels ou des blessures.

Remarque

L'installation de clapets antiretour, de vannes motorisées ou d'autres dispositifs d'arrêt (autrement que pour des fins d'entretien) n'est pas autorisée entre l'emplacement des « Tés rapprochés » et le réservoir d'expansion.

Interface de traitement d'air

La chaudière NCB-H de Navien peut contrôler le fonctionnement d'un appareil de traitement d'air lorsque le thermostat est utilisé conjointement avec une telle unité. L'interface de traitement d'air est conçue pour arrêter l'opération de traitement d'air lorsque la fonction de chauffage des locaux de la chaudière est arrêtée en raison d'une demande d'alimentation en eau chaude sanitaire, d'une erreur de la chaudière ou d'un niveau d'eau faible.

L'appareil de traitement d'air (A/H) s'éteint lorsque les conditions suivantes se produisent :


- Le commutateur DIP PCB SW2 n° 7 est réglé à ON (activé).
- Le thermostat est éteint.
- La chaudière reçoit de l'eau chaude sanitaire ou est en mode d'attente après avoir demandé de l'eau chaude sanitaire.
- Les erreurs de niveau 2 ou plus se produisent.
- La chaudière est éteinte.

⚠ MISE EN GARDE

- **Ne retirez pas le couvercle tant que l'alimentation de la chaudière n'est pas coupée ou débranchée.** Dans le cas contraire, vous risqueriez de subir une décharge électrique.
- Configurez seulement les commutateurs DIP nécessaires selon les instructions du présent manuel. Ne réglez aucun autre commutateur DIP.

Configuration du thermostat pour l'interface de traitement d'air

Pour utiliser le thermostat avec l'appareil de traitement d'air, réglez le commutateur DIP PCB 2 n° 7 à la position basse (OFF) (désactivé).



Pour les raccords de câblage, reportez-vous à « 3.1.1 Instructions pour l'installation d'un système de chauffage des locaux » à la page 56.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne remettez pas le courant avant d'avoir terminé le câblage électrique. Débranchez l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien. Une électrocution causant la mort ou des blessures graves peut se produire si la chaudière reçoit le courant électrique pendant le câblage électrique ou l'entretien.
- La chaudière, lorsqu'elle est utilisée avec un circuit de climatisation, doit être installée de sorte que la tuyauterie du produit de refroidissement soit posée parallèlement à celle de la chaudière. Vous devez utiliser les soupapes appropriées pour empêcher le produit de refroidissement de pénétrer dans la chaudière.
- Si la chaudière est raccordée à des serpentins de chauffage placés dans les unités de traitement de l'air, où ils risquent d'être exposés à de l'air réfrigéré, utilisez des soupapes de limitation de débit ou d'autres dispositifs automatiques pour empêcher l'alimentation par gravité de l'eau de la chaudière combinaison lors du cycle de refroidissement.

Configuration d'un système de zones

La chaudière NCB-H permet de contrôler jusqu'à 3 zones avec des vannes de zone ou des pompes de zone. Après l'installation du système, le fonctionnement de la chaudière doit être configuré en conséquence à partir du panneau avant.

Pour configurer un système de zones :

Sur le panneau avant, appuyez sur le bouton Menu (**M**) pour ouvrir le menu des paramètres, puis sélectionnez 1-2. Paramètres de zone > 2. Paramètres de zone.

3.5.1 Applications de dispositifs de contrôle de la température

Les chaudières de la série NCB-H sont équipées d'une vanne de réglage du débit d'eau et d'un mitigeur d'eau froide pour assurer une alimentation stable en eau chaude, sans exiger l'ajout de vannes de contrôle de pression d'eau (limiteurs de débit) ou de mitigeurs mécaniques supplémentaires.

- Lors de l'installation du système, n'installez pas de vannes de contrôle de pression d'eau ou de limiteurs de débit sur les conduites d'alimentation d'eau directes, sauf si les codes locaux l'exigent.
- Lors de l'installation du système, n'installez pas de mitigeurs mécaniques supplémentaires sur les conduites d'alimentation en eau chaude sanitaire, sauf si les codes locaux l'exigent.

Vanne de réglage du débit d'eau

La vanne de réglage fonctionne avec le capteur de débit pour détecter et contrôler le débit d'eau direct du système; elle est installée sur le module de canalisation d'eau. Reportez-vous à la section « 1.4 Composants » à la page 13 pour plus de détails.

Mélangeur

Le mitigeur contrôle la quantité d'eau froide qui est mélangée avec l'eau chaude afin de fournir un approvisionnement stable d'eau chaude sanitaire. Dispositif installé sur le module de canalisation d'eau. Reportez-vous à la section « 1.4 Composants » à la page 13 pour plus de détails.


3.5.2 Exemples d'application

Reportez-vous aux exemples suivants pour installer correctement le circuit à des fins de chauffage des locaux et/ou d'alimentation en eau chaude sanitaire. Ces exemples ont pour objectif de vous fournir les instructions de base pour l'installation du circuit de la chaudière. Cependant, l'installation proprement dite peut varier en fonction des circonstances, de la réglementation du bâtiment ou de la réglementation locale. Avant l'installation, vérifiez soigneusement les codes de construction et la réglementation locale, et respectez-les scrupuleusement.

AVERTISSEMENT

Avant d'effectuer des raccordements de câblage, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée. Si l'alimentation électrique est active pendant les raccordements de câblage, les composantes de la chaudière ou la chaudière elle-même peuvent tomber en panne, ce qui pose un risque de blessures graves ou de mort. Les pannes du produit causées par une installation incorrecte ne sont pas couvertes par la garantie.


3.5.3 Application de système - Système de zones avec pompes (tuyauterie principale/secondaire)



Remarque

- Les schémas d'applications expliquent uniquement le concept de tuyauterie du circuit.
- Installez un filtre NaviClean dans le retour du système pour retirer les objets étrangers du système. Ces objets pourraient entraîner un fonctionnement anormal du système.
- Reportez-vous à « 11.1 Remplissage du circuit d'eau » à la page 119 pour les raccords d'eau d'appoint et consultez les exigences des codes locaux pour assurer la conformité.
- Utilisez une pompe avec clapet antiretour intégré ou installez un clapet antiretour sur la sortie de la pompe.
- Reportez-vous à « 3.6.3 Schéma de câblage – Système à pompes de zones » à la page 46 pour les raccords de câblage.


3.5.4 Application de système - Système de zones avec vannes de zones (tuyauterie principale/secondaire)



Remarque

- Les schémas d'applications expliquent uniquement le concept de tuyauterie du circuit.
- Installez un filtre NaviClean dans le retour du système pour retirer les objets étrangers du système. Ces objets pourraient entraîner un fonctionnement anormal du système.
- Reportez-vous à « 11.1 Remplissage du circuit d'eau » à la page 119 pour les raccords d'eau d'appoint et consultez les exigences des codes locaux pour assurer la conformité.
- Utilisez une pompe avec clapet antiretour intégré ou installez un clapet antiretour sur la sortie de la pompe.
- Reportez-vous à « 3.6.5 Schéma de câblage – Système à vannes de zones » à la page 50 pour les raccords de câblage.


3.5.5 Application de système – Système de traitement d'air



Remarque

- Les schémas d'applications expliquent uniquement le concept de tuyauterie du circuit.
- Installez un filtre NaviClean dans le retour du système pour retirer les objets étrangers du système. Ces objets pourraient entraîner un fonctionnement anormal du système.
- Reportez-vous à « 11.1 Remplissage du circuit d'eau » à la page 119 pour les raccords d'eau d'appoint et consultez les exigences des codes locaux pour assurer la conformité.
- Les appareils de traitement d'air avec une pompe interne doivent être installés soit avec un tuyau de liaison au AHU, soit dans une configuration primaire ou secondaire avec la chaudière.
- Pour les raccords de câblage, reportez-vous à « 3.6.9 Schéma de câblage - Traitement d'air » à la page 55.
- Vous pouvez utiliser une configuration au niveau de la tuyauterie secondaire pour que le système de traitement d'air puisse maintenir un débit et une capacité thermique optimaux.

3.5.6 Application de système – Système de traitement d'air avec communication par câble RS-485



Remarque

- Les schémas d'applications expliquent uniquement le concept de tuyauterie du circuit.
- Installez un filtre NaviClean dans le retour du système pour retirer les objets étrangers du système. Ces objets pourraient entraîner un fonctionnement anormal du système.
- Reportez-vous à « 11.1 Remplissage du circuit d'eau » à la page 119 pour les raccords d'eau d'appoint et consultez les exigences des codes locaux pour assurer la conformité.
- Les appareils de traitement d'air avec une pompe interne doivent être installés soit avec un tuyau de liaison au AHU, soit dans une configuration primaire ou secondaire avec la chaudière.
- Pour les raccords de câblage, reportez-vous à « 3.6.9 Schéma de câblage - Traitement d'air » à la page 55.
- Vous pouvez utiliser une configuration au niveau de la tuyauterie secondaire pour que le système de traitement d'air puisse maintenir un débit et une capacité thermique optimaux.
- Ce produit doit être utilisé avec les systèmes de traitement d'air compatibles seulement.

3.5.7 Application de système – Mode de préchauffage mixte

Le mode de préchauffage mixte permet aux chaudières NCB-H de préchauffer l'eau afin de fournir rapidement l'alimentation en eau chaude quand aucun système de recirculation externe n'est installé. Ce mode est activé par défaut. (Reportez-vous à la section « 12.5.3 Réglage de la fonction d'eau chaude sanitaire » portant sur le préchauffage mixte à la page 130 pour plus de détails.)

3.5.8 Application de système – Recirculation externe avec NaviCirc

Les modèles de pompes suivants sont recommandés pour utilisation avec la chaudière NCB-H et les systèmes de recirculation d'eau chaude sanitaire.


Lorsque vous utilisez les modèles de pompe indiqués, respectez les longueurs maximales suivantes pour les tuyaux de recirculation :

- 30 m (100 pi) de longueur équivalente de tuyau de cuivre de 1/2"
- 120 m (400 pi) de longueur équivalente de tuyau de cuivre de 3/4"

Mode de recirculation externe

Pour un meilleur rendement, sélectionnez l'option Intelligent (Intelligent) ou l'option Weekly (Hebdomadaire) dans le menu Recirculation externe de la recirculation d'eau chaude sanitaire. Pour utiliser le mode Aquastat, installez un aquastat à la conduite d'eau chaude sanitaire et utilisez le raccordement CNC6 sur la carte de circuits imprimés. (Reportez-vous à la section « 3.6.4 Schéma de câblage – Système de pompe de zone avec recirculation de l'eau chaude sanitaire » à la page 48 pour plus de détails.)

Remarque Le préchauffage mixte est le mode par défaut pour la recirculation de l'eau chaude sanitaire. Pour sélectionner la recirculation externe, reportez-vous aux sections portant sur le préchauffage mixte et la recirculation externe sous « 12.5.3 Réglage de la fonction d'eau chaude sanitaire » à la page 130 pour plus de détails.



* Une pompe de circulation Taco 008-BC6 ou Grundfos 15-42 BUC7 (ou l'équivalent) est recommandée pour utilisation avec la chaudière NCB-H et les systèmes de recirculation d'eau chaude sanitaire.

* Lorsque vous utilisez le mode de recirculation externe, respectez les longueurs de tuyaux de recirculation maximales suivantes, ce qui inclut les raccords (nous recommandons un tuyau de 1,90 cm [3/4 po]). Toute longueur excédant ces limites exigera l'installation d'une pompe de recirculation de plus grande capacité.

Longueurs maximales de tuyau		
Diamètre du tuyau	1,27 cm (1/2 po)	1,90 cm (3/4 po)
Longueur maximale de tuyau	30 m (100 pi)	120 m (400 pi)

- Remarque**
- Installez la soupape de recirculation NaviCirc sur le robinet le plus éloigné de la chaudière NCB-H.
 - Si elle est installée proche de la chaudière, le délai d'arrivée d'eau chaude augmente pour les robinets plus éloignés le long de la conduite d'alimentation.


3.5.9 Application de système – Recirculation externe avec HotButton et NaviCirc

Mode de recirculation externe

Pour un meilleur rendement, sélectionnez l'option Manuel en mode Recirculation externe d'ECS.

Remarque

- Le préchauffage mixte est le mode par défaut pour la recirculation de l'eau chaude sanitaire. Pour sélectionner la recirculation externe, reportez-vous aux sections portant sur le préchauffage mixte et la recirculation externe sous « 12.5.3 Réglage de la fonction d'eau chaude sanitaire » à la page 130 pour plus de détails.
- Pour plus de renseignements sur les connexions LWCO, consultez la section « 3.6.2 Schéma de câblage - interrupteur à faible niveau d'eau (LWCO) » à la page 45.



* Une pompe de circulation Taco 008-BC6 ou Grundfos 15-42 BUC7 (ou l'équivalent) est recommandée pour utilisation avec la chaudière NCB-H et les systèmes de recirculation d'eau chaude sanitaire.

* Lorsque vous utilisez le mode de recirculation externe, respectez les longueurs de tuyaux de recirculation maximales suivantes, ce qui inclut les raccords (nous recommandons un tuyau de 1,90 cm [3/4 po]). Toute longueur excédant ces limites exigera l'installation d'une pompe de recirculation de plus grande capacité.

Longueurs maximales de tuyau		
Diamètre du tuyau	1,27 cm (1/2 po)	1,90 cm (3/4 po)
Longueur maximale de tuyau	30 m (100 pi)	120 m (400 pi)

Remarque


- Pour utiliser le mode HotButton, installez un HotButton et une pompe de recirculation.
- Installez la soupape de recirculation NaviCirc sur le robinet le plus éloigné de la chaudière NCB-H.
- Si elle est installée proche de la chaudière, le délai d'arrivée d'eau chaude augmente pour les robinets plus éloignés le long de la conduite d'alimentation.

3.5.10 Recirculation externe avec conduite de retour dédiée [Always On/Weekly/ Intelligent (Toujours activé/Hebdomadaire/Intelligent)]

Mode de recirculation externe

Pour un meilleur rendement, sélectionnez l'option Intelligent (Intelligent) ou l'option Weekly (Hebdomadaire) dans le menu Recirculation externe de la recirculation d'eau chaude sanitaire.

Remarque Le préchauffage mixte est le mode par défaut pour la recirculation de l'eau chaude sanitaire. Pour sélectionner la recirculation externe, reportez-vous aux sections portant sur le préchauffage mixte et la recirculation externe sous « 12.5.3 Réglage de la fonction d'eau chaude sanitaire » à la page 130 pour plus de détails.



- * Une pompe de circulation Taco 008-BC6 ou Grundfos 15-42 BUC7 (ou l'équivalent) est recommandée pour utilisation avec la chaudière NCB-H et les systèmes de recirculation d'eau chaude sanitaire.
- * Lorsque vous utilisez le mode de recirculation externe, respectez les longueurs de tuyaux de recirculation maximales suivantes, ce qui inclut les raccords (nous recommandons un tuyau de 1,90 cm [3/4 po]). Toute longueur excédant ces limites exigera l'installation d'une pompe de recirculation de plus grande capacité.

Longueurs équivalentes maximales de tuyau de cuivre		
Diamètre du tuyau	1,27 cm (1/2 po)	1,90 cm (3/4 po)
Longueur maximale de tuyau	30 m (100 pi)	120 m (400 pi)


Remarque Si une conduite de retour dédiée est installée pour la recirculation externe, les modes Always On (Toujours activé), Weekly (Hebdomadaire) et Intelligent (Intelligent) peuvent être utilisés après l'installation d'une pompe de recirculation.

3.5.11 Recirculation externe avec HotButton et conduite de retour dédiée (HotButton, Aquastat)

Mode de recirculation externe

Pour utiliser le mode Aquastat, installez un aquastat à la conduite d'eau chaude sanitaire et utilisez le raccordement CNC6 sur la carte de circuits imprimés. (Reportez-vous à la section « 3.6.4 Schéma de câblage – Système de pompe de zone avec recirculation de l'eau chaude sanitaire » à la page 48 pour plus de détails.)

- Remarque**
- Le préchauffage mixte est le mode par défaut pour la recirculation de l'eau chaude sanitaire. Pour sélectionner la recirculation externe, reportez-vous aux sections portant sur le préchauffage mixte et la recirculation externe sous « 12.5.3 Réglage de la fonction d'eau chaude sanitaire » à la page 130 pour plus de détails.
 - La température de l'aquastat doit être réglée à une valeur plus basse que la température réglée pour l'eau chaude sanitaire de la chaudière NCB-H.



* Une pompe de circulation Taco 008-BC6 ou Grundfos 15-42 BUC7 (ou l'équivalent) est recommandée pour utilisation avec la chaudière NCB-H et les systèmes de recirculation d'eau chaude sanitaire.

* Lorsque vous utilisez le mode de recirculation externe, respectez les longueurs de tuyaux de recirculation maximales suivantes, ce qui inclut les raccords (nous recommandons un tuyau de 1,90 cm [3/4 po]). Toute longueur excédant ces limites exigera l'installation d'une pompe de recirculation de plus grande capacité.

Longueurs équivalentes maximales de tuyau de cuivre		
Diamètre du tuyau	1,27 cm (1/2 po)	1,90 cm (3/4 po)
Longueur maximale de tuyau	30 m (100 pi)	120 m (400 pi)

- Remarque**
- Pour utiliser le mode HotButton, installez un ou des bouton(s)-poussoir(s) HotButton et une pompe de recirculation, mais non un aquastat (1).
 - Pour utiliser le mode Aquastat, installez un aquastat et une pompe de recirculation, mais non HotButton (2).
 - Les plaques murales et boutons-poussoirs HotButton ne sont pas inclus avec la chaudière; ils sont vendus séparément.

3.6 Exemples de raccordements électriques

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution

Pour éviter des blessures graves ou des décès :

- TOUJOURS suivre l'ensemble des codes électriques applicables de l'autorité compétente.
- À défaut de telles dispositions, suivez la dernière édition du Code national de l'électricité (NFPA 70) aux États-Unis ou la dernière édition du Code canadien de l'électricité, partie 1 (CSA C22.1) au Canada.
- SEUL un professionnel agréé doit raccorder les composants électriques.
- Lorsque vous effectuez des opérations sur les contrôles, étiquetez TOUJOURS tous les fils avant de les débrancher.
- Les erreurs de câblage peuvent entraîner un fonctionnement incorrect et dangereux.
- Vérifiez TOUJOURS le bon fonctionnement de l'appareil après tout entretien.

Remarque

L'installation doit être conforme au National Electrical Code et à tous les autres règlements et codes locaux, provinciaux, nationaux ou de l'État. Au Canada : norme CSA C22.1, Code canadien de l'électricité, Partie 1, et tout autre code local. Le câblage doit être conforme N.E.C. Classe 1. Si l'un des fils originaux fournis avec la chaudière doit être remplacé, utilisez seulement un fil de type 105 °C ou l'équivalent. L'alimentation électrique de la chaudière doit être mise à la terre conformément au National Electrical Code ANSI/NFPA 70 – dernière édition.

3.6.1 Accès aux plaquettes de connexions

⚠ DANGER


Risque d'électrocution

Pour éviter des blessures graves ou des décès :


Vous devez vous assurer que la chaudière est déconnectée de l'alimentation électrique avant d'effectuer tout entretien à l'intérieur de la chaudière, tout particulièrement lorsque celui-ci porte sur les plaquettes de connexions électriques.

Pour accéder à la carte de circuits imprimés, suivez attentivement les étapes ci-dessous :

1. Coupez l'alimentation électrique de la chaudière.
2. Ouvrez les 4 crochets (2 dans le haut et 2 dans le bas) pour retirer le couvercle avant et accéder aux composants internes.




3.6.2 Schéma de câblage - interrupteur à faible niveau d'eau (LWCO)



Remarque La chaudière fournit une tension de 24 V CA aux bornes d'alimentation de l'interrupteur à faible niveau d'eau (LWCO) (CNC3).


Pour les interrupteurs à faible niveau d'eau de type à raccordement électrique, une méthode de câblage typique est indiquée ci-dessous (tension identique pour le circuit du brûleur et de contrôle) :



3.6.3 Schéma de câblage – Système à pompes de zones

Les chaudières NCB-H permettent de faire fonctionner un système de chauffage couvrant jusqu'à 3 zones. Le schéma de câblage suivant décrit un système à pompes de 3 zones.


Connecteurs à contacts secs pour pompe de zone (aucune alimentation 24 V CA) et thermostats sans alimentation 24 V CA



Remarque

- Si vous disposez d'un thermostat de 24 V, raccordez-le aux bornes R et C sur la carte de circuits imprimés de la chaudière.
- Les raccordements C servent au branchement facultatif d'un thermostat de 24 V ayant un câble COMMUN.


Connecteurs à contacts secs pour pompe de zone (aucune alimentation 24 V CA) et thermostats avec alimentation 24 V CA



3.6.4 Schéma de câblage – Système de pompe de zone avec recirculation de l'eau chaude sanitaire

Les chaudières NCB-H peuvent utiliser à la fois le système de chauffage à 3 zones et la fonction de recirculation d'eau chaude sanitaire. Le schéma de câblage suivant présente le système à 3 zones et la fonction de recirculation d'eau chaude sanitaire.

Connecteurs à contacts secs pour pompe de zone (aucune alimentation 24 V CA) et thermostats/recirculation ECS sans alimentation 24 V CA




* Si le menu Recirculation d'ECS est réglé à l'option Always On (Toujours activé), Intelligent (Intelligent) ou Weekly (Hebdomadaire), aucun aquaSTAT ou bouton-poussoir HotButton supplémentaire n'est requis.

Remarque

- Les raccordements C servent au branchement facultatif d'un thermostat de 24 V ayant un câble COMMUN.
- Lorsque vous utilisez le préchauffage mixte, l'utilisation d'une pompe de recirculation n'est pas nécessaire. Sélectionnez l'option Préchauffage mixte dans le menu Recirculation d'ECS.
- Lorsque vous utilisez la recirculation externe, installez une pompe de recirculation et sélectionnez l'option Recirculation externe dans le menu Recirculation d'ECS.

Connecteurs à contacts secs pour pompe de zone (aucune alimentation 24 V CA) et thermostats/aquastat ECS avec alimentation 24 V CA




* Si le menu Recirculation d'ECS est réglé à l'option Always On (Toujours activé), Intelligent (Intelligent) ou Weekly (Hebdomadaire), aucun aquastat ou bouton-poussoir HotButton supplémentaire n'est requis.

Remarque

- Lorsque vous utilisez le préchauffage mixte, l'utilisation d'une pompe de recirculation n'est pas nécessaire. Sélectionnez l'option Préchauffage mixte dans le menu Recirculation d'ECS.
- Lorsque vous utilisez la recirculation externe, installez une pompe de recirculation et sélectionnez l'option Recirculation externe dans le menu Recirculation d'ECS.

Connecteurs à vanne de zone (aucune alimentation 24 V CA) et thermostats avec alimentation 24 V CA




Remarque


- NO (Normalement ouvert) : L'alimentation est fournie quand la vanne de zone est ouverte et l'alimentation est désactivée quand la vanne de zone est coupée.
- NC (normalement coupé) : L'alimentation est fournie quand la vanne de zone est coupée et l'alimentation est désactivée quand la vanne de zone est ouverte.
- COM : 24 V CA, COMMUN
- La chaudière dispose d'un transformateur interne 24 V évalué pour 75 VA. Ce transformateur alimente en énergie la soupape de zone, les bornes de coupure d'eau basse (LWCO) et les bornes de thermostat.
- Si la consommation totale d'énergie des 3 soupapes de zone dépasse 72 VA, un contrôleur externe de la soupape de zone doit être utilisé.

Exemples de raccordements de vanne de zone

Vanne de zone modèle Taco 570/571




Vanne de zone Taco Sentry



3.6.6 Schéma de câblage - SmartZone + de Navien

Le contrôleur SmartZone + de Navien peut être utilisé avec les chaudières NCB-H pour faire fonctionner un système de chauffage couvrant plus de 3 zones.

Lorsque des chaudières Navien sont utilisées avec le contrôleur de pompe de zone SmartZone+, un lien de communication de données par câble RS-485 est créé par la connexion Ready-link. Ceci permet au contrôleur et à la chaudière de partager les données de fonctionnement et de contrôler les zones efficacement en minimisant le fonctionnement de pompe inutile. Ce lien de communication permet aussi un contrôle optimal de l'environnement afin de *le protéger contre le gel.




Pour obtenir plus de détails, reportez-vous au manuel fourni avec le contrôleur de pompe de zone SmartZone+ de Navien.

- Remarque** • Le réglage Contrôleur de zone de Navien doit être activé lors de l'utilisation du câble Ready-Link pour la communication. Reportez-vous à la section « 12.5.2 Réglage de la fonction de chauffage des locaux » à la page 128 pour plus de détails.

*Informations sur l'ajout de plus de protection contre le gel à la page 27.

3.6.7 Schéma de câblage - Système de zones générique avec vannes de zone



3.6.8 Schéma de câblage - Système de zones générique avec pompes de zone






Schéma de câblage – Capteurs de température universels en option (alimentation/retour)

<NCB-H>



Remarque

- Pour contrôler la température de l'eau d'alimentation ou de retour de la chaudière au moyen d'un capteur de température universel, configurez le système en conséquence. Sur le panneau avant, appuyez sur le bouton Menu (**M**) pour ouvrir le menu des paramètres, puis sélectionnez 2. Fonctionnement du chauffage des locaux > 5. Méthode de contrôle de chauffage des locaux (CL) permettant de sélectionner un des modes de contrôle.
- Pour un meilleur rendement, enveloppez le capteur et la section de tuyau avec de l'isolant thermique.
- Les capteurs de température universels peuvent être achetés séparément. Communiquez avec Navien pour plus d'information.

4. Raccordement de l'alimentation en gaz

⚠ AVERTISSEMENT

• E773 - Avertissement de détection de type de gaz incorrect


Ce code d'erreur s'active lorsque l'unité détecte une divergence entre le type de gaz défini pendant l'installation et le type de gaz connecté à l'unité. Cette fonction peut ne pas détecter toutes les connexions de gaz anormales et le réglage du commutateur DIP 1 (jeu de 8 commutateurs) doit être vérifié sur l'unité avant utilisation. Un certain temps peut être nécessaire avant de détecter la divergence du type de gaz, car cela dépend du débit de gaz et de la température de sortie d'échappement. Le code d'erreur peut s'activer avec le type de gaz et le réglage du type de gaz corrects en raison de tolérances de mesure variables dans l'unité.

Si le code d'erreur persiste lorsque le réglage du commutateur DIP correspond au type de gaz connecté, contactez le support technique Navien.

- L'utilisation d'un type de gaz différent entraînera une combustion anormale et un mauvais fonctionnement du produit.

Pour éviter des blessures graves, des décès ou des dommages matériels :

- Vérifiez TOUJOURS la plaque signalétique située sur le côté du produit pour vous assurer que le type de gaz, la pression du gaz, la pression de l'eau et l'alimentation électrique disponibles correspondent aux caractéristiques de l'unité.
- VÉRIFIEZ que le réglage du commutateur DIP 1 sur le circuit imprimé correspond au type de gaz fourni à l'unité (OFF (désactivé) pour le gaz naturel et ON (activé) pour le gaz propane).



Commutateur	Fonction	Réglage
1	Type de gaz	Natural Gas (Gaz naturel) 1-OFF (désactivé)
		Propane Gas (Gaz propane) 1-ON (activé)

⚠ AVERTISSEMENT


- Avant de raccorder l'alimentation en gaz, déterminez le type de gaz et la pression de la chaudière en consultant la plaque signalétique. Utilisez uniquement du gaz de même type que ce qui est indiqué sur la plaque signalétique. L'utilisation d'un type de gaz différent entraînera une combustion anormale et un mauvais fonctionnement de la chaudière. L'alimentation en gaz ne doit être raccordée que par un professionnel agréé.
- Pour éviter d'endommager les connecteurs de la chaudière, utilisez deux clés pour serrer les raccords des tuyaux à la chaudière. Utilisez une clé pour empêcher le connecteur de la chaudière de tourner et utilisez l'autre clé pour serrer le raccord. Des connecteurs endommagés peuvent occasionner des fuites du système.
- Soutenez les tuyaux adéquatement avec des supports. Les tuyaux ne doivent pas être soutenus par la chaudière ou ses accessoires.
- Assurez-vous que les conduits de gaz sont protégés des dommages et du gel, au besoin. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des fuites de gaz et provoquer un incendie, une explosion, des dommages matériels, des blessures graves ou la mort.
- Avant d'utiliser l'appareil, effectuez un essai d'étanchéité de l'appareil et du raccord de gaz.
- Pour éviter les risques d'explosion et d'incendie, n'utilisez pas une flamme pour repérer les fuites de gaz. Effectuez un test à la bulle le long des joints pour repérer toute fuite de gaz. En cas de fuite, des bulles se formeront au joint qui présente une fuite. Une fuite de gaz peut entraîner d'importants dommages matériels, des blessures graves ou la mort.
- Si vous détectez une fuite de gaz, éteignez immédiatement la chaudière et coupez l'alimentation en gaz. Effectuez un test à la bulle pour repérer la fuite et réparez la fuite immédiatement. Ne redémarrez pas la chaudière jusqu'à ce que la fuite soit réparée. L'utilisation de la chaudière avec une fuite de gaz peut entraîner d'importants dommages matériels, des blessures graves ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

- Cette chaudière ne peut pas être convertie du gaz naturel au propane ou vice versa sans le kit de conversion du gaz fourni par Navien. N'essayez pas de convertir cette chaudière sur place sans le kit de conversion du gaz Navien. Cela aura pour effet de créer des conditions de fonctionnement dangereuses et d'annuler la garantie.

Remarque Le kit de conversion au gaz propane se trouve à l'intérieur du cabinet de la chaudière. Vous devez retirer le couvercle avant pour pouvoir accéder au kit de conversion gaz propane & haute altitude.

Navien vous recommande de raccorder la chaudière en tant que premier appareil en aval du compteur à gaz, pour assurer une alimentation en gaz suffisante.




Pour raccorder l'alimentation en gaz :

1. Déterminez le type de gaz et la pression de la chaudière en consultant la plaque signalétique.
2. Effectuez un contrôle de pression sur la conduite de gaz principale.
3. Retirez tout débris pouvant se trouver dans la conduite de gaz.
4. Déterminez la taille et le type appropriés de conduite de gaz. Reportez-vous aux tableaux suivants.

Remarque Reportez-vous aux instructions incluses avec le détendeur de pression de gaz pour connaître la distance minimale pour le tuyau qui doit être respectée entre le régulateur et la chaudière.

5. Installez des robinets à passage intégral certifiés sur la conduite d'alimentation en gaz et la chaudière.
6. Raccordez la conduite d'alimentation en gaz.
7. Effectuez des tests pour détecter toute fuite de gaz dans la conduite d'alimentation, les points de raccordement et la chaudière.

Remarque Serrez avec précaution les soupapes de raccordement de la chaudière pour éviter de les endommager.



AVIS

- Installez une soupape d'arrêt de gaz manuelle entre la conduite d'alimentation en gaz et la chaudière.
- Un bassin de décantation doit être installé en amont des contrôles du gaz.

Remarque

- Serrez avec précaution les soupapes de raccordement de la chaudière pour éviter de les endommager.
- Sur toutes les chaudières, les raccords des conduites de gaz mesurent 1,90 cm ($3/4$ po) de diamètre.
- Un tuyau rigide de 1,27 cm ($1/2$ po) peut également être utilisé. NE PAS utiliser des connecteurs ou des tuyaux ondulés de 1,27 cm ($1/2$ po), car ils pourraient provoquer du bruit.




Connecteur ondulé

- Lorsque vous utilisez des conduites de gaz flexibles, assurez-vous que le diamètre intérieur et le connecteur du tuyau sont suffisants pour fournir la puissance en BTU nécessaire. En outre, assurez-vous que la conduite flexible ne présente ni pli ni coude resserré, car cela limitera l'écoulement du gaz.
- Lorsque vous utilisez un tuyau rigide, Navien vous recommande d'installer un raccord union sur la conduite d'alimentation en gaz à proximité de la chaudière, pour faciliter tout entretien ou toute réparation future.
- Vérifiez les lois locales pour savoir si l'utilisation de tuyau à gaz de 1,27 cm ($1/2$ po) est autorisée dans la région.


AVIS

Avant d'utiliser une soupape de limitation de débit dans la conduite de gaz, vérifiez le calibre de celui-ci, ainsi que les débits nominaux minimal et maximal indiqués par le fabricant. Un clapet de retenue de taille inappropriée ne permettra pas le passage du plein débit du gaz vers la chaudière, ce qui pourrait causer un fonctionnement inapproprié.




Soupape de limitation de débit

Système avec un seul détendeur



Exemples de tuyaux à gaz basse pression classiques :

Système à deux étapes avec détendeurs multiples (recommandé)



4.1 Tableaux des dimensions des tuyaux à gaz

Les tableaux suivants sont reproduits à partir du National Fuel Gas Code 2012 et sont fournis uniquement à titre de référence. Veuillez communiquer avec le fabricant des tuyaux à gaz pour connaître la capacité réelle des tuyaux.

Capacité d'alimentation maximale en gaz naturel

En pieds cubes par heure (pi^3/h) (densité relative de 0,60; chute de pression de 1,27 cm (0,5 po) CE). Communiquez avec votre fournisseur de gaz pour connaître la puissance nominale en joules par mètre cube ou BTU/pi^3 . Utilisez 1 055 kJ par mètre cube (1 000 BTU/pi^3) pour simplifier les calculs. Ce tableau est recommandé pour des pressions d'alimentation inférieures à 15,24 cm (6 po) CE.

Diamètre du tuyau	Longueur (raccords inclus)										
	3 m (10 pi)	6 m (20 pi)	9 m (30 pi)	12 m (40 pi)	15 m (50 pi)	18 m (60 pi)	21 m (70 pi)	24 m (80 pi)	27 m (90 pi)	30 m (100 pi)	38 m (125 pi)
1,9 cm (¾ po)	360	247	199	170	151	137	126	117	110	104	92
2,54 cm (1 po)	678	466	374	320	284	257	237	220	207	195	173
3,18 cm (1 ¼ po)	1 390	957	768	657	583	528	486	452	424	400	355
3,81 cm (1 ½ po)	2 090	1 430	1 150	985	873	791	728	677	635	600	532
5,08 cm (2 po)	4 020	2 760	2 220	1 900	1 680	1 520	1 400	1 300	1 220	1 160	1 020
6,35 cm (2 ½ po)	6 400	4 400	3 530	3 020	2 680	2 430	2 230	2 080	1 950	1 840	1 630
7,62 cm (3 po)	11 300	7 780	6 250	5 350	4 740	4 290	3 950	3 670	3 450	3 260	2 890
10,16 cm (4 po)	23 100	15 900	12 700	10 900	9 660	8 760	8 050	7 490	7 030	6 640	5 890

en pieds cubes par heure (pi^3) (densité relative de 0,60; chute de pression de 1,27 cm (3,0 po) CE). Communiquez avec votre fournisseur de gaz pour connaître la puissance nominale en joules par mètre cube ou BTU/pi^3 . Utilisez 1 055 kJ par mètre cube (1 000 BTU/pi^3) pour simplifier les calculs. Ce tableau est recommandé pour des pressions d'alimentation de 15,24 cm (6 po) CE ou plus.

Diamètre du tuyau	Longueur (raccords inclus)										
	3 m (10 pi)	6 m (20 pi)	9 m (30 pi)	12 m (40 pi)	15 m (50 pi)	18 m (60 pi)	21 m (70 pi)	24 m (80 pi)	27 m (90 pi)	30 m (100 pi)	38 m (125 pi)
1,27 cm (½ po)	454	312	250	214	190	172	158	147	138	131	116
1,9 cm (¾ po)	949	652	524	448	397	360	331	308	289	273	242
2,54 cm (1 po)	1 787	1 228	986	844	748	678	624	580	544	514	456
3,18 cm (1 ¼ po)	3 669	2 522	2 025	1 733	1 536	1 392	1 280	1 191	1 118	1 056	936
3,81 cm (1 ½ po)	5 497	3 778	3 034	2 597	2 302	2 085	1 919	1 785	1 675	1 582	1 402
5,08 cm (2 po)	10 588	7 277	5 844	5 001	4 433	4 016	3 695	3 437	3 225	3 046	2 700

Diamètre du tuyau	Longueur (raccords inclus)										
	3 m (10 pi)	6 m (20 pi)	9 m (30 pi)	12 m (40 pi)	15 m (50 pi)	18 m (60 pi)	21 m (70 pi)	24 m (80 pi)	27 m (90 pi)	30 m (100 pi)	38 m (125 pi)
6,35 cm (2 1/2 po)	16 875	11 598	9 314	7 971	7 065	6 401	5 889	5 479	5 140	4 856	4 303
7,62 cm (3 po)	29 832	20 503	16 465	14 092	12 489	11 316	10 411	9 685	9 087	8 584	7 608
10,16 cm (4 po)	43 678	30 020	24 107	20 632	18 286	16 569	15 243	14 181	13 305	12 568	11 139

Capacité d'alimentation maximale en propane liquéfié

En milliers de BTU/h (chute de pression de 1,27 cm (0,5 po) CE)

Diamètre du tuyau	Longueur (raccords inclus)												
	3 m (10 pi)	6 m (20 pi)	9 m (30 pi)	12 m (40 pi)	15 m (50 pi)	18 m (60 pi)	24 m (80 pi)	30 m (100 pi)	38 m (125 pi)	45 m (150 pi)	53 m (175 pi)	60 m (200 pi)	76 m (250 pi)
1,27 cm (1/2 po)	291	200	160	137	122	110	101	94	89	84	74	67	62
1,9 cm (3/4 po)	608	418	336	287	255	231	212	197	185	175	155	140	129
2,54 cm (1 po)	1 150	787	632	541	480	434	400	372	349	330	292	265	243
3,18 cm (1 1/4 po)	2 350	1 620	1 300	1 110	985	892	821	763	716	677	600	543	500
3,81 cm (1 1/2 po)	3 520	2 420	1 940	1 660	1 480	1 340	1 230	1 140	1 070	1 010	899	814	749
5,08 cm (2 po)	6 790	4 660	3 750	3 210	2 840	2 570	2 370	2 200	2 070	1 950	1 730	1 570	1 440

4.2 Mesure de la pression d'admission du gaz

⚠ AVERTISSEMENT


La pression d'admission du gaz doit être effectuée UNIQUEMENT par un PROFESSIONNEL AGRÉÉ. La chaudière ne peut pas fonctionner correctement si la pression d'admission du gaz est insuffisante.

- La pression d'admission du gaz doit être maintenue entre 3,5 po CE et 10,5 po CE pour le gaz naturel et entre 8,0 po CE et 13,5 po CE pour le propane liquéfié.
- L'appareil et son robinet d'arrêt individuel doivent être déconnectés du système d'alimentation en gaz lors de tout essai de pression de ce système à des pressions d'essai dépassant les 3,5 kPa (1/2 lb/po²).
- L'appareil doit être isolé du système d'alimentation en gaz en fermant son robinet d'arrêt manuel lors de tout essai de pression du système d'alimentation en gaz à des pressions d'essai égales ou inférieures à 3,5 kPa (1/2 lb/po²).


Remarque Si la pression du gaz n'est pas dans la plage requise ou qu'une chute de pression excessive est observée, communiquez avec le fournisseur de gaz ou un installateur qualifié pour régulariser la pression de gaz d'alimentation à l'appareil.

Pour mesurer la pression d'admission du gaz :

1. Fermez la soupape à gaz manuelle de la conduite d'alimentation en gaz.




2. Allumez la chaudière. Sur le panneau avant, appuyez simultanément sur le bouton Retour (↶) et sur le bouton Menu (M) pendant 3 secondes, puis faites tourner le cadran de commande (⌚) pour sélectionner « 7. Special Operations (Fonctionnement spécial) ».
3. Appuyez sur le cadran de commande (⌚) pour accéder au mode de fonctionnement spécial.




4. Faites tourner le cadran de commande (⌚) pour sélectionner **7. SH 2nd MAX (CL 2e MAX)**, puis appuyez sur le cadran de commande (⌚) pour sélectionner le mode de fonctionnement.
5. Appuyez deux fois sur le bouton Retour (↶) pour revenir au mode de fonctionnement normal.
6. Faites fonctionner le chauffage des locaux. Le gaz présent dans la conduite d'alimentation en gaz sera purgé.
7. Laissez la chaudière allumée jusqu'à ce qu'elle s'éteigne en raison de l'absence d'alimentation en gaz, puis arrêtez la chaudière.


8. Ouvrez les 4 crochets (2 dans le haut et 2 dans le bas) pour retirer le couvercle avant.



9. Desserrez les vis indiquées sur la figure ci-dessous et branchez un manomètre à la lumière de refoulement. Remettez le manomètre à zéro avant de l'utiliser.



10. Rouvrez la soupape à gaz manuelle et vérifiez qu'elle ne fuit pas.
11. Activez de multiples zones pour augmenter la cadence de chauffage de la chaudière à son maximum.
12. Lorsque la chaudière atteint sa cadence de chauffage maximale, contrôlez la pression d'admission du gaz affichée par le manomètre. La pression du gaz doit se situer dans les limites spécifiées à la page 8.



5. Ventilation de l'air de combustion

AVERTISSEMENT

Risque de présence de monoxyde de carbone

L'installation de détecteurs de monoxyde de carbone peut être requise dans votre région pour la chaudière ou d'autres appareils à gaz. Vérifiez les codes applicables en matière d'emplacement d'installation de la chaudière.

Les détecteurs de monoxyde de carbone doivent être conformes à la norme NFPA 720 et être répertoriés ANSI/UL 2034 et certifiés IAS.

Directives supplémentaires concernant l'air de combustion

- L'acheminement de conduites d'air de combustion à partir de l'extérieur est recommandé. (Ventilation directe)
- La chaudière peut être installée avec une seule conduite acheminant les produits de combustion vers l'extérieur, tout en utilisant l'air de combustion de la salle des machines. Afin d'utiliser l'option de ventilation indirecte utilisant l'air intérieur à la page 72, des conditions et des considérations spécifiques doivent être respectées.

AVERTISSEMENT

Pour éviter des blessures graves, des décès ou des dommages matériels :

- Ne pas installer la chaudière ou les conduites d'air de combustion dans des zones où l'air est contaminé (par ex., un niveau élevé de poussière, de sciure, de sable, de farine, d'aérosols, de composés de chlore ou de fluorine).
- Ne laissez PAS les liquides ou les vapeurs de la piscine, des produits de lessive ou des produits de nettoyage ménagers courants pénétrer dans la chaudière. Ceux-ci peuvent causer de graves dommages au produit et peuvent même entraîner des fuites de gaz de combustion dans des cas extrêmes.
- TOUJOURS vérifier les zones et les produits indiqués dans les tableaux ci-dessous avant d'installer la chaudière et les conduites d'arrivée d'air.
- Éliminez TOUJOURS les contaminants ou déplacez les terminaisons d'entrée d'air et de ventilation vers d'autres zones propres. Utilisez une ventilation directe pour fournir de l'air propre de l'extérieur du bâtiment. Navien recommande de nettoyer et d'entretenir régulièrement le filtre lorsque le chauffe-eau est installé dans une telle zone.

Remarque

La garantie ne couvre pas les dommages provoqués par des contaminants dans l'air.

Contaminants corrosifs
Acide muriatique/acide chlorhydrique
Fuites de réfrigérants
Solvants, détergents et produits blanchissants au chlore (y compris l'eau de javel) utilisés pour la lessive domestique
Solvants pour vernis ou peinture
Adhésifs utilisés pour les matériaux de construction et autres produits similaires
Produits chimiques pour la piscine à base de chlore
Solutions à permanentes pour cheveux
Produits assouplissants antistatiques utilisés dans les sècheuses à linge
Sel de déglçage au chlorure de calcium
Aérosols contenant des chlorocarbones ou fluorocarbones
Ciments et colles
Chlorure de sodium utilisé comme adoucisseur d'eau
Cires et nettoyeurs à base de chlore

Sources de produits corrosifs
Zones de rénovation
Ateliers de réparation d'appareils de réfrigération
Construction neuve
Usines de fabrication du métal
Zones et établissements de buanderie/nettoyage à sec
Piscines
Ateliers de carrosserie automobile
Zones et établissements de finition de meubles
Garages avec ateliers
Usines de plastiques
Salons de beauté
Usines de traitement photographique

5.1 Ventilation de la chaudière

DANGER

Cet appareil est certifié en tant qu'appareil de « Catégorie IV » et requiert un système de ventilation spécial. Le système de ventilation fonctionne lorsque la pression dans le tuyau est positive.

Pour éviter des blessures graves ou des décès :

- Ventilez TOUJOURS les gaz d'échappement directement à l'extérieur en utilisant les matériaux de ventilation et en suivant ces instructions.
- NE PAS raccorder d'évents d'appareils fonctionnant par ventilation naturelle à aucune portion d'un système de ventilation mécanique fonctionnant sous pression positive.

AVERTISSEMENT

Une mauvaise ventilation de la chaudière peut entraîner des niveaux de monoxyde de carbone excessifs et peut provoquer de graves blessures ou la mort.

Cette chaudière doit être ventilée conformément à la section « Venting of Equipment » (Ventilation de l'équipement) de la dernière édition de la norme ANSI Z223.1/NFPA 54 du « National Fuel Gas Code » (Code national du gaz combustible) des États-Unis et/ou conformément à la section « Venting systems and air supply for boilers » (Ventilation des systèmes et de l'alimentation en air des chaudières) de la dernière version de la norme CAN/CGA B149.1 du « Natural Gas and Propane Installation Code » (Code d'installation du gaz naturel et du propane) du Canada, ainsi qu'en accord avec tous les codes et règlements locaux applicables en matière de construction.

Pour éviter des blessures graves ou des décès :

- Les systèmes de ventilation doivent être installés **UNIQUEMENT** par des professionnels agréés.
- Suivez **TOUJOURS** les règlements, codes et instructions lors de la ventilation de la chaudière.
- Scellez **TOUJOURS** le système de ventilation de manière étanche aux gaz pour éviter les fuites de gaz de combustion et les émissions de monoxyde de carbone.
- Le propriétaire de l'immeuble est responsable de maintenir les événements d'arrivée d'air et d'évacuation libres de neige, de glace et d'autres obstructions potentielles, ainsi que de prévoir un entretien régulier.
- Scellez **TOUJOURS** le système de ventilation de manière étanche aux gaz pour éviter les fuites de gaz de combustion et les émissions de monoxyde de carbone.
- Le propriétaire de l'immeuble est responsable de maintenir les événements d'arrivée d'air et d'évacuation libres de neige, de glace et d'autres obstructions potentielles, ainsi que de prévoir un entretien régulier.

Pour éviter des blessures graves ou des décès :

- Les systèmes de ventilation doivent être installés **UNIQUEMENT** par des professionnels agréés.
- Suivez **TOUJOURS** les règlements, codes et instructions lors de la ventilation de la chaudière.

AVERTISSEMENT

Une mauvaise ventilation de la chaudière peut entraîner des niveaux de monoxyde de carbone excessifs et peut provoquer de graves blessures ou la mort.

Cette chaudière doit être ventilée conformément à la section « Venting of Equipment » (Ventilation de l'équipement) de la dernière édition de la norme ANSI Z223.1/NFPA 54 du « National Fuel Gas Code » (Code national du gaz combustible) des États-Unis et/ou conformément à la section « Venting systems and air supply for boilers » (Ventilation des systèmes et de l'alimentation en air des chaudières) de la dernière version de la norme CAN/CGA B149.1 du « Natural Gas and Propane Installation Code » (Code d'installation du gaz naturel et du propane) du Canada, ainsi qu'en accord avec tous les codes et règlements locaux applicables en matière de construction.

La chaudière doit être correctement ventilée pour assurer un approvisionnement constant en air propre et pour vous assurer que l'air rejeté est correctement éliminé des surfaces habitables. Lors de la ventilation de la chaudière, suivez ces instructions :

- N'installez pas la chaudière dans des zones où l'air est contaminé (contenant un niveau élevé de poussière, de sciure, de sable, de farine, d'aérosols ou de tout autre contaminant atmosphérique de ce type), car les contaminants peuvent nuire au bon fonctionnement de l'appareil. La garantie ne couvre pas les dommages provoqués par les contaminants de la zone d'installation. Si vous devez installer les chaudières dans une zone où l'air est contaminé, utilisez une ventilation directe pour l'alimentation en air à partir de l'extérieur du bâtiment. Nous vous recommandons de nettoyer et d'entretenir régulièrement le filtre lorsque le chauffe-eau est installé dans une telle zone.
- Pour de meilleurs résultats, faites en sorte que le système de ventilation soit aussi court et droit que possible.
- Installez la chaudière aussi près que possible de la sortie de ventilation.
- Ne raccordez pas l'évent de la chaudière à l'aération d'une autre chaudière à gaz ou d'une colonne de ventilation.
- Pour la tuyauterie horizontale, inclinez la section horizontale vers le haut vers la sortie de ventilation selon une pente de 2 cm par mètre ($\frac{1}{4}$ po par pied) (pente de 2 %).

- Créez un joint hermétique à chacun des raccords des tuyaux d'évacuation et d'admission d'air, du manchon de la chaudière jusqu'à la sortie de ventilation (voir ci-dessous).

Remarque Ne couvrez aucun matériau d'événement non métallique avec une isolation thermique.

Raccordement du tuyau au manchon de l'événement

Remarque N'utilisez pas d'apprêt ou d'adhésif à solvant organique sur le raccord de l'appareil.




⚠ AVERTISSEMENT

Coupez TOUJOURS le tuyau à un angle de 90° et démontez le tuyau de ventilation avant de l'installer afin que le tuyau soit entièrement connecté au raccord de ventilation des gaz d'échappement.


Utilisez de l'eau (et NON de la graisse) pour lubrifier l'extrémité du tuyau de ventilation avant de l'insérer dans le collier.

Insérez TOUJOURS le tuyau de ventilation de 7 cm (2 3/4 po) dans le collet d'évacuation de l'appareil avec un mouvement de rotation jusqu'à ce que l'extrémité atteigne le bas du support.

En cas de fuites de gaz de combustion, l'inhalation de monoxyde de carbone peut entraîner des blessures graves ou des décès.




1. Mesurez 7 cm (2 3/4 po) à partir de l'extrémité du tuyau de ventilation et faites une marque à cette distance.



2. Insérez le tuyau dans le manchon de l'événement pour créer la première section du conduit de ventilation. Assurez-vous d'insérer le tuyau complètement dans le manchon, jusqu'à ce que l'extrémité entre en contact avec le fond de la prise.

Remarque Vérifiez que le tuyau a été complètement inséré dans le manchon sur au moins 7 cm (2 3/4 po) et que votre marque n'est plus visible.

3. Utilisez une clé à douille (8 mm) pour serrer la bride et sceller le joint de façon appropriée.




⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez JAMAIS de **coude** dans le manchon d'évacuation pour la première section du conduit de ventilation pour éviter des blessures graves ou des décès. L'utilisation d'un coude directement au manchon ne permet pas de créer un joint bien scellé entre l'appareil et le tuyau de ventilation.

Utilisez TOUJOURS une longueur de tuyau droit au démarrage de l'événement.

N'utilisez PAS de coude dans le manchon d'évacuation



- Pour éviter l'accumulation d'humidité et de givre, et pour respecter les distances par rapport aux ouvertures des maisons adjacentes, des coudes à 45°, des coudes à 90° ou des tés peuvent être fixés à l'extrémité de la sortie de ventilation pour diriger les fumées d'échappement loin des bâtiments, tant que les longueurs totales admissibles des tuyaux de ventilation, le nombre maximum de coudes et les restrictions concernant les distances par rapport à l'arrivée d'air sont respectés.
- N'entrez pas de substances dangereuses ou inflammables à proximité de la sortie de ventilation.
- Si cette chaudière doit être installée dans des régions connues pour les accumulations de neige, protégez la sortie de ventilation pour éviter qu'elle ne soit bloquée.
- Assurez-vous que la sortie de ventilation se situe à au moins 305 mm (12 po) au-dessus du niveau de neige maximal prévu ou selon les exigences des codes locaux en vigueur, la valeur la plus élevée ayant préséance.

- Soutenez le tuyau de ventilation en plaçant des supports à intervalles réguliers ou conformément aux codes locaux.

Les conduits d'évacuation et d'admission d'air doivent être soutenus au moins tous les 1,2 m (4 pi).

- La ventilation de cet appareil ne doit pas aboutir sur la voie publique ou à proximité de dispositifs de ventilation ou d'aérations de vide sanitaire ou dans des endroits où le condensat ou la vapeur pourrait créer une nuisance ou un danger ou provoquer des dommages matériels ou dans des endroits où le condensat ou la vapeur pourrait provoquer des dommages ou nuire au bon fonctionnement de détendeurs, de soupapes de détente ou d'autres équipements.

⚠ AVERTISSEMENT


Allumez TOUJOURS la chaudière et testez les fuites de gaz le long de l'événement d'échappement à l'aide d'un kit d'essai de bulle.

En cas de fuite des raccords, la présence de monoxyde de carbone peut entraîner des blessures graves ou des décès.

5.2 À propos du détecteur d'installation de ventilation

Un détecteur d'installation de ventilation (DIV) est préinstallé sur cette chaudière pour aider l'installateur à installer correctement le tuyau de ventilation dans le collet de l'événement.

Fonctionnement



Comme indiqué, le DIV est un dispositif raccordé au collet de l'évent. Ce dispositif est conçu pour détecter si le tuyau de ventilation est inséré à une profondeur suffisante dans le collet pendant l'installation initiale.

Pendant l'installation, le DIV détecte si le tuyau de ventilation est complètement inséré dans le collet de l'évent (au moins 7 cm [2 3/4 po]) dans le collet. Si un tuyau de ventilation de format adéquat (5,08 cm [2,0 po]) est complètement inséré dans le collet, le tuyau appuie sur un commutateur pour activer le DIV. Si le tuyau de ventilation n'est pas complètement inséré dans le collet, un message d'erreur s'affiche et l'appareil ne fonctionnera pas. Si le code d'erreur 762 s'affiche, assurez-vous que le tuyau de ventilation est du bon format et qu'il est correctement inséré.

But

Le but du DIV est de guider l'installateur de façon à ce qu'il insère complètement le tuyau de ventilation dans le collet à une profondeur d'au moins 7 cm (2 3/4 po). Si le tuyau de ventilation n'est pas correctement inséré et installé, il pourrait se séparer du collet, ce qui pourrait entraîner une fuite des gaz de combustion et des émissions de monoxyde de carbone, qui peuvent provoquer des blessures graves ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

Inspectez régulièrement toutes les connexions des tuyaux de ventilation.

Le détecteur d'installation de ventilation (VID) ne détectera PAS la séparation du tuyau de ventilation raccordé si les joints se détachent ou si du monoxyde de carbone fuit.

Le DIV n'est pas conçu pour détecter tous les mouvements du tuyau de ventilation ou une séparation du collet. Il ne faut donc pas se fier au DIV pour détecter ces problèmes.

Différents facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, une défaillance du capteur, un commutateur collé et la corrosion, peuvent provoquer un dysfonctionnement du DIV lorsque le tuyau de ventilation se sépare du collet.

Limites

Le DIV n'est pas une alarme ni un commutateur de sécurité, et il ne remplace pas un détecteur de monoxyde de carbone. Le DIV pourrait ne pas arrêter l'appareil si le tuyau de ventilation est partiellement ou complètement délogé. D'autres facteurs peuvent nuire au fonctionnement du DIV et faire en sorte qu'il ne fonctionne pas comme prévu. Ces facteurs comprennent, mais sans s'y limiter, une déformation du tuyau de ventilation, l'utilisation d'un tuyau de ventilation de format inadéquat, un mauvais alignement du tuyau de ventilation dans le collet, un mouvement vertical du tuyau de ventilation causé par une installation inadéquate et tout autre mauvaise utilisation ou non-conformité avec les instructions d'installation.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de présence de monoxyde de carbone

Pour éviter des blessures graves ou des décès :

- Insérez TOUJOURS le tuyau de ventilation de 7 cm (2 3/4 po) dans le collier d'échappement de la chaudière.
- Si le tuyau de ventilation n'est pas complètement inséré, le commutateur du détecteur d'installation de ventilation peut ne pas le détecter et la chaudière peut ne pas fonctionner.
- Utilisez TOUJOURS des matériaux de tuyauterie de ventilation correctement dimensionnés; dans le cas contraire, un code d'erreur E762 peut apparaître sur le panneau avant si le tuyau de ventilation n'est pas correctement installé.


⚠ AVERTISSEMENT

- Les facteurs susceptibles d'affecter les performances du DIV comprennent, mais sans s'y limiter, une déformation du tuyau de ventilation, l'utilisation d'un tuyau de ventilation de format inadéquat, un mauvais alignement du tuyau de ventilation dans le collet, un mouvement vertical du tuyau de ventilation causé par une installation inadéquate et tout autre mauvaise utilisation ou non-conformité avec les instructions d'installation.

Risque de présence de monoxyde de carbone


Pour éviter des blessures graves ou des décès :

- Effectuez TOUJOURS une inspection visuelle du tuyau de ventilation avant d'insérer le tuyau de ventilation dans le collet de la chaudière. Le tuyau de ventilation inséré dans le collet d'échappement de la chaudière doit être exempt de dommages et de défauts pour que le détecteur d'installation de ventilation fonctionne correctement. Si le tuyau de ventilation est endommagé, remplacez-le par un nouveau tuyau de ventilation.
- Le détecteur d'installation de ventilation détecte les séparations du tuyau de ventilation du collet d'échappement de la chaudière uniquement s'il est complètement inséré à une profondeur de 7 cm ($2\frac{3}{4}$ po). Le détecteur d'installation de ventilation ne détectera pas la séparation du tuyau de ventilation raccordé si les joints se détachent ou si du monoxyde de carbone fuit.
- L'installateur est responsable d'installer correctement le tuyau de ventilation, de rechercher les fuites éventuelles et de fixer adéquatement la chaudière au mur.




⚠ AVERTISSEMENT

Inspectez régulièrement toutes les connexions des tuyaux de ventilation. Le DIV n'est pas conçu pour détecter tous les mouvements du tuyau de ventilation ou une séparation du collet. Il ne faut donc pas se fier au DIV pour détecter ces problèmes.



*Si inséré de 7 cm ($2\frac{3}{4}$ po), le DIV doit détecter le tuyau de ventilation.



**Le DIV ne peut pas détecter si le tuyau de ventilation fuit ou se déconnecte à un point quelconque entre la chaudière et l'emplacement de ventilation extérieur ou si la ventilation est bloquée pour une raison quelconque.

5.3 Sélection d'un type d'évent

Toutes les chaudières de Navien sont des appareils de catégorie IV et sont configurées en usine afin d'utiliser une ventilation directe (combustion scellée). Navien recommande des installations à ventilation directe, si possible, pour éviter le refoulement de l'air froid dans la chaudière. Si vous ne pouvez pas utiliser une ventilation directe, assurez-vous que l'emplacement d'installation dispose d'une alimentation en air d'appoint suffisante.


Navien recommande également d'installer un nouveau système de ventilation avec cet appareil. Si vous réutilisez un système de ventilation existant, assurez-vous de l'inspecter de façon approfondie pour y détecter toute perforation, fissure ou tout blocage avant de le relier à la chaudière.

Ventilation directe

La chaudière utilise une évacuation de 5,08 cm (2 po) ou de 7,62 cm (3 po) de diamètre et des conduites d'arrivée d'air de 5,08 cm (2 po) ou de 7,62 cm (3 po) de diamètre. Pour assurer l'aspiration de l'air directement depuis et l'évacuation d'air directement vers l'extérieur du bâtiment, créez un joint hermétique entre le manchon de la chaudière et la sortie de ventilation.

Les matériaux d'entrée peuvent être fabriqués en ABS, PVC, PVC-C, PP, acier galvanisé, acier inoxydable, aluminium ondulé ou tout autre matériau de ce type. Si vous utilisez un matériau ondulé, assurez-vous que le tuyau d'admission d'air ne présente ni pli ni dommage causé par accident.

Lors de l'utilisation d'une ventilation directe, respectez les distances suivantes, conformément aux exigences de la norme **ANSI Z21.10.3 et du National Fuel Gas Code (Code national du gaz combustible), de la norme ANSI Z223.1/NFPA 54, et de la norme CAN/CGA B149.1 du « Natural Gas and Propane Installation Code » (Code d'installation du gaz naturel et du propane) :**



Réf	Description	Installation avec ventilation directe pour le Canada ¹	Installation avec ventilation directe pour les États-Unis ²
A	Espace au-dessus du sol, d'une véranda, d'un porche, d'une terrasse ou d'un balcon	30 cm (12 po)	30 cm (12 po)
B	Espace libre par rapport à une fenêtre ou porte pouvant être ouverte	91 cm (36 po)	30 cm (12 po)
C	Espace libre par rapport aux fenêtres qui ne s'ouvrent pas	30 cm (12 po)*	30 cm (12 po)*
D	Distance verticale par rapport à un débord de toit ventilé situé au-dessus de la connexion de sortie de la ventilation, à une distance horizontale maximale de 61 cm (2 pi) du centre de la sortie	91 cm (36 po)*	91 cm (36 po)*
E	Espace libre par rapport au débord d'un toit non ventilé	91 cm (36 po)*	91 cm (36 po)*
F	Dégagement du coin extérieur	61 cm (2 pi)*	61 cm (2 pi)*
G	Dégagement du coin intérieur	30 cm (12 po)*	30 cm (12 po)*
H	Dégagement de chaque côté de la ligne de centre prolongée au-dessus du compteur/détendeur	91 cm (3 pi) à une hauteur maximale de 4,6 m (15 pi) au-dessus du compteur/détendeur	91 cm (3 pi) à une hauteur maximale de 4,6 m (15 pi)
I	Espace libre au point de sortie de l'évent du détendeur	91 cm (3 pi)	91 cm (3 pi)*
J	Espace libre entre l'entrée d'air non mécanique et le bâtiment ou entre l'entrée d'air de combustion et tout autre appareil	91 cm (36 po)	30 cm (12 po)
K	Espace libre à l'entrée d'air mécanique	1,83 m (6 pi)	91 cm (3 pi) au-dessus si la distance horizontale est de moins de 3 m (10 pi)
L	Espace libre au-dessus d'un trottoir ou d'une allée pavée sur une propriété publique	2,13 m (7 pi) [†]	2,13 m (7 pi) [†]
M	Espace libre sous une véranda, un porche, une terrasse ou un balcon	30 cm (12 po) [‡]	30 cm (12 po) - ouvert sur 3 côtés*

1. Conformément au Code d'installation du gaz naturel et du propane CSA B149.1 en vigueur.

2. Conformément avec la norme ANSI Z223.1 / NFPA 54 du National Fuel Gas Code en vigueur.

[†] Un évent ne doit pas se trouver directement au-dessus d'un trottoir ou d'une allée pavée entre deux maisons individuelles et desservant les deux maisons.

[‡] Autorisé uniquement si la véranda, le porche, la terrasse ou le balcon est entièrement ouvert au minimum sur deux côtés sous le plancher.

* Distances suggérées par le fabricant. Si les distances requises par les codes locaux sont différentes de celles du tableau ci-dessus, la distance la plus grande s'applique.

Ventilation indirecte

(système à un tuyau)

Si l'emplacement d'installation peut subir une pression négative à tout moment, il est possible de refouler l'air froid par l'échangeur thermique de la chaudière. Cette situation pourrait entraîner le gel de l'échangeur thermique et un mauvais fonctionnement de la chaudière.


Cependant, les codes du bâtiment de la plupart des pays interdisent les pressions négatives dans les résidences. Dans une résidence bénéficiant d'une alimentation en air bien équilibrée, l'échangeur thermique ne doit pas être exposé à un risque de gel. Étant donné que la cause du refoulement n'est pas considérée comme un problème de fabrication, aucun dommage causé par le gel en raison d'un refoulement ne sera couvert par la garantie de Navien. En cas de doute quant à la possibilité d'installer un refoulement sur le site d'installation, utilisez un système de ventilation directe pour la chaudière.

Lors de l'utilisation d'une ventilation indirecte, respectez les distances indiquées à la page 74, conformément aux exigences de la norme **ANSI Z21.10.3 et du National Fuel Gas Code (Code national du gaz combustible), des normes ANSI Z223.1/NFPA 54 et du Code d'installation du gaz naturel et du propane, CAN/CSA B149.1.**

Pour utiliser une ventilation indirecte pour la chaudière :


1. Insérez le bouchon de la connexion de sortie dans le conduit d'admission d'air.

Remarque Ne collez pas le bouchon pour pouvoir le retirer et le nettoyer facilement.



2. Aménagez deux ouvertures pour permettre la circulation de l'air de combustion comme indiqué par la norme ANSI Z223.1/NFPA 54 ou conformément aux exigences liées à l'air de combustion selon les codes locaux de votre région.

	Débit calorifique maximal (BTU/H)	Air d'appoint fourni de l'extérieur, espace libre minimal de 1 po ² par 4 000 BTU/h	Apport d'air d'appoint de l'intérieur, 1 po ² par 1 000 BTU/h
NCB-250/150H	210 000	53 po ² 10 po (L) x 6 po (H) ou 9 po de diamètre	210 po ² 14 1/2 po (L) x 14 1/2 po (H)
NCB-240/130H	199 900	50 po ² 10 po (L) x 5 po (H) ou 8 po de diamètre	199 po ² 14 1/4 po (L) x 14 1/4 po (H)
NCB-240/110H	199 900	50 po ² 10 po (L) x 5 po (H) ou 8 po de diamètre	199 po ² 14 1/4 po (L) x 14 1/4 po (H)
NCB-190/080H	160 000	40 po ² 10 po (L) x 4 po (H) ou 8 po de diamètre	160 po ² 12 3/4 po (L) x 12 3/4 po (H)
NCB-190/060H	160 000	40 po ² 10 po (L) x 4 po (H) ou 8 po de diamètre	160 po ² 12 3/4 po (L) x 12 3/4 po (H)



Réf	Description	Installation avec ventilation indirecte pour le Canada ¹	Installation avec ventilation indirecte pour les États-Unis ²
A	Espace au-dessus du sol, d'une véranda, d'un porche, d'une terrasse ou d'un balcon	30 cm (12 po)	30 cm (12 po)
B	Espace libre par rapport à une fenêtre ou porte pouvant être ouverte	91 cm (36 po)	120 cm (48 po) en dessous ou sur le côté de l'ouverture; 30 cm (12 po) au-dessus de l'ouverture
C	Espace libre par rapport aux fenêtres qui ne s'ouvrent pas	30 cm (12 po)*	30 cm (12 po)*

Réf	Description	Installation avec ventilation indirecte pour le Canada ¹	Installation avec ventilation indirecte pour les États-Unis ²
D	Distance verticale par rapport à un débord de toit ventilé situé au-dessus de la connexion de sortie de la ventilation, à une distance horizontale maximale de 61 cm (2 pi) du centre de la sortie	91 cm (3 pi)*	91 cm (3 pi)*
E	Espace libre par rapport au débord d'un toit non ventilé	91 cm (3 pi)*	91 cm (3 pi)*
F	Dégagement du coin extérieur	30 cm (12 po)*	30 cm (12 po)*
G	Dégagement du coin intérieur	30 cm (12 po)*	30 cm (12 po)*
H	Dégagement de chaque côté de la ligne de centre prolongée au-dessus du compteur/détendeur	91 cm (36 po) à une hauteur maximale de 4,57 m (15 pi) au-dessus du compteur/détendeur	91 cm (3 pi) à une hauteur maximale de 4,6 m (15 pi)*
I	Espace libre au point de sortie de l'évent du détendeur	91 cm (36 po)	91 cm (3 pi)*
J	Espace libre entre l'entrée d'air non mécanique et le bâtiment ou entre l'entrée d'air de combustion et tout autre appareil	91 cm (36 po)	120 cm (48 po) en dessous ou sur le côté de l'ouverture; 30 cm (12 po) au-dessus de l'ouverture
K	Espace libre à l'entrée d'air mécanique	1,83 m (6 pi)	91 cm (36 po) au-dessus si la distance horizontale est de 3 m (10 pi)
L	Espace libre au-dessus d'un trottoir ou d'une allée pavée sur une propriété publique	2,13 m (7 pi) [†]	2,13 m (7 pi) [†]
M	Espace libre sous une véranda, un porche, une terrasse ou un balcon	30 cm (12 po) [‡]	30 cm (12 po) - ouvert sur 3 côtés*

1. Conformément au Code d'installation du gaz naturel et du propane CSA B149.1 en vigueur.

2. Conformément avec la norme ANSI Z223.1 / NFPA 54 du National Fuel Gas Code en vigueur.

[†] Un événement ne doit pas se trouver directement au-dessus d'un trottoir ou d'une allée pavée entre deux maisons individuelles et desservant les deux maisons.

[‡] Autorisé uniquement si la véranda, le porche, la terrasse ou le balcon est entièrement ouvert au minimum sur deux côtés sous le plancher.

* Distances suggérées par le fabricant. Si les distances requises par les codes locaux sont différentes de celles du tableau ci-dessus, la distance la plus grande s'applique.

5.4 Sélection des matériaux des tuyaux de ventilation

Les exigences en matière de ventilation sont différentes aux États-Unis et au Canada. Lors de la sélection des matériaux des tuyaux de ventilation, consultez le tableau suivant ou l'édition la plus récente de la norme ANSI Z223.1/NFPA 54 ou CAN/CGA B149.1, ainsi que tous les codes et règlements locaux applicables. N'utilisez pas de tuyau en PVC avec noyau cellulaire (ASTM F891), en PVC-C avec noyau cellulaire ou en Radel® (polyphénylsulfone) comme conduit d'évacuation.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de présence de monoxyde de carbone

Pour éviter des blessures graves ou des décès :

- Utilisez SEULEMENT des matériaux de ventilation approuvés.
- Ne mélangez JAMAIS différents types de matériaux de tuyaux de ventilation. Le système de ventilation pourrait présenter des fuites et des gaz de combustion nocifs peuvent se répandre dans les lieux habités. L'utilisation de plus d'un type de tuyau pour la tuyauterie de ventilation annulera également la garantie et la certification de la chaudière.

Pays	Matériaux recommandés pour les conduits de ventilation
États-Unis	<ul style="list-style-type: none"> • PVC/PVC-C calibre 40 ou 80 (Solid Core) • Conduit UL1738 approuvé en PVC ou PVC-C • Polypropylène approuvé (PP) • Acier inoxydable approuvé (SS)
Canada*	<ul style="list-style-type: none"> • Conduit de ventilation du gaz spécial de type BH, classe IIA (PVC) • Conduit de ventilation du gaz spécial de type BH, classe IIB (PVC-C) • Conduit de ventilation du gaz spécial de type BH, classe IIC (polypropylène/acier inoxydable)


* Pour une installation au Canada, la tuyauterie d'aération en plastique installée sur place doit être conforme à la norme CAN/CGA B149.1 (dernière édition) et certifiée conforme à la norme des systèmes d'évacuation du gaz de type BH, ULC-S636. Les composants de ce système ne doivent pas être remplacés par d'autres systèmes de ventilation ou d'autres tuyaux ou raccords non répertoriés. Tous les composants en plastique et les apprêts et colles spécifiés du système de ventilation certifié doivent provenir d'un seul fabricant de systèmes et ne doivent pas être mélangés avec les pièces d'un autre fabricant.

Le raccord d'évent et la sortie de ventilation fournis sont des pièces certifiées de la chaudière.

Le système de ventilation doit être installé conformément aux instructions du fabricant de la chaudière et, le cas échéant, aux instructions du fabricant du système de ventilation.

Ce produit est conçu pour l'utilisation de **PVC** en tant que matériau par défaut pour les conduits de ventilation. Si la température de l'eau du circuit de retour doit être supérieure à 60 °C (140 °F) pour être renvoyée à la chaudière, vous devez configurer le commutateur DIP (**commutateur DIP 2, interrupteur 8 en position ON**). Sinon, la chaudière contrôlera et maintiendra la température de combustion et d'eau chaude sanitaire en deçà de 65 °C (150 °F) et de 60 °C (140 °F), respectivement.

Remarque Lorsque vous réglez le commutateur DIP PCB 2 n° 8 à ON (activé), assurez-vous que de la tuyauterie de PVC-C, de polypropylène ou d'acier inoxydable est utilisée pour la ventilation d'évacuation.



AVERTISSEMENT

Risque de présence de monoxyde de carbone

Pour éviter des blessures graves ou des décès :

- Cette chaudière est munie d'un contrôle intégré pour limiter la température d'évacuation à 65 °C (149 °F). Par conséquent, la chaudière peut être ventilée avec du PVC calibre 40.
- Dans le cas d'une utilisation dans des températures élevées, la température d'évacuation peut excéder 65 °C (149 °F). Dans ce cas, vous devez utiliser du PVC-C de calibre 40 ou 80, du polypropylène approuvé ou de l'acier inoxydable approuvé aux États-Unis ou un conduit de ventilation du gaz spécial de type BH de classe IIB (PVC-C) ou de classe IIC (polypropylène/acier inoxydable) conforme à la norme ULC-S636 au Canada.
- Lorsque des conduits de ventilation de 5,08 cm (2 po) sont utilisés, si la température d'évacuation dépasse 65 °C (149 °F), le premier 0,91 m (3 pi) du conduit doit être en PVC-C (installé sur place). Dans les systèmes avec conduits de 7,62 cm (3 po), les premiers 12,70 cm (5 po) du conduit doivent être en PVC-C.

Remarque

- Seuls les modèles de conduits de ventilation indiqués dans la liste ci-dessus sont approuvés pour l'utilisation avec cet appareil.
- Des adaptateurs pour électroménagers adéquats doivent être utilisés lors de l'emploi de conduits de ventilation en polypropylène ou en acier inoxydable.
- Reportez-vous aux instructions du fabricant de l'évent pour des directives et procédures d'installation détaillées.
- N'incluez pas de tuyaux de polypropylène de calibre 40 ou 80 (utilisés pour l'eau ou l'évacuation des eaux usées) pour le conduit de ventilation.

Les composantes de ventilation en **polypropylène** ci-dessous sont approuvées pour l'utilisation avec cet appareil :

Duravent PolyPro® SW (rigide) (Certifié ULCS636)
2PPS-xxx (5,08 cm (2 po)) ou 3PPS-xxx (7,62 cm (3 po))

Centrotherm Innoflue® SW (rigide) (Certifié UL1738 et ULCS636)
ISxx02xx (5,08 cm (2 po)) ou ISxx03xx (7,62 cm (3 po))

Duravent PolyPro® (flexible) (Certifié ULCS636)
3PPS-FLEXxx (7,62 cm (3 po))
2PPS-FAM ou 3PPS-FAM (adaptateur mâle rigide-à-flexible de 5,08 cm (2 po) ou 7,62 cm (3 po))
2PPS-X3L (raccord d'évasement de 5,08 cm (2 po) à 7,62 cm (3 po))

Centrotherm Innoflue® (flexible) (Certifié UL1738 et ULCS636)
IFVL02xxx (5,08 cm (2 po)) ou IFVL03xx (7,62 cm (3 po))
IFSFC02 ou IFSFC03 (adaptateur mâle rigide-à-flexible de 5,08 cm (2 po) ou 7,62 cm (3 po))
ISEI0203 ou ISIA0203 (raccord d'évasement de 5,08 cm (2 po) à 7,62 cm (3 po))

Hart & Cooley Polyflue™ SW (rigide) (Certifié UL1738 et ULCS636)
2PF-xx (5,08 cm (2 po)) ou 3PF (7,62 cm (3 po))

Z-Flex Z-DENS SW (Rigide) (Certifié UL1738 et ULCS636)
2ZDP___ (5,08 ou 7,62 cm (2 ou 3 po))

Les composantes d'évent en **polypropylène** ci-dessous sont approuvées pour l'utilisation avec cet appareil :

Duravent FasNSeal® (rigide) (Certifié UL1738 et ULCS636)
FSA-PVC3 (adaptateur d'électroménager PVC à FasNSeal de 7,62 cm (3 po))
FSxxxx03 (7,62 cm (3 po))

Duravent FasNSeal® (flexible) (Certifié UL1738 et ULCS636)
FSASMM-PP-2 (adaptateur FasNSeal de 5,08 cm (2 po))
FSFLEX-02 (5,08 cm (2 po))

Heat Fab Saf-T Vent® EZ Seal
adaptateur de sortie pour chaudière PVC/PVC-C de 7,62 cm (3 po)
93xx (7,62 cm (3 po))

Z-Flex Z Vent
2SVSTTA023 (adaptateur d'électroménager de 5,08 cm x 7,62 cm (2 po x 3 po))
2SVEPSCF030X (tuyau droit)
2SVEEWC0390 (coude à 90°)
2SVEEWC0345 (coude à 45°)

Remarque

- Seuls les modèles de conduits de ventilation indiqués dans la liste ci-dessus sont approuvés pour l'utilisation avec cet appareil.
- Des adaptateurs pour électroménagers adéquats doivent être utilisés lors de l'emploi de conduits de ventilation en polypropylène ou en acier inoxydable.
- Reportez-vous aux instructions du fabricant de l'évent pour des directives et procédures d'installation détaillées.
- N'incluez pas de tuyaux de polypropylène de calibre 40 ou 80 (utilisés pour l'eau ou l'évacuation des eaux usées) pour le conduit de ventilation.

5.5 Mesure de la longueur des conduits de ventilation

Lors de l'utilisation de conduits d'évacuation de 5,08 cm (2 po), la longueur maximale du conduit est de 20 m (65 pi). Lors de l'utilisation de conduits de ventilation de 7,62 cm (3 po), la longueur maximale du conduit est de 45 m (150 pi). La longueur du conduit d'arrivée peut être identique à celle du conduit d'évacuation. Les longueurs de conduit de ventilation maximales sont réduites en fonction du nombre de coudes utilisés, comme indiqué dans le tableau suivant :

Diamètre du conduit de ventilation	Longueur maximale	Nombre maximum de coudes	Longueurs équivalentes
5,08 cm (2 po)	19,5 m (65 pi)	6	Réduisez la longueur maximale du conduit de ventilation en fonction de chaque coude utilisé : <ul style="list-style-type: none"> • Chaque coude à 90° équivaut à 0,91 mètre (8 pieds) linéaire de conduit de ventilation • Chaque coude à 45° équivaut à 1,21 mètre (4 pieds) linéaire de conduit de ventilation

Diamètre du conduit de ventilation	Longueur maximale	Nombre maximum de coudes	Longueurs équivalentes
7,62 cm (3 po)	45 m (150 pi)	8	Réduisez la longueur maximale du conduit de ventilation en fonction de chaque coude utilisé : <ul style="list-style-type: none"> • Chaque coude à 90° équivaut à 1,52 mètre (5 pieds) linéaire de conduit de ventilation • Chaque coude à 45° équivaut à 0,91 mètre (3 pieds) linéaire de conduit de ventilation

Remarque

- La longueur maximale ne comprend pas de coudes.
- L'emploi d'un ensemble de terminaison de PVC ou de polypropylène équivaut à 1,5 mètre (5 pieds) linéaire de conduit de ventilation.
- L'emploi d'un T équivaut à la même valeur linéaire que pour un coude de 90° pour le diamètre de conduit de ventilation correspondant.
- La longueur maximale du conduit d'évacuation en haute altitude est la même que celle qui est indiquée dans le tableau ci-dessus.

5.6 Terminaison de la ventilation

Avant d'installer la chaudière, déterminez le type de sortie de ventilation appropriée au site d'installation et aux matériaux. Les paragraphes suivants décrivent quelques configurations de ventilation classiques, mais ne présentent pas toutes les possibilités.

Les sorties de ventilation en **PVC** ci-dessous sont approuvées pour l'utilisation avec cet appareil :

- Ensemble d'évent concentrique en **PVC** (Sch 40 - UL1738/ULCS636) :
Ensemble d'évent de 5,08 cm (2 po)
Ensemble d'évent de 7,62 cm (3 po)
- Ensemble de connexion de sortie **IPEX Low Profile** (Certifié ULCS636)
Ensemble d'évent Low Profile de 5,08 cm (2 po), article numéro 196984
Ensemble d'évent Low Profile de 7,62 cm (3 po), article numéro 193985

Les composantes de sortie de ventilation en **polypropylène** ci-dessous sont approuvées pour l'utilisation avec cet appareil :

- Ensemble de connexion de sortie concentrique horizontale **Duravent PolyPro** (Certifié ULCS636)
Ensemble d'évent concentrique de 5,08 x 10,16 cm (2 x 4 po), article numéro 2PPS-HKL
Ensemble d'évent concentrique de 7,62 x 12,70 cm (3 x 5 po), article numéro 3PPS-HKL
- Ensemble de connexion de sortie **Centrotherm Innoflue Low Profile** (Certifié UL1738 et ULCS636)
Ensemble d'évent de 5,08 cm (2 po) n° ISLPT0202
Ensemble d'évent de 7,62 cm (3 po) n° ISLPT0303
- Ensemble d'évent concentrique **Centrotherm Innoflue** (Certifié UL1738 et ULCS636)
Ensemble d'évent de 5,08 cm (2 po) n° ICWT242
Ensemble d'évent de 7,62 cm (3 po) n° ICWT352
- Ensemble de connexion de sortie horizontale **Hart & Cooley Polyflue** (Certifié ULCS636)
Ensemble d'évent de 5,08 cm (2 po) n° 2PF-HCT
Ensemble d'évent de 7,62 cm (3 po) n° 3PF-HCT
- Ensemble de connexion de sortie **Z-Flex Z DENS Horizontal** (Certifié UL1738 et ULCS636)
Ensemble d'évent de 5,08 cm (2 po) n° 2ZDHK2
Ensemble d'évent de 7,62 cm (3 po) n° 2ZDHK3

Les composantes de conduit de ventilation en **polypropylène** ci-dessous sont approuvées pour l'utilisation en tant que terminaisons :

Duravent PolyPro® (Certifié ULCS636)
2PPS-E90L ou 3PPS-E90L (coude à 90° de 5,08 cm (2 po) ou 7,62 cm (3 po))
2PPS-E45L ou 3PPS-E45L (coude à 45° de 5,08 cm (2 po) ou 7,62 cm (3 po))
2PPS-TL ou 3PPS-TL (T de 5,08 cm (2 po) ou 7,62 cm (3 po))
2PPS-BG ou 3PPS-BG (grillage aviaire de 5,08 cm (2 po) ou 7,62 cm (3 po))

Centrotherm Innoflue® (Certifié UL1738 et ULCS636)
ISELL0287 ou ISELL0387 (coude à 87° de 5,08 cm (2 po) ou 7,62 cm (3 po))
ISELL0245 ou ISELL0345 (coude à 45° de 5,08 cm (2 po) ou 7,62 cm (3 po))
IST02 ou IST03 (T de 5,08 cm (2 po) ou 7,62 cm (3 po))
IASPP02 ou IASPP03 (grillage aviaire de 5,08 cm (2 po) ou 7,62 cm (3 po))

Hart & Cooley Polyflue™ (Certifié ULCS636)
2PF-90 ou 3PF-90 (coude à 90° de 5,08 cm (2 po) ou 7,62 cm (3 po))
2PF-45 ou 3PF-45 (coude à 45° de 5,08 cm (2 po) ou 7,62 cm (3 po))
2PF-T ou 3PF-T (T de 5,08 cm (2 po) ou 7,62 cm (3 po))
2PF-HVST ou 3PF-HVST (grillage aviaire de 5,08 cm (2 po) ou 7,62 cm (3 po))

Les composantes de conduit de ventilation en **acier inoxydable** (AL29-4C) ci-dessous sont approuvées pour l'utilisation en tant que terminaisons :

Duravent FasNSeal® (Certifié UL1738 et ULCS636)
FSELB9003 (coude à 90° de 7,62 cm (3 po))
FSELB8803 (coude à 88° de 7,62 cm (3 po))
FSELB4503 (coude à 45° de 7,62 cm (3 po))
FST3 (T de 7,62 cm (3 po))
FSBS3 (grillage aviaire de 7,62 cm (3 po))

Heat Fab Saf-T Vent® **EZ Seal** (Certifié UL1738 et ULCS636)
9314(LR) ou 9314TERM (coude à 90° de 7,62 cm (3 po))
9311 (coude à 45° de 7,62 cm (3 po))
9390TEE (T de 7,62 cm (3 po))
9392 (grillage aviaire de 7,62 cm (3 po))

Z-Flex Z Vent
(Certifié UL1738 et ULCS636)
2SVEEWCF0390 (coude à 90°)
2SVEEWCF0345 (coude à 45°)
2SVSTTF03 (T de 7,62 cm (3 po))

Remarque

- Seuls les modèles de terminaisons indiqués dans la liste ci-dessus sont approuvés pour l'utilisation avec cet appareil.
- Seules les terminaisons du même fabricant que les autres composants du système de ventilation doivent être utilisées.
- Reportez-vous aux instructions du fabricant de l'évènement pour des directives et procédures d'installation détaillées.

Exemples de ventilation d'installation de chaudière en intérieur

⚠ AVERTISSEMENT



Danger d'incendie et d'explosion


Pour éviter des blessures graves, des décès ou des dommages matériels :

- TOUJOURS s'assurer de suivre les exigences de dégagement fournis.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une circulation des gaz d'échappement et entraîner un fonctionnement dangereux de la chaudière.

Les schémas suivants présentent différentes possibilités de ventilation à l'intérieur :

- Ventilation murale latérale à deux tuyaux







Ventilation murale latérale à buse à deux tuyaux

* Dégagement au-dessus du sol ou du niveau de neige maximal prévu ou selon les exigences des codes locaux en vigueur, la valeur la plus élevée ayant préséance.


- Ventilation verticale à deux tuyaux – Les conduits d’admission et d’évacuation ne doivent pas obligatoirement se terminer au même endroit.



- Ventilation murale latérale ou verticale non concentrique – l’air provient d’un autre endroit situé à au moins 300 mm (12 po) de la sortie d’évacuation. La connexion de sortie peut être installée sur le mur latéral ou sur le toit. Essayez de minimiser la longueur du tuyau d’arrivée d’air lors de l’installation de la ventilation.




- Ventilation murale latérale non concentrique – l’air provient d’un autre endroit situé à au moins 300 mm (12 po) de la sortie d’évacuation. Essayez de minimiser la longueur du tuyau d’arrivée d’air lors de l’installation de la ventilation.




* 300 mm (12 po) au-dessus du niveau de neige maximal prévu, ou selon les exigences des codes en vigueur, la valeur la plus élevée ayant préséance

- Ventilation murale latérale concentrique



Conservez un dégagement minimal de 300 mm (12 po) au-dessus du sol ou du niveau de neige maximal prévu, la valeur la plus élevée ayant préséance.

- Ventilation verticale concentrique



Conservez un dégagement minimal de 300 mm (12 po) au-dessus du sol ou du niveau de neige maximal prévu, la valeur la plus élevée ayant préséance (maximum de 60,96 cm (24 po) au-dessus du toit).

Remarque Dans les systèmes en cascade, le dégagement horizontal requis entre les sorties de ventilation murale ou verticale est de 30 cm (12 po).


⚠ MISE EN GARDE



Ne superposez pas verticalement des connexions de sortie concentriques sur un mur latéral. La circulation des gaz d'échappement entraînera un mauvais fonctionnement de la chaudière.

Exemples de ventilation d'installation de chaudière en intérieur (suite)


- Ventilation murale latérale à deux tuyaux « Low Profile »*



* Terminaisons IPEX et Centrotherm Low Profile seulement


** Dégagement au-dessus du sol ou du niveau de neige maximal prévu, ou selon les exigences des codes en vigueur, la valeur la plus élevée ayant préséance

Remarque Pour les terminaisons à deux conduits, seules les orientations suivantes sont permises.



N'installez JAMAIS dans cette position avec l'échappement situé le plus près du sol.

- Systèmes de ventilation flexibles (polypropylène)



Remarque

- Seules les installations VERTICALES sont permises. Les terminaisons horizontales sont interdites.
- L'utilisation des adaptateurs et supports appropriés est requise pour l'installation.

Le tableau suivant répertorie les types de modèles approuvés pour utilisation avec les conduites de ventilation flexibles Centrotherm/Duravent ainsi que les longueurs maximales permises du système de ventilation.

Type de modèle	Diamètre du conduit.	Polypropylène flexible		Acier inoxydable flexible
		Centrotherm InnoFlue Flex*	Duravent Polypro Flex*	Duravent FasNSeal**
NCB-190/060H	5,08 cm (2 po)	35 pi	n/a	35 pi
NCB-190/080H	7,62 cm (3 po)	100 pi		n/a
NCB-240/110H	5,08 cm (2 po)	n/a	n/a	35 pi
NCB-240/130H NCB-250/150H	7,62 cm (3 po)	100 pi		n/a

- Seuls les modèles de conduits de ventilation flexibles indiqués dans la liste ci-dessus sont approuvés pour l'utilisation avec cet appareil.
- Tous les tuyaux de ventilation flexibles doivent être installés VERTICALEMENT à travers le toit. Les terminaisons horizontales ne sont pas autorisées.
- Utilisez un dispositif de raccordement à enclenchement ou les conduites de ventilation résidentielles à paroi simple InnoFlue® de 5,08 cm (2 po) pour raccorder les conduites de ventilation InnoFlue® Flex de 5,08 cm (2 po) à la sortie de ventilation.
- Après l'installation, assurez-vous que les joints du système de ventilation sont bien scellés.
- Toutes les installations utilisant des conduites de ventilation flexibles doivent être de type VENTILATION INDIRECTE seulement.
- Reportez-vous à la documentation du fabricant pour des directives et des renseignements détaillés.

6. Réglage des commutateurs DIP


⚠ AVERTISSEMENT

- **Ne retirez pas le couvercle tant que l'alimentation de la chaudière n'est pas coupée ou débranchée.** Dans le cas contraire, vous risqueriez de subir une décharge électrique.
- Configurez seulement les commutateurs DIP nécessaires selon les instructions du présent manuel. Ne réglez aucun autre commutateur DIP.
- Assurez-vous que les réglages de haute altitude correspondent à l'emplacement réel de la chaudière. Une erreur pourrait occasionner des blessures ou une erreur de fonctionnement de la chaudière.

La chaudière présente 2 ensembles de commutateurs DIP sur la carte de circuits imprimés (PCB) principale. Les commutateurs DIP servent à contrôler les fonctionnalités de la chaudière. Réglez les commutateurs DIP de façon appropriée, selon l'environnement dans lequel ils sont installés.

6.1 Commutateur DIP 1 (unité à 6 commutateurs)


Le commutateur DIP n° 1 de la carte de circuits imprimés permet de configurer l'état de fonctionnement.



Commutateur	Fonction	Réglage	
1 et 2	Fonctionnement État	Fonctionnement normal	1-OFF (désactivé), 2-OFF (désactivé)
		2 étape MAX	1-ON (activé), 2-OFF (désactivé)
		1 étape MIN	1-OFF (désactivé), 2-ON (activé)
		1 étape MAX	1-ON (activé), 2-ON (activé)


6.2 Commutateur DIP 2 (unité avec 8 commutateurs)

Le commutateur DIP n° 2 de la carte de circuits imprimés permet de configurer le type de gaz, les modes de contrôle de la température, le pays et l'activation ou la désactivation du thermostat de chauffage des locaux.



Commutateur	Fonction	Réglage		Remarque
1	Type de gaz	Natural Gas (Gaz naturel)	1-OFF (désactivé)	Reportez-vous au tableau 1 sous « 13.1 Conversion au gaz et conversion pour la haute altitude » à la page 149.
		Gaz propane	1-ON (activé)	
2 et 3	Haute altitude*	0 à 609 m (0 à 1 999 pi)	2-OFF (désactivé), 3-OFF (désactivé)	
		610 à 1 645 m (2 000 à 5 399 pi)	2-ON (activé), 3-OFF (désactivé)	
		1 646 à 2 346 m (5 400 à 7 699 pi)	2-OFF (désactivé), 3-ON (activé)	
		2 347 à 3 078 m (7 700 à 10 100 pi)	2-ON (activé), 3-ON (activé)	
4	Pompe de puits	Utilisé	4-ON (activé)	-
		Non utilisé	4-OFF (désactivé)	-
5 et 6	Pays	États-Unis/Canada	5-OFF (désactivé), 6-OFF (désactivé)	-
7	Thermostat de chauffage des locaux	Utilisé	7-OFF (désactivé)	-
		Non utilisé	7-ON (activé)	-
8	Contrôle de la température d'évacuation	Utilisé	8-OFF (désactivé)	-
		Non utilisé	8-ON (activé)	-

* Pour confirmer la hauteur de l'installation, utilisez le code QR fourni pour accéder au site Web suivant (<https://www.navienic.com/elevation>) et entrez le code zip/postal approprié.



Remarque

- Lorsque vous réglez le commutateur DIP de la carte de circuits imprimés 2 n° 8 à ON (activé), assurez-vous que de la tuyauterie en PVC-C, en polypropylène ou en acier inoxydable est utilisée pour la ventilation d'évacuation.
- Cet appareil peut être installé à une altitude maximale de 3 078 m (10 100 pi) lorsqu'il est utilisé avec du gaz naturel ou du propane. Pour utiliser l'appareil à une altitude particulière, les commutateurs DIP doivent être réglés comme décrit ci-dessus.
- Haute altitude : À une altitude supérieure à 610 m (2 000 pi), les valeurs nominales de l'appareil sont réduites de 3 % pour chaque 305 m (1 000 pi) d'altitude supplémentaire.
- Pour le gaz naturel, si vous installez l'appareil à une altitude supérieure à 1 646 m (5 400 pi), il est nécessaire de remplacer l'orifice d'évacuation des gaz pour la haute altitude. Assurez-vous de ne pas confondre cet orifice avec l'orifice d'évacuation des gaz pour propane liquide (PL). Reportez-vous à la section « 13.1 Conversion au gaz et conversion pour la haute altitude » à la page 149 pour plus de détails.
- Les installations de ventilation commune pour utilisation avec du gaz naturel et du propane sont seulement approuvées pour jusqu'à 1 372 m (4 500 pi).

AVERTISSEMENT

- Installez TOUJOURS le kit de conversion haute altitude si nécessaire en fonction de l'élévation de l'emplacement d'installation.
- Pour une utilisation avec du gaz propane (LP), le kit de conversion gaz propane & haute altitude DOIT être utilisé pour les altitudes allant **jusqu'à 10 100 pi (3 078 mètres)**.
- Le kit de conversion haute altitude au gaz naturel se trouve à l'intérieur du cabinet de la chaudière. Vous devez retirer le couvercle avant pour pouvoir accéder au kit de conversion haute altitude au gaz naturel.
- Reportez-vous au Guide de conversion haute altitude au gaz naturel et vérifiez si l'orifice est adéquat pour la chaudière. Remplacez l'orifice en suivant les directives du Guide de conversion haute altitude au gaz naturel, s'il y a lieu.

7. Raccordement de l'alimentation électrique

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution

Pour éviter des blessures graves ou des décès :

- TOUJOURS suivre l'ensemble des codes électriques applicables de l'autorité compétente.
- À défaut de telles dispositions, suivez la dernière édition du Code national de l'électricité (NFPA 70) aux États-Unis ou la dernière édition du Code canadien de l'électricité, partie 1 (CSA C22.1) au Canada.
- SEUL un professionnel agréé doit raccorder l'alimentation électrique.

Lors du raccordement de l'alimentation électrique, suivez ces instructions :

- Ne raccordez pas l'alimentation électrique tant que toute la plomberie pour l'eau et toute la tuyauterie de gaz ne sont pas terminées et tant que la chaudière n'a pas été remplie d'eau.
- La chaudière doit être connectée à une alimentation 110-120 V CA dédiée avec disjoncteur. Ne raccordez pas la chaudière à une alimentation électrique de 220-240 V CA. Vous risquez d'endommager la chaudière et d'annuler la garantie.
- Toutes les chaudières NCB-H de Navien sont munies d'une fiche à 3 broches (mise à la terre) installée en usine de 1,5 m (5 pi) de longueur. La puissance actuelle de la chaudière est de 12 A et cette dernière peut être branchée dans toute prise électrique mise à la terre adjacente à la chaudière.

MISE EN GARDE

Assurez-vous que l'alimentation électrique de la chaudière est débranchée pour éviter des blessures dues à une électrocution.

Si les codes locaux exigent que la chaudière soit directement raccordée, retirez et jetez la fiche installée en usine. Les procédures recommandées sont décrites ci-dessous :

- Coupez le câble d'alimentation existant environ 2 po (5,08 cm) en dessous du cabinet. Débranchez le cordon d'alimentation.
 - Ouvrez le capot avant en déverrouillant les 4 loquets fournis pour accéder à l'intérieur de la chaudière.
 - Depuis l'intérieur du boîtier, repérez les fils NOIR (chaud), BLANC (neutre) et VERT (fils) qui sont connectés au câble d'alimentation retiré. Coupez ces fils à une distance aussi proche du bord du câble d'alimentation que possible, là où il n'y a plus d'isolation.
 - Ces fils peuvent être directement raccordés à une source d'alimentation externe. Retirez environ 1/2 po (1,27 cm) de gaine de chaque fil pour exposer le fil nu.
 - Connectez l'alimentation électrique 110-120 V CA directement aux fils exposés en utilisant des connecteurs de fils à visser (ou des serre-fils) non fournis.
- La chaudière doit être mise à la terre électriquement. Si vous utilisez la fiche, assurez-vous que la prise de courant sur laquelle vous branchez la chaudière est correctement mise à la terre. Si vous raccordez directement la chaudière à une alimentation électrique, ne fixez pas le fil de mise à la terre aux canalisations de gaz ou d'eau, car les tuyaux en plastique ou les raccords unions diélectriques peuvent empêcher une mise à la terre efficace.

- Nous vous recommandons d'utiliser un limiteur de surtension pour protéger la chaudière des surtensions.
- Lors d'une coupure de courant dans les régions froides, le système de protection contre le gel de la chaudière ne fonctionne pas, ce qui peut entraîner le gel de l'échangeur thermique. Dans les régions froides où les coupures de courant sont fréquentes, vous devez entièrement drainer la chaudière pour éviter tout dommage si l'alimentation venait à ne plus fonctionner pendant de longues périodes. Une batterie de secours (disponible chez la plupart des vendeurs de matériel informatique) peut être utilisée pour assurer une alimentation en eau chaude pendant les coupures de courant. Les dommages causés par le gel ne sont pas couverts par la garantie.

Si vous n'utilisez pas la chaudière pendant une longue période :

1. Drainez toute l'eau de la chaudière.
2. Débranchez l'alimentation électrique de la chaudière.

Ces précautions empêchent la chaudière de subir des dommages en cas de gel.

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution

Pour éviter des blessures graves ou des décès :

- Lorsque vous effectuez des opérations sur les contrôles, étiquetez TOUJOURS tous les fils avant de les débrancher.
- Les erreurs de câblage peuvent entraîner un fonctionnement incorrect et dangereux.
- Vérifiez TOUJOURS le bon fonctionnement de l'appareil après tout entretien.

8. Installation d'un système en cascade


Lors de l'installation d'un système en cascade, tenez compte de la conception du système et des caractéristiques du site d'installation. Conformez-vous à tous les codes et règlements locaux, ainsi qu'aux consignes d'installation de la chaudière mixtes et des chauffe-eau. Les sections suivantes décrivent des éléments supplémentaires spécifiques à l'installation des systèmes en cascade et dont vous devez tenir compte. Lisez attentivement ces sections avant de concevoir ou d'installer le système.

8.1 Raccordement de l'alimentation en eau

Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour raccorder un système de chaudière mixte et de chauffe-eau en cascade. Les options présentées ne sont que des exemples. La configuration que vous choisissez dépendra du site d'installation, des codes de construction locaux et d'autres facteurs. Conformez-vous à tous les règlements applicables lorsque vous installez un système en cascade.

Vous pouvez raccorder 1 chaudière mixte et jusqu'à 15 chauffe-eau Navien (modèle NPE-A2 ou NPE-S2) pour répondre aux demandes élevées en eau chaude. Voici quelques possibilités de raccordement : Voici quelques possibilités de raccordement :

Exemples d'un système en cascade de base



Remarque

- Les schémas d'applications expliquent uniquement le concept de tuyauterie du circuit.
 - Installez un filtre NaviClean dans le retour de chauffage du système pour retirer les objets étrangers du système. Ces objets pourraient entraîner un fonctionnement anormal du système.
 - Reportez-vous à « 11.1 Remplissage du circuit d'eau » à la page 119 pour les raccords d'eau d'appoint et consultez les exigences des codes locaux pour assurer la conformité.
 - Utilisez des pompes avec clapets antiretour intégrés ou installez des clapets antiretour sur les sorties des pompes.
 - Réglez les paramètres à partir de l'appareil principal, car le fonctionnement en cascade du système utilise seulement les réglages de l'appareil principal. Les modifications des réglages apportées aux appareils secondaires sont ignorées.
 - Chaque appareil doit être configuré pour le fonctionnement en cascade.
-
- Lorsque vous reliez plusieurs chauffe-eau à une chaudière mixte NCB-H, seul l'appareil principal pourra fournir le chauffage des locaux et les appareils secondaires devront être configurés pour l'eau chaude sanitaire seulement (vous pouvez configurer uniquement la chaudière mixte NCB-H comme appareil principal dans un système en cascade et cet appareil principal contrôle l'activation et la désactivation de tous les appareils secondaires du système).
 - Une fois activés par l'appareil principal, les chauffe-eau fonctionneront en étapes afin de répondre aux demandes en eau chaude sanitaire.
 - Après avoir réglé les paramètres du système en cascade et enregistré les modifications, la chaudière et les chauffe-eau doivent être éteints, puis rallumés pour que les modifications effectuées puissent entrer en vigueur.
 - Si des erreurs se produisent lors de l'utilisation d'un système en cascade, elles seront indiquées sur l'affichage de l'appareil qui a produit l'erreur.
 - Lors de la mise en place de la tuyauterie du système, l'alimentation électrique des appareils doit être coupée.

Remarque

- Le débit de recirculation recommandé pour chaque chauffe-eau est de 7,6 à 15,1 l/min (2 à 4 gal/min). Selon le nombre de chauffe-eau et le diamètre de la conduite de recirculation, il peut ne pas être nécessaire de raccorder tous les chauffe-eau de série NPE « A2 » à la conduite de recirculation. Dans un tel cas, réglez tout chauffe-eau non raccordé de modèle « A2 » en mode de recirculation interne.
- Pour tout chauffe-eau NPE « A2 » raccordé à la ligne de recirculation, chaque appareil individuel doit être configuré au mode de recirculation approprié en utilisant le robinet à deux voies et les commutateurs DIP du panneau avant. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'installation NPE-A2.

8.1.1 Grosseurs de tuyau et éléments dont il faut tenir compte

Lors du raccordement d'un système en cascade, tenez compte du diamètre des tuyaux et des débits suivants. Notez que les débits supérieurs à 2 m (6,6 pi)/s peuvent entraîner une érosion des tuyaux. Ces spécifications peuvent varier selon les conditions d'installation.

Diamètres des tuyaux pour une chaudière NCB-H raccordée à jusqu'à 15 chauffe-eau 15 NPE-240A2 ou NPE-240S2


Modèle		Débit $\Delta T = 12\text{ }^\circ\text{C}$ (54 $^\circ\text{F}$) (gallons/ minute)	Vitesse d'écoulement (pi/s)	Diamètre du tuyau (mm/po)	
NCB-H	NPE-240A2 ou NPE-240S2				
1	1	14,38	5,61	25A	2,54 cm (1 po)
	2	21,57	5,54	30A	3,17 cm (1 ¹ / ₄ po)
	3	28,77	5,21	40A	3,81 cm (1 ¹ / ₂ po)
	4	35,96	6,53	40A	3,81 cm (1 ¹ / ₂ po)
	5	43,15	4,49	50A	5,08 cm (2 po)
	6	50,34	5,24	50A	5,08 cm (2 po)
	7	57,5	6,00	50A	5,08 cm (2 po)
	8	64,72	4,39	65A	6,35 cm (2 ¹ / ₂ po)
	9	71,92	4,75	65A	6,35 cm (2 ¹ / ₂ po)
	10	79,11	5,34	65A	6,35 cm (2 ¹ / ₂ po)
	11	86,30	5,84	65A	6,35 cm (2 ¹ / ₂ po)
	12	93,49	6,33	65A	6,35 cm (2 ¹ / ₂ po)
	13	100,68	6,79	65A	6,35 cm (2 ¹ / ₂ po)
	14	107,87	5,11	80A	7,62 cm (3 po)
	15	115,07	5,44	80A	7,62 cm (3 po)

8.2 Système en cascade – Exemple d’application de système de recirculation

Lors de l’utilisation d’un système en cascade, la recirculation externe doit seulement être raccordée à un chauffe-eau NPE « A2 » et contrôlée par ce chauffe-eau. Configurez chaque chauffe-eau individuel au mode de recirculation approprié en utilisant le robinet à deux voies et les réglages du panneau avant. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d’installation NPE-A2.

Si une conduite de retour de recirculation est installée


Raccordez la ligne de retour de l’eau chaude sanitaire au nombre voulu de chauffe-eau NPE « A2 ». Sur chaque chauffe-eau NPE « A2 » non raccordé, utilisez le réglage Mode de recirculation interne. La chaudière NCB-H doit être réglée à Mode de préchauffage mixte.



Remarque Les modes HotButton et Aquastat ne peuvent pas être utilisés dans un système en cascade.

Si aucune conduite de retour de recirculation n'est installée

Installez une vanne NaviCirc à l'installation la plus éloignée des chauffe-eau, comme illustré ci-dessous, et configurez le robinet à deux voies interne du premier appareil NPE « A2 » à la position « Ext ». Pour plus de détails, reportez-vous aux manuels d'installation NaviCirc et NPE-A2.




Remarque Le mode HotButton ne peut pas être utilisé dans un système en cascade.

8.3 Raccordement des câbles de communication

Vous pouvez utiliser des câbles de communication Ready-Link pour raccorder une chaudière NCB-H à un maximum de 15 chauffe-eau Navien (modèle NPE-A2 ou NPE-S2). Sélectionnez la chaudière mixte NCB-H dans le système en cascade comme appareil principal, puis raccordez les chauffe-eau à la chaudière comme des appareils secondaires. Avant de procéder au raccordement, assurez-vous que l'alimentation de tous les appareils est coupée.


Méthode de raccordement de la chaudière NCB-H

Branchez les câbles Ready-Link à la plaquette de connexion CNK1 :



Méthode de raccordement de chauffe-eau NPE-A2

Raccordez les câbles Ready-Link aux ports J6 situés du côté gauche du panneau avant :




8.3.1 Raccordement de la communication


Après avoir branché les câbles de communication Ready-Link, rétablissez l'alimentation électrique de la chaudière et mettez toutes les chaudières sous tension avec le bouton marche/arrêt (⏻).

Pour configurer les paramètres de communication :



1. Sur le panneau de la chaudière principale NCB-H, appuyez simultanément sur le bouton Retour (↶) et sur le bouton Menu (M) pendant 3 secondes, puis sélectionnez « 4. Cascade Status and Set (Cascade – État et configuration) ».




- Faites tourner le cadran de commande (🌀) pour passer d'un paramètre à l'autre et pour augmenter ou réduire les valeurs de réglage. Appuyez sur le cadran de commande (🌀) pour sélectionner « 1. Cascade System Setting (Réglage des paramètres du système en cascade) », puis sélectionnez « START (DÉMARRER) ».



- Sur le panneau du chauffe-eau secondaire NPE-A2, appuyez sur le bouton OK (OK) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes sur l'appareil secondaire. Ensuite, le message **ID 1. Allocated!** (Identifiant 1. Attribué!) s'affiche sur l'écran du panneau avant de l'appareil secondaire. Lorsque le chauffe-eau est réglé en tant qu'appareil secondaire, l'icône  s'affiche à l'écran.



- Répétez l'étape 3 pour configurer les autres chauffe-eau secondaires du système.
- Sur le panneau de la chaudière principale NCB-H, appuyez sur le bouton (🌀) du cadran de commande quand l'écran suivant s'affiche. Tous les écrans des chauffe-eau qui ont été configurés afficheront la température.



Remarque

- Pour ajouter d'autres chauffe-eau secondaires plus tard, répétez l'étape 3.
- Pour annuler les réglages de communication de cascade, sur le panneau de la chaudière principale NCB-H, appuyez simultanément sur le bouton Retour (↩) et sur le bouton Menu (M) pendant 3 secondes, puis sélectionnez « 4. Cascade Status and Set (Cascade – État et configuration) ». Ensuite, sélectionnez « 2. Cascade System Removal (Retrait du système en cascade) », puis sélectionnez « YES (OUI) ». Les chauffe-eau reprendront leur mode de fonctionnement indépendant. Pour réassigner la chaudière principale NCB-H, répétez les étapes 1 à 5.

9. Installation d'un système de ventilation commune

9.1 À propos du système de ventilation commune

Le système de ventilation commune* de Navien offre un moyen simple d'installer un système de ventilation pour une chaudière NCB-H et jusqu'à 7 chauffe-eau NPE. Le partage des principaux tuyaux d'entrée d'air et conduits d'évacuation permet une ventilation du système exigeant un moins grand nombre de composants, et donc un nombre réduit de pénétrations dans les murs ou la toiture.

* Testé et approuvé de façon indépendante par la CSA

Assurez-vous de lire tous les messages de sécurité et de suivre attentivement les directives présentées dans ce guide lors de l'installation d'un système de ventilation commune pour les chaudières NCB-H.

DANGER

Cet appareil est certifié en tant qu'appareil de « Catégorie IV » et requiert un système de ventilation spécial.

Le système de ventilation fonctionne lorsque la pression dans le tuyau est positive.

Pour éviter des blessures graves ou des décès :

- Ventilez TOUJOURS les gaz d'échappement directement à l'extérieur en utilisant les matériaux de ventilation et en suivant ces instructions.
- NE PAS raccorder d'événements d'appareils fonctionnant par ventilation naturelle à aucune portion d'un système de ventilation mécanique fonctionnant sous pression positive.

AVERTISSEMENT

Une mauvaise ventilation de la chaudière peut entraîner des niveaux de monoxyde de carbone excessifs et peut provoquer de graves blessures ou la mort.

Cette chaudière doit être ventilée conformément à la section « Venting of Equipment » (Ventilation de l'équipement) de la dernière édition de la norme ANSI Z223.1/NFPA 54 du « National Fuel Gas Code » (Code national du gaz combustible) des États-Unis et/ou conformément à la section « Venting systems and air supply for boilers » (Ventilation des systèmes et de l'alimentation en air des chaudières) de la dernière version de la norme CAN/CGA B149.1 du « Natural Gas and Propane Installation Code » (Code d'installation du gaz naturel et du propane) du Canada, ainsi qu'en accord avec tous les codes et règlements locaux applicables en matière de construction.

Pour éviter des blessures graves ou des décès :

- Les systèmes de ventilation doivent être installés UNIQUEMENT par des professionnels agréés.
- Suivez TOUJOURS les règlements, codes et instructions lors de la ventilation de la chaudière.
- Scellez TOUJOURS le système de ventilation de manière étanche aux gaz pour éviter les fuites de gaz de combustion et les émissions de monoxyde de carbone.
- Le propriétaire de l'immeuble est responsable de maintenir les événements d'arrivée d'air et d'évacuation libres de neige, de glace et d'autres obstructions potentielles, ainsi que de prévoir un entretien régulier.

9.1.1 Directives pour un système de ventilation commune

AVERTISSEMENT

- Pour assurer le fonctionnement approprié du système de ventilation commune,
 - l'installateur **DOIT** installer un câble de communication en cascade entre chacune des unités du système de ventilation commune.
 - des clapets anti-refoulement d'évent doivent être installés sur le conduit d'évacuation de chaque chaudière.
 - utilisez un système de **ventilation directe** (avec conduites d'entrée et d'évacuation distinctes) ou de **ventilation indirecte** (air de combustion pris dans la salle).
- Les installations de ventilation commune pour utilisation avec du gaz naturel et du propane sont seulement approuvées pour jusqu'à 1 372 m (4 500 pi).
- Cette section porte sur l'installation d'un système de ventilation commune **uniquement pour les chaudières NCB-H.**

Assurez-vous de suivre attentivement les instructions et directives pour assurer l'installation sécuritaire et appropriée du système de ventilation commune.

- Vérifiez que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage (reportez-vous à la section « Éléments inclus » à la page 104).
- Une chaudière NCB-H et jusqu'à 7 chauffe-eau NPE peuvent être raccordés à un même système de ventilation commune. Dans un système en cascade comprenant plus de 7 chauffe-eau NPE, utilisez 2 systèmes de ventilation commune ou consultez Navien.
- Au moment de raccorder des tuyaux, des raccords ou des coudes, n'utilisez que l'adhésif pour PVC approuvé.
- Installez les chaudières aussi près que possible de la sortie de ventilation.
- Installez un nouveau système de ventilation avec cet appareil. Si vous réutilisez un système de ventilation existant, assurez-vous de l'inspecter de façon approfondie pour y détecter toute perforation, toute fissure ou tout blocage avant de le raccorder à la chaudière.


- Les tuyaux de ventilation horizontaux doivent être soutenus tous les 1,2 m (4 pi) (au minimum). Les tuyaux de ventilation verticaux doivent être soutenus tous les 1,8 m (6 pi) (au minimum). Soutenez le tuyau de ventilation en plaçant des supports à intervalles réguliers ou conformément aux codes locaux.
- Installez un clapet anti-refoulement sur chacune des chaudières. N'utilisez que le clapet indiqué dans ce guide.
- Pour éviter l'accumulation d'humidité et de givre, et pour respecter les distances par rapport aux ouvertures des maisons adjacentes, des coudes à 45°, des coudes à 90° ou des tés peuvent être fixés à l'extrémité de la sortie de ventilation pour diriger les fumées d'échappement loin des bâtiments, tant que les longueurs totales admissibles des tuyaux de ventilation, le nombre maximum de coudes et les restrictions concernant les distances par rapport à l'arrivée d'air sont respectés.
- Si les chaudières doivent être installées dans des régions connues pour les accumulations de neige, protégez la sortie de ventilation pour éviter qu'elle ne soit bloquée. Laissez un espace d'au moins 30 cm (1 pi) entre le bas de l'évacuation et le niveau d'accumulation de neige prévu. Pour conserver cet espace, il peut être nécessaire de dégager la neige.
- Assurez-vous que la sortie de ventilation se situe à au moins 305 mm (12 po) au-dessus du sol ou 305 mm (12 po) au-dessus du niveau de neige maximal prévu, ou selon les exigences des codes locaux en vigueur, la valeur la plus élevée ayant préséance.
- Soutenez le tuyau de ventilation en plaçant des supports à intervalles réguliers ou conformément aux codes locaux.
- La ventilation de cet appareil ne doit pas aboutir sur la voie publique ou à proximité de dispositifs de ventilation ou d'aérations de vide sanitaire ou dans des endroits où le condensat ou la vapeur pourrait créer une nuisance ou un danger ou provoquer des dommages matériels ou dans des endroits où le condensat ou la vapeur pourrait provoquer des dommages ou nuire au bon fonctionnement de détendeurs, de soupapes de détente ou d'autres équipements.

Distances d'installation recommandées

AVIS

N'installez pas la chaudière sur un tapis ni sur une moquette.

Installez la chaudière dans un endroit qui permet d'accéder aux raccords, aux tuyaux, aux filtres et aux trappes pour procéder à l'entretien et aux réparations. Selon le lieu d'installation, assurez-vous que les distances suivantes sont respectées :



Distance depuis :	Installation à l'intérieur
Dessus	Au minimum 229 mm (9 po)
Arrière	Au minimum 13 mm (0,5 po)
Avant	Au minimum 100 mm (4 po)
Côtés	Au minimum 76 mm (3 po)
Dessous	Au minimum 300 mm (12 po)

Remarque

La distance d'espacement recommandée AU-DESSUS de l'appareil pour l'accès de service à la ventilation commune est de 91 cm (36 po).

La distance d'espacement recommandée à l'AVANT de l'appareil pour l'accès de service et d'entretien est de 61 cm (24 po)

Air de combustion propre, sans débris ni produits chimiques

- N'installez pas la chaudière dans des endroits où la poussière et les débris peuvent s'accumuler ou dans des endroits où de la laque pour cheveux, des détergents en aérosol, du chlore ou des produits chimiques similaires sont utilisés.
- N'installez pas la chaudière dans des endroits où de l'essence ou d'autres produits inflammables sont utilisés ou stockés.
- Assurez-vous que les matières combustibles sont entreposées à l'écart de la chaudière et que du linge mis à sécher ou des éléments similaires n'empêchent pas d'accéder à la chaudière ni à sa ventilation.

Information générale et normes locales

L'installation et l'utilisation du système de ventilation commune doivent être conformes aux normes et aux réglementations suivantes :

- Codes locaux ou, le cas échéant, le National Fuel Gas Code, norme ANSI Z223,1/NFPA 54.
- Instructions d'installation du fabricant de l'appareil.
- Réglementations sur la supervision de la construction.
- Dispositions législatives.
- L'installation et les réparations ne doivent être effectuées que par des professionnels agréés.

Directives en ce qui concerne les risques

- Assurez-vous que tous les composants du système de ventilation commune sont fabriqués et installés conformément aux normes, réglementations et règles techniques de sécurité en vigueur.
- Pour éviter tout risque, le système de ventilation commune doit être installé et utilisé uniquement aux seules fins initialement prévues, comme l'indique le présent guide.
- Tout défaut ou dommage découvert dans un système de ventilation commune doit être immédiatement corrigé et réparé.
- Pour toute modification à la toiture ou à la cheminée, reportez-vous à la réglementation appropriée sur la sécurité industrielle.
- Il est dangereux de travailler sur des toitures et des façades. Assurez-vous de vous conformer à toute réglementation pertinente.

Coupe et assemblage des composants du système de ventilation commune

Vous pouvez utiliser des outils standards pour couper et assembler les composants du système de ventilation commune. Suivez les directives ci-dessous lorsque vous travaillez avec les composants.

- Lorsque vous coupez les composants de ventilation, assurez-vous de faire des coupes droites. Chanfreinez et ébarbez tous les bords avant d'installer les composants.
- Tous les joints et raccords de ventilation doivent être bien serrés.
- Avant d'ouvrir le système, assurez-vous que le système de ventilation que vous venez d'installer est propre et libre de tout débris.
- Assurez-vous que le système de ventilation est soutenu de façon appropriée par un élément rigide, comme le prévoient les instructions dans ce guide.

Sélection des matériaux des tuyaux de ventilation

Lors de la sélection des matériaux des tuyaux de ventilation, consultez le tableau suivant ou l'édition la plus récente de la norme ANSI Z223.1/NFPA 54, ainsi que tous les codes et règlements locaux applicables. Cet appareil devrait être ventilé avec des matériaux approuvés pour utilisation avec les appareils au gaz de catégorie IV. N'utilisez pas de tuyau en PVC avec noyau cellulaire (ASTM F891), en PVC-C avec noyau cellulaire ou en Radel® (polyphénylsulfone) comme conduit d'évacuation. Les matériaux recommandés sont indiqués ci-dessous.

Pays	Matériaux recommandés pour les conduits de ventilation
États-Unis	<ul style="list-style-type: none">• PVC calibre 40 (Solid Core)• PVC-C calibre 40 ou 80 (Solid Core)• Conduit UL1738 approuvé en PVC ou PVC-C• Centrotherm Innoflue en polypropylène• Acier inoxydable approuvé
Canada*	<p>Conduit spécial d'évacuation du gaz ULC-S636 de type BH</p> <ul style="list-style-type: none">• Classe IIA (PVC)• Classe IIB (PVC-C)• Classe IIC (Centrotherm Innoflue/Acier inoxydable approuvé)

* Pour une installation au Canada, la tuyauterie d'aération en plastique installée sur place doit être conforme à la norme CAN/CGA B149.1 (dernière édition) et certifiée conforme à la norme. Pour les systèmes d'évacuation du gaz de type BH, ULC-S636. Les composants de ce système ne doivent pas être remplacés par d'autres systèmes de ventilation ou d'autres tuyaux ou raccords non répertoriés. Tous les composants en plastique et les apprêts spécifiés ne doivent pas être mélangés avec des pièces d'un autre fabricant de système. Le raccord d'évent et la sortie de ventilation fournis sont des pièces certifiées de la chaudière.

⚠ AVERTISSEMENT

- Utilisez SEULEMENT des matériaux de ventilation approuvés.
- Ne mélangez JAMAIS différents types de matériaux de tuyaux de ventilation. Le système de ventilation pourrait présenter des fuites et des gaz de combustion nocifs peuvent se répandre dans les lieux habités.
- L'utilisation de plus d'un type de tuyau pour la tuyauterie de ventilation annule la garantie et la certification de la chaudière.

Inclinaison du tuyau de ventilation et supports

Pour la tuyauterie horizontale, inclinez la section horizontale vers le haut et vers la sortie de ventilation selon une inclinaison de 2 cm par mètre (1/4 po par pied) (pente de 2 %).

Utilisation d'adhésif pour raccorder les tuyaux

⚠ AVERTISSEMENT


Risque de présence de monoxyde de carbone

Pour éviter des blessures graves ou des décès :


- TOUJOURS s'assurer que la zone dans laquelle vous travaillez est bien ventilée ou portez un appareil respiratoire d'un modèle approuvé contre les vapeurs organiques lorsque vous utilisez des apprêts et des adhésifs à solvant organique afin de prévenir des blessures graves ou la mort.
- Les vapeurs des apprêts et des adhésifs à solvant organique peuvent causer des nausées et d'autres effets nocifs pour la santé, y compris la mort.

Pour raccorder les tuyaux de ventilation avec de l'adhésif :

1. Étendez une couche égale d'adhésif à solvant organique sur la partie intérieure du raccord du tuyau et sur la partie extérieure du tuyau.



2. Alignez ensuite le tuyau avec le raccord et faites faire un quart de tour au tuyau lorsque vous l'insérez dans le raccord. Le fait de tourner le tuyau permet d'étendre également l'adhésif à solvant organique pour ainsi créer un joint solide et étanche.



3. Tenez le tuyau et le raccord du tuyau ensemble pendant environ 15 secondes, jusqu'à ce que l'adhésif prenne.

Remarque

- Utilisez un adhésif à base de solvant de type approprié aux matériaux dont se composent les tuyaux de ventilation.
- N'utilisez que de l'adhésif à solvant organique.
- Vérifiez la date de fabrication avant d'utiliser l'adhésif. Assurez-vous qu'il n'a pas été fabriqué plus de deux ans avant la date d'utilisation.
- Assurez-vous que tant l'intérieur du raccord du tuyau que l'extérieur du tuyau, là où l'adhésif sera appliqué, sont propres.
- Appliquez une couche égale d'adhésif sur toutes les surfaces de contact.
- Utilisez de l'adhésif à solvant organique dans un lieu où la température est supérieure à 0 °C (32 °F).
- Utilisez de l'apprêt à des températures inférieures à 0 °C (32 °F).
- L'utilisation d'un adhésif à solvant organique pour coller un tuyau de ventilation à des températures ambiantes froides peut augmenter le temps de séchage de l'adhésif.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de présence de monoxyde de carbone

Pour éviter des blessures graves ou des décès :

- NE JAMAIS appliquer de force ou d'impact sur les tuyaux après avoir effectué les raccordements.
- Une force excessive peut provoquer une fuite de gaz nocif sur le tuyau ou le raccord.

9.1.2 Détermination de la longueur du système de ventilation commune

Suivez les instructions ci-dessous pour déterminer la longueur du conduit de ventilation commune.

1. Additionnez les débits calorifiques (BTU/H) de chaque unité du système en cascade pour déterminer le débit calorifique nominal total (BTU/H).
2. Déterminez la longueur totale (L) du conduit de ventilation commune en utilisant la largeur horizontale (W) et la hauteur verticale (H) : Longueur totale (L) = W + H.




Tableau de longueur du conduit de ventilation commune

[longueur totale (L) = W + H]

Longueurs des conduits de ventilation pour une chaudière NCB-H raccordée à jusqu'à 7 chauffe-eau NPE



Le tableau ci-dessous comporte des renseignements sur la capacité de charge requise et la longueur totale des conduits pour une chaudière NCB-H installée avec jusqu'à 7 chauffe-eau NPE.

Charge requise (Nombre total de BTU/h)	Model (Modèle)		Longueur totale (m)			
	NCB-250/150H	NPE-240	D= 7,62 cm (3 po)	D= 10,16 cm (4 po)	D= 15,24 cm (6 po)	D= 20,32 cm (8 po)
409 900	1	1	60	106	200	
609 800		2	40	71	160	
809 700		3	30	53	120	
1 009 600		4			96	150
1 209 500		5			80	142
1 409 400		6			68	121
1 609 300		7			60	106


Remarque Chaque coude à 90 ° correspond à 2,4 m (8 pi) de longueur de conduit de ventilation.

Exemple d'une installation type (ventilation directe seulement)

L'illustration suivante montre un exemple de système de ventilation commune installé pour un système en cascade avec 1 chaudière mixte (modèle NCB-H) et 7 chauffe-eau Navien (modèle NPE).



[Ventilation directe]



[Ventilation indirecte]

Remarque

- L'illustration n'est présentée qu'à titre de référence.
- La longueur maximale permise du conduit de ventilation raccordant la chaudière au conduit principal du système de ventilation commune est équivalente à 6,10 mètres (20 pieds).




9.2 Ensemble de collet pour ventilation commune (clapet de refoulement d'air)

L'ensemble de collet pour ventilation commune de Navien inclut un clapet anti-refoulement qui empêche les gaz de combustion et l'air froid de l'extérieur de pénétrer dans la chaudière quand le ventilateur de combustion est éteint. L'ensemble inclut un câble pour système en cascade.


En fermant le conduit d'évacuation dès la fin du cycle de combustion, l'ensemble de collet pour ventilation commune de Navien conserve la chaleur dans le système pendant de plus longues périodes.

Remarque Lorsque vous utilisez un conduit de ventilation commune dans un système en cascade, des dispositifs anti-refoulement sont requis pour empêcher les gaz d'échappement de pénétrer dans le bâtiment.

Éléments inclus

Ensemble de collet pour ventilation commune	
Guide d'installation	
Câble de communication Ready-Link	
Vis (4)	
Cavalier de détecteur d'installation d'évent	



Caractéristiques techniques



Nom de la pièce	Ensemble de collet pour ventilation commune
No de pièce.	30014367*
Matériau	PP (polypropylène)

Fenêtre d'entretien

L'ensemble de collet pour ventilation commune de Navien est doté d'une fenêtre d'entretien qui vous permet d'inspecter facilement l'état de fonctionnement du battant du clapet.



Reportez-vous à la section « 9.9 Entretien » pour consulter les procédures d'inspection détaillées. Clapet anti-refoulement Navien (clapet de refoulement d'air)


Remarque Lorsque vous utilisez un conduit de ventilation commune dans un système en cascade, des dispositifs anti-refoulement sont requis pour empêcher les gaz d'échappement de pénétrer dans le bâtiment.

9.3 Démarrage du système de ventilation commune


9.3.1 Assemblage de l'ensemble de collet pour ventilation commune

Suivez les instructions ci-dessous pour assembler l'ensemble de collet pour ventilation commune sur les chaudières NCB-H :


1. Retirez les vis de l'adaptateur du conduit d'évacuation.




2. Ouvrez le capot avant. Enlevez l'adaptateur du conduit d'évacuation du dessus de l'appareil. Détachez le câblage du détecteur d'installation d'évent (VID) du faisceau.



3. Raccordez l'ensemble de collet pour ventilation commune au conduit d'évacuation de la chaudière.




4. Serrez les quatre vis de montage afin de fixer l'ensemble de collet pour ventilation commune en place. Les vis (4) sont fournies avec l'ensemble de collet pour ventilation commune.




⚠ AVERTISSEMENT

Si le collet d'évent d'origine doit être remplacé ou réassemblé, assurez-vous qu'il est fixé au moyen des 4 vis fournies.

Une mauvaise installation du collet pour ventilation peut entraîner des blessures graves ou la mort.



- Retirez le panneau avant de la chaudière et raccordez le cavalier de détecteur d'installation d'évent (VID) fourni, tel qu'illustré ci-dessous. Raccordez le cavalier au fil portant l'étiquette « VID ».



Remarque Le clapet inclut un cavalier pour détecteur d'installation d'évent.

9.3.2 Raccordement du tuyau à l'ensemble de collet pour ventilation commune



⚠ AVERTISSEMENT

Coupez TOUJOURS le tuyau à un angle de 90° et démontez le tuyau de ventilation avant de l'installer afin que le tuyau soit entièrement connecté au raccord de ventilation des gaz d'échappement.

Utilisez de l'eau (et NON de la graisse) pour lubrifier l'extrémité du tuyau de ventilation avant de l'insérer dans le collier pour ventilation commune.


Insérez TOUJOURS le tuyau de ventilation de 1,5 po (38 mm) dans le collet pour ventilation commune avec un mouvement de rotation jusqu'à ce que l'extrémité atteigne le bas du support.

En cas de fuites de gaz de combustion, l'inhalation de monoxyde de carbone peut entraîner des blessures graves ou des décès.



Remarque N'utilisez pas d'apprêt ou d'adhésif à solvant organique sur le raccord de l'appareil.


1. Mesurez 3,81 cm (1 1/2 po) à partir de l'extrémité du tuyau de ventilation et faites une marque à cette distance.



2. Insérez le tuyau de ventilation dans le manchon de l'évent pour créer la première section du conduit de ventilation. Assurez-vous d'insérer le tuyau complètement dans le manchon, jusqu'à ce que l'extrémité entre en contact avec le fond de la prise.

Remarque Vérifiez que le tuyau a été complètement inséré dans le manchon sur au moins 3,81 cm (1 1/2 po) et que votre marque n'est plus visible.

3. Utilisez une clé à douille (8 mm) pour serrer la bride et sceller le joint de façon appropriée.



! AVERTISSEMENT


- N'utilisez JAMAIS de **coude** dans le manchon d'évacuation pour la première section du conduit de ventilation pour éviter des blessures graves ou des décès. L'utilisation d'un coude directement au manchon ne permet pas de créer un joint bien scellé entre l'appareil et le tuyau de ventilation.
- Utilisez TOUJOURS une longueur de tuyau droit au démarrage de l'évent.

Remarque La longueur du tuyau de ventilation entre l'appareil et le tuyau du réseau principal du système de ventilation commune ne doit pas dépasser 4,87 m (16 pi) de longueur équivalente.


9.3.3 Assemblage du raccord en Y

1. Assemblez la division en Y, le réducteur à 5,08 cm (2 po) et le coude à 90° avec la ventilation commune. Vous pouvez aussi utiliser une division en Y avec réducteur et un coude à 90° pour assemblage avec la ventilation commune. Appliquez un adhésif à solvant organique approprié sur les surfaces de contact.

Remarque Les tés peuvent également être utilisés au lieu de raccords en Y comme partie de l'évent commun.




[Division en Y, réducteur à 5,08 cm (2 po), coude à 90°]




[Division en Y avec réducteur, coude à 90°]

Remarque Plusieurs réducteurs peuvent être utilisés pour obtenir le raccordement de ventilation requis de 5,08 cm (2 po) approprié au système commun de ventilation.

2. Assemblez le raccord en Y ou l'assemblage avec division en Y avec le tuyau de ventilation. Appliquez de l'adhésif à solvant organique sur toutes les surfaces de contact.



[Assemblage de division en Y]



[Assemblage de division en Y avec réducteur]

Remarque Les options présentées ne sont que des exemples. La configuration que vous choisissez dépendra du site d'installation, des codes de construction locaux et d'autres facteurs. L'installateur est responsable de s'assurer que tout l'équipement et son installation sont conformes aux codes locaux.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de présence de monoxyde de carbone

Pour éviter des blessures graves ou des décès :


- Utilisez TOUJOURS un kit de test de bulles pour vérifier les fuites.
- Une fois la chaudière installée, remplissez-la d'eau, allumez-la et effectuez un test pour repérer toute fuite de gaz avec un ensemble de test à la bulle.
- Si vous voyez des bulles se former, vous devrez à nouveau réparer cette section de tuyau et tester les bulles.

9.4 Raccordement et sortie du tuyau de ventilation

Reportez-vous à l'exemple suivant pour installer le système de ventilation commune. La zone d'installation devrait être mesurée pour assurer suffisamment d'espace pour installer les chaudières et le système de ventilation commune. Assurez-vous que le système de ventilation commune est installé près des chaudières et qu'il respecte les exigences d'espacement indiquées dans ce guide, ainsi que dans les manuels d'installation fournis avec les chaudières.

9.4.1 Raccordement du tuyau principal au raccord en Y ou à l'assemblage de division en Y

Après avoir raccordé le raccord en Y ou l'assemblage de division en Y, raccordez le tuyau du réseau principal aux deux côtés du raccord en Y ou de l'assemblage de division en Y. Le tuyau du réseau principal raccorde tous les autres raccords en Y ou assemblages de division en Y. Reportez-vous à «Utilisation d'adhésif pour raccorder les tuyaux» à la page 100 pour plus d'information.



⚠ AVERTISSEMENT


Risque de présence de monoxyde de carbone

Pour éviter des blessures graves ou des décès :

- Utilisez TOUJOURS un kit de test de bulles pour vérifier les fuites.
- Une fois la chaudière installée, remplissez-la d'eau, allumez-la et effectuez un test pour repérer toute fuite de gaz avec un ensemble de test à la bulle.
- Si vous voyez des bulles se former, vous devrez à nouveau réparer cette section de tuyau et tester les bulles.

9.4.2 Installation de la sortie du système

Les capuchons d'extrémité, les coudes ou raccords en T peuvent être utilisés sur les extrémités ouvertes des conduits d'arrivée d'air et des conduits d'évacuation. Reportez-vous aux exemples d'installation suivants qui montrent comment les pièces s'agencent sur l'extrémité de la tuyauterie du système de ventilation commune.



Remarque L'illustration n'est présentée qu'à titre de référence.

9.5 Installation du système de ventilation commune

⚠ AVERTISSEMENT


Risque d'électrocution

Pour éviter des blessures graves ou des décès :

- Débranchez TOUJOURS l'alimentation avant l'entretien.
- Ne remettez JAMAIS sous tension tant que l'installation du câblage électrique n'est pas terminée.
- NE JAMAIS retirer le couvercle tant que l'alimentation de la chaudière n'est pas coupée ou débranchée.

Reportez-vous aux illustrations suivantes pour le réglage du système de ventilation commune.

Pour afficher et régler les paramètres de fonctionnement en cascade, appuyez simultanément sur le bouton Retour (↩) et sur le bouton Menu (M) pendant 3 secondes, puis sélectionnez « 4. Cascade Status and Set (Cascade – État et configuration) ».




Faites tourner le cadran de commande (⌚) pour passer d'un paramètre à l'autre et pour augmenter ou réduire les valeurs de réglage. Appuyez sur le cadran de commande (⌚) pour sélectionner « 7. Vent Type Setting » (Type de ventilation - Réglage).


Remarque Pour plus d'information sur les paramètres du type de ventilation, reportez-vous à la section « 12.6.4 Configuration d'un système en cascade » à la page 140.

9.6 Distances pour la sortie de ventilation commune


9.6.1 Ventilation directe – installation verticale




9.6.2 Ventilation de l'admission et de l'évacuation à des emplacements différents



9.6.3 Ventilation directe – installation horizontale



Dans le cas où un dégagement de 30 cm (12 po) n'est pas réalisable, fournissez un dégagement vertical d'au moins 91 cm (36 po) en plaçant l'évacuation au-dessus de l'admission d'air, mais sans dépasser 6 m (20 pi).




Remarque

- L'illustration n'est présentée qu'à titre de référence.
- Assurez-vous d'envoyer l'échappement loin de toute prise d'air de tout bâtiment.
- Pendant les périodes froides, la température de l'échappement sera beaucoup plus élevée que celle de l'air ambiant. Vous verrez donc de la vapeur d'eau s'échapper de la sortie de ventilation.

9.7 Installation d'un dispositif de vidange du condensat

Reportez-vous aux exemples ci-dessous pour l'installation d'un tuyau de vidange de condensat (non fourni) au système de ventilation commune. Le tuyau de vidange du condensat prévient l'écoulement de condensat ou de pluie dans le système d'évacuation des gaz et leur accumulation en aval du clapet anti-refoulement.




Pour installer un dispositif de vidange du condensat au système en cascade :

1. Faites une boucle avec un tuyau de vidange et fixez la boucle avec une attache.

Remarque

- Lorsque vous bouclez le tuyau, ne le pliez pas excessivement. Si le tuyau est plié à un angle excessif, le tuyau sera déformé et l'écoulement sera réduit.
 - Lorsque vous fixez l'attache au tuyau pour le maintenir en boucle, ne serrez pas le tuyau excessivement. Si l'attache est trop serrée, le tuyau sera déformé et l'écoulement sera réduit.
2. Faites l'essai de la boucle avec de l'eau du robinet. L'eau dans le tuyau doit être à une hauteur supérieure à 200 mm (7,9 po) et de l'eau doit être contenue dans le tuyau avant l'utilisation de la chaudière.
 3. Installez le tuyau sur le système en cascade et placez l'extrémité du tuyau dans un drain.




⚠ AVERTISSEMENT

Risque de présence de monoxyde de carbone

Vérifiez à nouveau la boucle pour vous assurer que l'eau est toujours dans la boucle.

La boucle (siphon) doit être mise à l'essai avec de l'eau avant l'activation du système pour prévenir la fuite de gaz d'évacuation toxiques sur le site d'installation qui pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

9.8 Distance pour la sortie de ventilation (pour ventilation directe)



Réf	Description	Installation au Canada ¹	Installation aux États-Unis ²
A	Espace au-dessus du sol, d'une véranda, d'un porche, d'une terrasse ou d'un balcon	30 cm (12 po)	30 cm (12 po)
B	Espace libre par rapport à une fenêtre ou porte pouvant être ouverte	91 cm (36 po) pour les appareils > 100 000 BTU/h (30 kW)	30 cm (12 po) pour les appareils > 50 000 BTU/h (15 kW)
C	Espace libre par rapport aux fenêtres qui ne s'ouvrent pas	30 cm (12 po)*	30 cm (12 po)*
D	Distance verticale par rapport à un débord de toit ventilé situé au-dessus de la connexion de sortie de la ventilation, à une distance horizontale maximale de 61 cm (2 pieds) du centre de la sortie.	91 cm (3 pi)*	91 cm (3 pi)*
E	Espace libre par rapport au débord d'un toit non ventilé	91 cm (3 pi)*	91 cm (3 pi)*
F	Dégagement du coin extérieur	61 cm (2 pi)*	61 cm (2 pi)*
G	Dégagement du coin intérieur	30 cm (12 po)*	30 cm (12 po)*
H	Dégagement de chaque côté de la ligne de centre prolongée au-dessus du compteur/détendeur	91 cm (3 pi) jusqu'à une hauteur de 4,6 m (15 pi)	91 cm (3 pi) a une hauteur maximale de 4,6 m (15 pi)*

Réf	Description	Installation au Canada ¹	Installation aux États-Unis ²
I	Espace libre au point de sortie de l'évent du détendeur	91 cm (3 pi)	91 cm (3 pi)*
J	Espace libre entre l'entrée d'air non mécanique et le bâtiment ou entre l'entrée d'air de combustion et tout autre appareil	<ul style="list-style-type: none"> • 15 cm (6 po) pour les appareils ≤ 10 000 BTU/h (3 kW), • 30 cm (12 po) pour les appareils > 10 000 BTU/h (3 kW) et ≤ 100 000 BTU/h (30 kW), • 91 cm (36 po) pour les appareils > 100 000 BTU/h (30 kW) 	<ul style="list-style-type: none"> • 15 cm (6 po) pour les appareils ≤ 10 000 BTU/h (3 kW), • 23 cm (9 po) pour les appareils > 10 000 BTU/h (3 kW) et ≤ 50 000 BTU/h (15 kW), • 30 cm (12 po) pour les appareils > 50 000 BTU/h (15 kW)
K	Espace libre à l'entrée d'air mécanique	1,83 m (6 pi)	91 cm (3 pi) au-dessus si la distance horizontale est de moins de 3 m (10 pi)
L	Espace libre au-dessus d'un trottoir ou d'une allée pavée sur une propriété publique	2,13 m (7 pi) [†]	2,13 m (7 pi) pour les systèmes à tirage mécanique (appareils de catégorie I). Les événements pour les appareils de catégorie II et IV ne doivent pas être installés au-dessus de voies piétonnes publiques ou à tout autre endroit où le condensat ou la vapeur pourrait créer une nuisance ou un danger.*
M	Espace libre sous une véranda, un porche, une terrasse ou un balcon	30 cm (12 po) [‡]	30 cm (12 po) - ouvert sur 3 côtés*

* Distances suggérées par le fabricant. Si les distances requises par les codes locaux sont différentes de celles du tableau ci-dessus, la distance la plus grande s'applique.

1 Les distances minimales de dégagement par rapport aux voies piétonnes publiques, aux fenêtres ouvrantes et aux ouvertures du bâtiment doivent être égales ou supérieures aux valeurs indiquées dans le National Fuel Gas Code, la norme ANSI Z223.1/NFPA 54 et/ou le Code d'installation du gaz naturel et du propane CSA B149.1;

2 Information sur la prévention de l'obstruction par la neige; et

3 Information sur la protection des matériaux du bâtiment contre la dégradation par contact avec les gaz de combustion.

† Un événement ne doit pas se trouver directement au-dessus d'un trottoir ou d'une allée pavée entre deux maisons individuelles et desservant les deux maisons.

‡ Autorisé uniquement si la véranda, le porche, la terrasse ou le balcon est entièrement ouvert au minimum sur deux côtés sous le plancher.


Remarque

- Conformément au Code d'installation du gaz naturel et du propane CSA B149.1 en vigueur
- Conformément avec la norme ANSI Z223.1/NFPA 54 du National Fuel Gas Code en vigueur.
- Si les codes d'installation locaux indiquent des distances de dégagement différentes de celles indiquées dans ce manuel, les restrictions les plus strictes s'appliquent.


9.9 Entretien

Vérifiez régulièrement l'état du clapet de l'ensemble de collet pour ventilation commune en observant le clapet par la fenêtre d'entretien pour garantir un rendement optimal du système. Suivez les instructions pour vérifier l'état du clapet et remplacez l'ensemble de collet pour ventilation commune au besoin.


1. Retirez la vis retenant le couvercle de la fenêtre d'entretien de l'ensemble de collet pour ventilation commune, puis retirez le joint et le couvercle de la fenêtre d'entretien.



2. Par la fenêtre d'entretien, vérifiez l'état de fonctionnement du battant du clapet de l'ensemble de collet pour ventilation commune.



3. Remplacez le joint et le couvercle de la fenêtre d'entretien, puis fixez-les avec la vis de maintien.



Remarque Si du condensat sort par la fenêtre d'entretien lors de l'ouverture, inspectez le drainage et les obstructions possibles.


4. Faites une inspection visuelle par la fenêtre d'entretien pour vous assurer que le joint est bien installé entre la fenêtre d'entretien et le couvercle de la fenêtre d'entretien.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de présence de monoxyde de carbone

Pour éviter des blessures graves ou mortelles, **TOUJOURS** vérifier que le joint est correctement installé sous le couvercle du port de maintenance après avoir vérifié l'état de fonctionnement de la plaque d'amortissement via le port de maintenance.

Des gaz d'échappement nocifs pourraient fuir si le joint n'est pas en place ou s'il est installé incorrectement.



10. Liste de vérification de l'installation

Une fois la chaudière installée, passez en revue la liste de contrôle suivante. Vous devez pouvoir répondre par oui à toutes les questions de la liste. Dans le cas contraire, revoyez les sections appropriées pour terminer l'installation. Pour résoudre tout problème de fonctionnement, reportez-vous à la section « Dépannage » du manuel d'utilisation.

Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'aide pendant l'installation, communiquez avec l'assistance technique en composant le 1-800-519-8794 ou le 1-949-420-0420, ou reportez-vous à la section de l'assistance technique du site Web de Navien (www.navieninc.com).

Installation de la chaudière	Oui	Non
Avez-vous respecté les distances nécessaires entre l'appareil et les ouvertures du bâtiment et les prises d'arrivée d'air ?		
Avez-vous réduit au maximum la distance entre la chaudière et les installations principales ?		
Avez-vous respecté les distances appropriées pour l'entretien et les réparations ?		
L'alimentation en air d'appoint est-elle suffisante pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil ?		
L'alimentation en air d'appoint est-elle exempte de tout élément corrosif, poussière, saleté et vapeur inflammable ?		
La chaudière et la tuyauterie de ventilation sont-elles éloignées de toute matière combustible, notamment vêtements, produits de nettoyage et chiffons ?		

Raccordement de l'alimentation en gaz	Oui	Non
L'alimentation en gaz correspond-elle au type indiqué sur la plaque signalétique de la chaudière ?		
Le diamètre intérieur de la conduite de gaz est-il d'au moins 1,27 ou 1,90 cm (1/2 ou 3/4 po) ?		
La longueur et le diamètre de la conduite d'alimentation en gaz sont-ils suffisants pour fournir la puissance en BTU nécessaire ?		
Avez-vous mesuré la pression de la conduite d'alimentation en gaz ?		
La pression de l'alimentation en gaz s'inscrit-elle dans les limites spécifiées dans ce guide ?		
La conduite d'alimentation en gaz est-elle équipée d'une soupape d'arrêt manuelle ?		
Avez-vous vérifié la pression de la conduite de gaz et tous les raccords pour vous assurer qu'ils ne fuient pas ?		
La compagnie de gaz a-t-elle inspecté l'installation, s'il y a lieu ?		

Raccordement à l'alimentation en eau domestique	Oui	Non
La pression de l'alimentation en eau est-elle suffisante (supérieure à 276 kPa (40 pi lb/po ²) ?		
Avez-vous installé des robinets d'arrêt à l'entrée et à la sortie pour faciliter le nettoyage du filtre d'arrivée d'eau ?		
Avez-vous purgé l'air de chacune des installations ?		
Avez-vous contrôlé chaque installation pour vérifier qu'elle est bien alimentée en eau chaude ?		
Avez-vous nettoyé le filtre d'arrivée d'eau ?		
Si vous avez installé une conduite de recirculation, avez-vous isolé les canalisations d'eau chaude et la conduite de retour ?		

Raccordement à la tuyauterie pour chauffage des locaux	Oui	Non
Le système a-t-il été rempli (moins de 206,8 kPa (30 lb/po ²)) et purgé de tout air ?		
La tuyauterie comporte-t-elle des moyens permettant de retirer l'air (prise d'air, séparateur, etc.) ?		
Un réservoir d'expansion réglé à la pression système appropriée a-t-il été installé ?		
Si du propylène glycol a été utilisé, son type et sa concentration sont-ils adéquats ?		
Si un interrupteur à faible niveau d'eau (LWCO) externe a été installé, est-il relié à la chaudière ?		

Raccordement d'une soupape de détente	Oui	Non
Avez-vous installé une soupape de détente homologuée sur la chaudière ?		
Le débit nominal de la soupape de détente est-il supérieur ou égal au débit nominal (BTU) maximal de la chaudière ?		
La taille de la soupape de détente est-elle de 1,90 cm (3/4 po) au niveau de la sortie du chauffage des locaux ?		
Avez-vous installé la soupape de détente sur le dessus de la chaudière ?		
Avez-vous installé un tuyau d'évacuation depuis la soupape de détente à 150 à 300 mm (6 à 12 po) du sol ?		

Raccordement du tuyau d'écoulement de condensat	Oui	Non
Avez-vous installé une conduite d'évacuation des condensats de la chaudière vers une canalisation ou une cuve au sol ?		
Si une pompe de condensat est utilisée, avez-vous vérifié si elle était fonctionnelle ?		

Ventilation de la chaudière	Oui	Non
Avez-vous ventilé la chaudière à l'aide d'un conduit de ventilation du gaz spécial de type BH (ULC-S636), de PVC, de PVC-C, de polypropylène ou d'acier inoxydable de 5,08 cm ou 7,62 cm (2 po ou 3 po) pour les chaudières de catégorie IV (Canada), ou conformément à tous les codes locaux et aux directives de ce manuel ?		
Vous êtes-vous assuré qu'un tube cellulaire en PVC ou ABS n'a pas été utilisé pour la ventilation de la chaudière ?		
Le conduit d'évacuation est-il incliné vers le haut vers la sortie de ventilation à un taux de 2 cm par mètre (1/4 po par pied) (pente de 2 %) ?		
Toutes les sections du conduit de ventilation sont-elles correctement soutenues ?		
La sortie de ventilation est-elle correctement soutenue ?		
Les raccordements d'arrivée d'air et d'évacuation sur les conduits d'aération et d'aération sont-ils en bon état et bien scellés ?		
Avez-vous installé des bouchons d'évent grillagés sur les tuyaux d'évacuation et d'admission ?		
Avez-vous vérifié que la ventilation ne fuit pas ?		
La sortie de ventilation se trouve-t-elle à au moins 300 mm (12 po) du contreplaqué extérieur ?		
Vous êtes-vous assuré d'avoir une quantité suffisante d'air d'appoint ?		
La longueur totale des conduits de ventilation se trouve-t-elle dans les limites maximales ?		

Raccordement de l'alimentation électrique	Oui	Non
La tension fournie est-elle de 110-120 V CA ?		
La chaudière est-elle branchée sur une prise de courant correctement mise à la terre ?		
Si vous avez directement raccordé l'appareil au secteur, avez-vous installé un interrupteur d'alimentation pour faciliter l'entretien par l'utilisateur final ?		
Avez-vous contrôlé la polarité du raccordement électrique ?		

Réglage du commutateur DIP PCB (commutateur DIP n° 2, ensemble de 8)	Oui	Non
Type de gaz : Le commutateur n° 1 est-il correctement réglé pour le mode Propane (ON) (activé) ou le mode Gaz naturel (OFF) (désactivé) ?		
Si un fonctionnement continu de la chaudière est requis, le commutateur n° 7 est-il en position haute (ON) (activé) ?		
Si une ventilation pour température élevée a été installée (en CPVC ou en polypropylène), est-ce que le commutateur n° 8 est en position haute (ON) (activé) ?		

Fonctionnement de la chaudière	Oui	Non
Avez-vous montré au propriétaire comment nettoyer le filtre d'arrivée d'eau ?		
Avez-vous remis le Manuel d'installation et de fonctionnement et le Manuel d'information au propriétaire pour qu'il puisse les consulter par la suite ?		
Avez-vous montré au propriétaire comment couper le gaz en cas d'urgence ?		


11. Mise en service

⚠ AVERTISSEMENT

Si la chaudière n'est pas correctement mise en service comme décrit dans ce chapitre, le brûleur pourrait fonctionner de façon dangereuse et peu fiable, et la durée de vie des composants pourrait être réduite.

11.1 Remplissage du circuit d'eau

Avant de remplir la chaudière, ouvrez la soupape de détente en soulevant le levier qui se trouve sur le dessus, puis en desserrant le bouchon de l'évent pour permettre au système de se remplir de façon appropriée. Une fois le système rempli, fermez la soupape de détente.



AVIS

Assurez-vous que la soupape de détente est bien fermée avant de mettre le système à l'essai ou de le faire fonctionner.

11.2 Test du circuit d'eau

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter des blessures graves, des décès ou des dommages matériels :

Avant d'activer le brûleur, vérifiez que la chaudière est remplie d'eau. Le fait d'activer l'unité sans la remplir complètement peut entraîner un fonctionnement anormal de la chaudière et des dommages potentiels au produit. De tels dommages ne sont pas couverts par la garantie.

Après avoir installé le circuit d'eau de la chaudière, procédez à un test de remplissage pour vérifier que le circuit a été correctement installé. Pour effectuer un test de remplissage du circuit d'eau, suivez les instructions ci-dessous.

1. Remplissez le circuit uniquement après avoir vérifié que la composition chimique de l'eau est conforme aux critères indiqués.

Contaminant	Niveau maximum admissible
Dureté totale	Jusqu'à 12 grains/gallon (200 mg/l)
Aluminium	0,05 à 0,2 mg/l
Chlorure	Jusqu'à 250 mg/l
Cuivre	Jusqu'à 1,0 mg/l
Fer	Jusqu'à 0,3 mg/l
Manganèse	Jusqu'à 0,05 mg/l
pH	6,5 à 8,5
Sulfate	Jusqu'à 205 mg/l
Solides dissous totaux (SDT)	Jusqu'à 500 mg/l
Zinc	Jusqu'à 5 mg/l
Chlore	Jusqu'à 4 mg/l

Remarque

Un entretien approprié de la chaudière est nécessaire lorsque la qualité de l'eau n'est pas conforme aux normes. Les dommages découlant d'une mauvaise qualité de l'eau ne sont pas couverts par la garantie. Le tableau ci-dessus indique les niveaux maximaux permis de contaminants. Si vous pensez que l'eau est contaminée de quelque façon que ce soit, arrêtez d'utiliser la chaudière et communiquez avec un technicien autorisé ou un professionnel agréé.

2. Desserrez les événements automatiques et manuels, puis fermez le robinet de vidange de la chaudière.
3. Remplissez la chaudière à la pression du circuit requise. La pression requise varie suivant l'application. La pression de remplissage en eau froide type d'un circuit résidentiel est de 12 lb/po². La pression de fonctionnement ne doit jamais dépasser la pression nominale de la soupape de détente.
4. Lors du premier remplissage et lors du démarrage et du test de la chaudière, recherchez systématiquement toute fuite du circuit. Avant de poursuivre, réparez toute fuite repérée.

AVIS

Réparez toute fuite du système. L'apport continu d'eau d'appoint réduit la durée de vie de la chaudière. Les minéraux risquent de s'accumuler dans l'échangeur thermique, réduisant ainsi le transfert thermique et entraînant une surchauffe de l'échangeur thermique pouvant aller jusqu'à la panne.

Le circuit peut contenir des substances résiduelles susceptibles d'affecter les propriétés chimiques de l'eau. Une fois le circuit testé et les fuites réparées, vérifiez que le pH et les concentrations en chlore de l'eau correspondent à la plage de consigne, en procédant à un test sur un échantillon.

AVERTISSEMENT


Avant d'utiliser la chaudière pour la première fois, vérifiez que le circuit de la chaudière est rempli d'eau. Pour éviter un fonctionnement dangereux et un endommagement potentiel de la chaudière, purger l'air du circuit.

11.3 Purger l'air du circuit d'eau**AVERTISSEMENT**

Ne sautez pas la purge d'air après l'installation de la chaudière et du circuit d'eau. Si l'air n'est pas purgé correctement, la chaudière peut être endommagée. Les dommages de ce type ne sont pas couverts par la garantie et risquent d'entraîner des dommages matériels, des lésions corporelles graves ou la mort.

Après avoir rempli et testé le circuit d'eau, vous devez en purger l'air.

Pour utiliser la chaudière en mode de purge d'air, appuyez simultanément sur le bouton Retour (↩) et sur le bouton Menu (M) pendant 3 secondes, puis sélectionnez « 8. Mode de purge d'air ».



Faites tourner le cadran de commande (⦿) pour passer d'un paramètre à l'autre. Appuyez sur le cadran de commande (⦿) pour exécuter une purge d'air.

La chaudière reprend le fonctionnement en mode normal si aucune entrée n'est détectée pendant 15 minutes.

Appuyez sur le bouton Retour (↩) pour revenir à l'écran ou au menu précédent.

12. Fonctionnement de la chaudière

12.1 Première utilisation de la chaudière


À LIRE AVANT L'UTILISATION POUR VOTRE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Si ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion pourrait se produire, ce qui peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.

- A. Cet appareil n'a pas de pilote. Il est équipé d'un dispositif d'allumage qui allume automatiquement le brûleur. Ne tentez PAS d'allumer le brûleur manuellement.
- B. AVANT TOUTE OPÉRATION, vérifiez tout autour de l'appareil que vous ne sentez aucune odeur de gaz. Veillez à bien sentir près du sol, car certains gaz sont plus lourds que l'air et se déposent sur le sol.
- CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ**
- Ne tentez PAS d'allumer un appareil.
 - Ne touchez PAS à un interrupteur électrique.
 - N'utilisez PAS de téléphone à l'intérieur du bâtiment.
 - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz avec le téléphone d'un voisin. Suivez les instructions de votre fournisseur de gaz.
 - Si vous ne parvenez pas à joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.
- C. Utilisez seulement votre main pour enfoncer ou tourner le bouton de contrôle du gaz. N'utilisez jamais d'outils. Si vous ne parvenez pas à enfoncer ou tourner le bouton avec votre main, n'essayez pas de le réparer, appelez un professionnel agréé. L'utilisation de la force ou une tentative de réparation peut causer un incendie ou une explosion.
- D. N'utilisez pas cet appareil si une ou plusieurs de ses pièces ont été plongées sous l'eau. Faites immédiatement appel à un professionnel agréé pour qu'il vérifie l'appareil et remplace toute pièce du système de commande ou de contrôle du gaz qui aurait été plongée sous l'eau.

MODE D'EMPLOI

1. **ARRÊT!** Lisez les consignes de sécurité au-dessus de cette étiquette.
2. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil.
3. Réglez le thermostat ou autre commande de fonctionnement au réglage le plus bas.
4. Cet appareil est équipé d'un dispositif d'allumage qui allume automatiquement le brûleur. Ne tentez PAS d'allumer le brûleur manuellement.
5. Fermez la vanne d'arrêt de gaz principale. ↘
6. Attendez (5) minutes pour que tout le gaz s'échappe. Ensuite, vérifiez tout autour de l'appareil et près du sol que vous ne sentez aucune odeur de gaz. Si vous sentez une odeur de gaz, **ARRÊTEZ-VOUS!** Suivez les instructions de la section « B » dans les consignes de sécurité ci-dessus. Si vous ne sentez aucune odeur de gaz, passez à l'étape suivante.
7. Ouvrez la vanne d'arrêt principale. ↙
8. Allumez l'appareil.
9. Réglez le thermostat ou autre commande de fonctionnement au réglage désiré.
10. Si l'appareil ne fonctionne pas, suivez les instructions de la section « Pour couper l'alimentation en gaz de l'appareil » et appelez votre technicien de service ou le fournisseur de gaz.



POUR COUPER L'ALIMENTATION EN GAZ DE L'APPAREIL

1. Avant tout entretien, coupez l'alimentation électrique de l'appareil.
2. Réglez le thermostat ou autre commande de fonctionnement au réglage le plus bas.
3. Fermez la vanne d'arrêt de gaz principale. ↘

⚠ AVERTISSEMENT


Pour éviter des blessures graves, des décès ou des dommages matériels :

- Assurez-vous que la chaudière est remplie d'eau avant d'allumer la chaudière pour la première fois. L'allumage d'une chaudière non remplie peut causer des dommages à la chaudière et entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort. De tels dommages ne sont pas couverts par la garantie.
- Lors du premier remplissage et lors du démarrage et du test de la chaudière, vérifiez tout le système pour repérer les fuites. Avant de poursuivre, réparez toutes les fuites repérées.
- Avant de démarrer la chaudière, vérifiez tout autour de l'appareil et près du sol que vous ne sentez aucune odeur de gaz ou odeur inhabituelle. Retirez le panneau avant de la chaudière et sentez l'intérieur de la chaudière. Ne procédez pas au démarrage si vous repérez des signes de fuite de gaz.
- En cas de surchauffe ou si l'alimentation en gaz ne se ferme pas de façon appropriée, ne coupez pas l'alimentation électrique de la pompe de circulation. Si la pompe de circulation est éteinte, le problème peut s'aggraver et augmenter le risque de dommages à la chaudière. Coupez l'alimentation en gaz de la chaudière avec la soupape à gaz manuelle.
- Si une partie de l'appareil a été submergée dans l'eau, n'utilisez pas l'appareil et appelez immédiatement un technicien de service qualifié. L'appareil doit être remplacé s'il a été submergé. Une tentative d'utilisation d'un appareil qui a été submergé peut occasionner plusieurs conditions dommageables, y compris un risque de fuite de gaz pouvant causer un incendie ou une explosion, ou le rejet dans l'air de moisissures, de bactéries ou d'autres particules néfastes. L'utilisation d'un appareil qui a été submergé peut entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort.
- Ne tentez pas d'allumer le brûleur manuellement. Cet appareil est équipé d'un dispositif d'allumage électronique qui allume automatiquement le brûleur.

12.2 Allumage ou arrêt de la chaudière

Pour allumer ou éteindre la chaudière, appuyez sur le bouton marche/arrêt (⏻) pendant 0,3 seconde.

Remarque Avant d'allumer la chaudière pour la première fois, vérifiez la bonne condition de la ventilation et de l'arrivée d'air de combustion de la chaudière et purgez les conduites de gaz et d'air pour éliminer les poches d'air.



Lorsque la chaudière est allumée, elle passe automatiquement en mode d'opération normal et les conditions de fonctionnement de la chaudière s'affichent à l'écran.

Remarque Les icônes d'état de la chaudière restent affichées lorsque la chaudière est éteinte.

12.3 Assistant de démarrage

L'assistant de démarrage devrait s'exécuter la première fois que l'appareil est allumé. L'assistant doit être suivi jusqu'à la fin avant l'utilisation de la chaudière.


1. Réglage de la langue.
 - Anglais
 - Français
2. Réglage de l'heure.
 - AAAA:MM:JJ:HH:MM:SS
3. Réglage des unités à afficher.
 - Celsius (°C), litres/minute, mètres
 - Fahrenheit (°F), gallons/minute, pieds
4. Vérification du type de gaz.
 - Gaz naturel
 - Propane
5. Vérification de l'élévation d'installation
Vérifier le manuel d'installation pour les conf.
6. Réglage du système de zones.
 - Système à pompes de zones
 - Système à vannes de zones
7. Réglage de la réinitialisation extérieure :
 - Activée
 - Désactivée
- 7-1. Réglage de la courbe de réinitialisation extérieure (Activé sélectionné).
 - Plinthe du tuyau à ailettes
 - Ventilo-convecteur
 - Plinthe en fonte
 - Radiant à faible masse
 - Radiant à masse élevée
 - Radiateur
 - Personnalisé
- 7-2. Réglage de la température extérieure maximale.
- 7-3. Réglage de la température extérieure minimale.
- 7-4. Réglage de la température de désactivation par temps chaud.
8. Réglage de la pression de remplissage automatique.
9. Réglage de la recirculation de l'eau chaude sanitaire.
 - Aucune recirculation
 - Préchauffage mixte
 - Recirculation externe
10. Réglage du mode de préchauffage mixte (Préchauffage mixte sélectionné).
 - Toujours activé/Intelligent/Hebdomadaire
11. Réglage du mode de recirculation externe (Recirculation externe sélectionné).
 - Toujours activé/Intelligent/Hebdomadaire/Aquastat/Hotbutton
12. Résumé de la configuration
Lorsque l'assistant de configuration a terminé, un résumé des paramètres s'affiche. Appuyez sur le bouton OK (OK) à chaque écran du résumé jusqu'à ce que le mode de purge d'air s'affiche. Les paramètres réglés avec l'assistant de configuration peuvent être modifiés à partir du menu principal et du menu d'installation, tel qu'indiqué dans les sections 11.5 et 11.6.

12.4 Réglage de la température


12.4.1 Réglage de la température de chauffage des locaux

Pour régler la température de chauffage :

1. En mode d'opération normal, tournez le cadran de commande (☀️) jusqu'à ce que la température de chauffage des locaux (🏠) soit sélectionnée à l'écran.



2. Appuyez sur le cadran de commande (☀️) pour sélectionner la température de chauffage des locaux. La section mise en évidence clignote.



3. Faites tourner le cadran de commande (☀️) vers la droite ou la gauche pour augmenter ou réduire la température.
4. Appuyez sur le cadran de commande (☀️) pour confirmer la température.

5. Appuyez sur le bouton Retour (↩️) pour revenir au mode de fonctionnement normal ou faites tourner le cadran de commande (☀️) pour régler d'autres paramètres de fonctionnement.

Vous pouvez effectuer le réglage de la température lorsque la section mise en évidence clignote.

Lorsque l'affichage cesse de clignoter, le réglage de température actuel est enregistré.

Remarque

- Le réglage de la température de chauffage des locaux ne peut pas être effectué pendant l'utilisation de la fonction de contrôle de réinitialisation extérieure.
- En cas de mauvais fonctionnement du contrôle de réinitialisation extérieure, cette température sera la température à laquelle fonctionnera la chaudière.
- Prenez note de la température de chauffage d'origine, au cas où vous souhaiteriez rétablir les valeurs par défaut.
- La plage de température de l'eau d'alimentation du chauffage des locaux par défaut va de 40 °C (104 °F, MIN absolu) à 82 °C (180 °F, MAX absolu).
- La plage de température de l'eau de retour du chauffage des locaux par défaut va de 30 °C (86 °F, MIN absolu) à 65 °C (149 °F, MAX absolu).
- Vous pouvez régler les plages de température dans le menu de réglage des paramètres.
- En cas de coupure de courant, la chaudière conserve vos réglages.


12.4.2 Réglage de la température de l'eau chaude sanitaire

AVERTISSEMENT



Avant de régler la température de l'eau, veuillez lire attentivement la section « Pour éviter les brûlures : » à la page 5. Au-delà d'une température de 48,5 °C (120 °F), l'eau peut occasionner des brûlures plus ou moins graves ou entraîner la mort.

Pour régler la température de l'eau :


1. En mode de fonctionnement normal, faites tourner le cadran de commande (🌀). La température de chauffage des locaux (🏠) est mise en évidence à l'écran.



2. Faites tourner le cadran de commande (🌀) vers la droite pour sélectionner la température de l'eau chaude sanitaire.



3. Appuyez sur le cadran de commande (🌀) pour sélectionner la température de l'eau chaude sanitaire (🏠). La section mise en évidence clignote.



4. Faites tourner le cadran de commande (🌀) vers la droite ou la gauche pour augmenter ou réduire la température.
5. Appuyez sur le cadran de commande (🌀) pour confirmer la température.
6. Appuyez sur le bouton Retour (↶) pour revenir au mode de fonctionnement normal ou faites tourner le cadran de commande (🌀) pour régler d'autres paramètres de fonctionnement.


Le réglage de la température s'effectue lorsque l'affichage clignote. Lorsque l'affichage cesse de clignoter, le réglage de la température actuel est enregistré.

Remarque

- La température de l'eau chaude sanitaire par défaut est de 50 °C (122 °F).
- La plage de température de l'eau chaude sanitaire va de 30 °C (86 °F) à 60 °C (140 °F).
- En cas de coupure de courant, la chaudière conserve vos réglages.

12.4.3 Réinitialisation de la chaudière


Si un message d'erreur s'affiche pendant le fonctionnement de la chaudière, réinitialisez la chaudière pour tenter de résoudre le problème. Appuyez sur le bouton Retour (↩) du panneau avant pour réinitialiser la chaudière.



Si la réinitialisation de la chaudière ne résout pas le problème, reportez-vous au chapitre Dépannage du présent manuel ou communiquez avec le soutien technique au 1-800-519-8794.


12.5 Accès aux éléments de base du menu

À partir de l'écran Menu principal, vous pouvez afficher les conditions de fonctionnement de la chaudière, configurer les températures du chauffage des locaux et de l'eau chaude sanitaire, ainsi que consulter l'historique des erreurs. Appuyez sur le bouton Menu (M) pour ouvrir l'écran Menu principal.



12.5.1 Consultation des informations de base

Pour consulter de l'information à propos de la chaudière, appuyez sur le bouton Menu (M), puis sélectionnez « 1. Status Information (Information d'état) ».



Faites tourner le cadran de commande (🌀) pour passer d'un élément d'information à l'autre. Appuyez sur le cadran de commande (🌀) pour sélectionner un élément et afficher l'information.

Appuyez sur le bouton Retour (↩) pour quitter le mode d'affichage de l'information.

Élément	Description
1. Operation State (État de fonctionnement)	État de fonctionnement actuel
2. Heat Capacity (Capacité thermique)	Capacité thermique (%)
3. SH Set Temp (Température réglée CL)	Température réglée pour le chauffage des locaux (°F)
4. DHW Set Temp (Température réglée de l'eau chaude sanitaire)	Température réglée pour l'eau chaude sanitaire (°F)


Élément	Description
5. AHU SH Set Temp (Température réglée CL du AHU)	Température réglée pour le chauffage des locaux par l'appareil de traitement d'air (°F) <ul style="list-style-type: none"> • Si aucun appareil de traitement d'air n'est raccordé, « -- » s'affiche. • La température affichée change par incréments de 1 degré pour les unités Fahrenheit et par incréments de 0,5 degré pour les unités Celsius. Ceci est dû aux spécifications liées au contrôle de la température par 0,5 degré pour le type de communication de l'appareil de traitement d'air.
Remarque	
Utilisation avec les appareils de traitement d'air iFlow uniquement.	
6. Supply Temp (Température d'alimentation)	Température de l'alimentation de chauffage (°F)
7. Return Temp (Température de retour)	Température de retour de la chaudière (°F)
8. Sys Supply Temp (Température d'alimentation du système)	Température de l'alimentation du système (°F)
9. Sys Return Temp (Température de retour du système)	Température de retour du système (°F)
10. Outlet2 Temp (Température de sortie 2)	Température de sortie de l'échangeur thermique (°F)
11. Outlet Temp (Température de sortie)	Température de la sortie (°F)
12. Inlet Temp (Temperature de l'entree)	Température de l'entrée (°F)
13. Outdoor Temp (Température extérieure)	Température extérieure (°F)
14. Approx. Boiler Flow (Débit de la chaudière (approx.))	Débit du chauffage des locaux (gallons/minute)
15. DHW Flow (Débit ECS)	Débit de l'eau chaude sanitaire (gallons/minute)
16. Water Pressure (Pression de l'eau)	Pression de l'eau (lb/po ²)

Élément	Description
17. Flame Value (Valeur flamme)	Valeur AD du détecteur de flamme <ul style="list-style-type: none"> • Flame On (Flamme activée) : valeurs AD de 8 bits égales ou inférieures à 70 • Flame Off (Flamme désactivée) : valeurs AD de 8 bits égales ou supérieures à 175
18. Fan Target RPM (Tr/min cible ventilateur)	Vitesse réglée pour le ventilateur (tours/minute)
19. Fan Current RPM (Tr/min ventilateur)	Vitesse actuelle du ventilateur (tours/minute)
20. Fan Target APS (APS cible ventilateur)	Tension APS réglée (V)
21. Fan Current APS (APS ventilateur actuel)	Tension APS actuelle (V)
22. Flow control valve status (État du régulateur de débit)	100 - Complètement fermé
23. Mixing valve status (État du mitigeur)	0 - Complètement fermé
24. Exhaust Temp (Température évacuation)	Température des gaz d'évacuation (°F)
25. Outdoor Reset (Réinitialisation extérieure)	État de la réinitialisation extérieure [Enable (Activé)/Disable (Désactivé)]
26. Outdoor Reset Curve (Courbe de réinitialisation extérieure)	Type de charge de la courbe de réinitialisation extérieure (s'affiche quand l'option de réinitialisation extérieure, « 25. Outdoor Reset (Réinitialisation extérieure) » est activée). <ol style="list-style-type: none"> 1: Finned Tube Baseboard (Plinthe du tuyau à ailettes) 2: FAN Coil (Ventilo-convecteur) 3: Cast Iron Baseboard (Plinthe en fonte) 4: Low Mass Radiant (Radiant à faible masse) 5: High Mass Radiant (Radiant à masse élevée) 6: Radiator (Radiateur) 7: Custom [Personnalisé (configuré par l'installateur)]

Élément	Description
27. Boost Interval Time (Intervalle d'accélération)	Intervalle d'accélération réglé (min)
28. High Altitude (Haute altitude)	Niveau de la mer (0 à 610 m (0 à 2 000 pi))
	Niveau 1 (610 à 1 646 m (2 000 à 5 400 pi))
	Niveau 2 (1 146 à 2 347 m (5 400 à 7 700 pi))
	Niveau 3 (2 347 à 3 078 m (7 700 à 10 100 pi))
29. Well pump (Pompe de puits)	État de la pompe de puits : OFF (désactivé) - non utilisé, ON (activé) - utilisé
30. Model (Modèle)	Type de modèle
31. Gas (Gaz)	Type de combustible [NG/ LPG (GN/GPL)]
32. Main F/W Ver (Version micrologiciel principal)	Version du micrologiciel principal
33. Panel F/W Ver (Version micrologiciel panneau)	Version du micrologiciel du panneau de commande

12.5.2 Réglage de la fonction de chauffage des locaux

Pour régler la fonction de chauffage des locaux de la chaudière, appuyez sur le bouton Menu (M), puis sélectionnez « 2. Space Htg Operation (Fonctionnement du chauffage des locaux) ».



Faites tourner le cadran de commande (🌀) pour passer d'un élément à l'autre dans la liste et pour augmenter ou réduire les valeurs de réglage. Appuyez sur le cadran de commande (🌀) pour sélectionner un élément ou confirmer une modification.

Appuyez sur le bouton Retour (↩) pour revenir à l'écran ou au menu précédent.

Élément	Description
1. SH Set Temp (Température réglée CL)	Réglage de la température cible pour le chauffage des locaux (°F). <ul style="list-style-type: none"> La plage de réglage varie selon le type de contrôle du chauffage : <ul style="list-style-type: none"> Température d'alimentation ou température d'alimentation du système : 40 à 82 °C (104 à 180 °F). Température de retour ou température de retour du système : 30 à 65 °C (86 à 149 °F). Valeur par défaut : 82 °C (180 °F)
2. Zone Settings (Paramètres de zone)	Régler à Système à pompes de zones ou à Système à vannes de zones. <ul style="list-style-type: none"> Valeur par défaut : Système à pompes de zones.
3. Outdoor Reset ON/OFF (Réinitialisation extérieure activée/désactivée)	Valeur par défaut : Disable (Désactiver)
3-1. Outdoor Reset Curves (Courbes de réinitialisation extérieure)*	Sélectionner le type de charge de chauffage du contrôle de réinitialisation extérieure. <ol style="list-style-type: none"> Finned Tube Baseboard (Plinthe du tuyau à ailettes) FAN Coil (Ventilo-convecteur) Cast Iron Baseboard (Plinthe en fonte) Low Mass Radiant (Radiant à faible masse) High Mass Radiant (Radiant à masse élevée) Radiator (Radiateur) Custom [Personnalisé (configuré par l'installateur)] <p>Cette option est disponible seulement quand « 3. Outdoor Reset ON/OFF (Réinitialisation extérieure activée/désactivée) » est réglé à « Enabled (Activé) ».</p>

Élément	Description
3-2. Outdoor High Temp Set (Température extérieure max. réglée)**	Réglage de la température maximale pour le contrôle de réinitialisation extérieure. <ul style="list-style-type: none"> Plage de réglage : [Point de réglage MIN + 5 °C (9 °F)] à 40 °C (104 °F) Valeur par défaut : 21 °C (70 °F)
3-3. Outdoor Low Temp Set (Température extérieure min. réglée)**	Réglage de la température maximale pour le contrôle de réinitialisation extérieure. <ul style="list-style-type: none"> Plage de réglage : -20 °C (-4 °F) à [Point de réglage MAX - 5 °C (9 °F)] Valeur par défaut : -10°C (14°F)
3-4. WWSD Temp (Température WWSD)	Réglage de la température de désactivation par temps chaud. <ul style="list-style-type: none"> Plage de réglage : OFF (désactivé), 10 °C (50 °F) à 40 °C (104 °F) Valeur par défaut : OFF (désactivé)
3-5. WWSD On Diff (Température activation diff. WWSD)	Réglage de la température différentielle d'annulation de la désactivation par temps chaud. <ul style="list-style-type: none"> Plage de réglage : 0 °C (0 °F) à 20 °C (36 °F) Valeur par défaut : 3 °C (5 °F)
3-6. Boost Interval Time (Intervalle d'accélération)***	Réglage de l'intervalle d'accélération. <ul style="list-style-type: none"> Intervalle de réglages : 0 à 120 min Valeur par défaut : 0 min
4. Navien Zone Controller (Contrôleur de zones Navien)	Activation ou désactivation des zones de chauffage au moyen du contrôleur de zones Navien. <ul style="list-style-type: none"> Plage de réglage : Enabled (Activé)/Disabled (Désactivé) Valeur par défaut : Disabled (Désactivé)

Élément	Description
5. SH Control Method (Méthode de contrôle CL)	Sélection d'un type de contrôle de chauffage. <ol style="list-style-type: none"> Supply Temperature (Température de l'alimentation) Return Temperature (Température du retour) Sys Supply Temperature (Température de l'alimentation du système) Sys Return Temperature (Température de retour du système) <ul style="list-style-type: none"> Valeur par défaut : Supply Temperature (Température de l'alimentation) <p>Remarque</p> <p>Ce menu n'est pas disponible lors du raccordement du type de communication d'appareil de traitement d'air car le chauffage est effectué seulement par le contrôle de l'eau d'alimentation du chauffage.</p>

* Une plage de température préconfigurée ou définie par l'utilisateur est réglée automatiquement en fonction de la courbe sélectionnée. Reportez-vous au tableau des paramètres pour plus de détails.

Charge de chauffage	Plage de réglage pour l'alimentation	Plage de réglage pour le retour	Remarques
1. Finned Tube Baseboard (Plinthe du tuyau à ailettes)	48,5 à 82 °C (120 à 180 °F)	38 à 63,5 °C (101 à 147 °F)	Par défaut
2. Fan Coil (Ventilo-convecteur)	60 à 82 °C (140 à 180 °F)	46,5 à 63,5 °C (116 à 147 °F)	
3. Cast Iron Baseboard (Plinthe en fonte)	37,5 à 76,5 °C (100 à 170 °F)	30 à 59 °C (86 à 139 °F)	
4. Low Mass Radiant (Radiant à faible masse)	26,5 à 60 °C (80 à 140 °F)	21 à 46,5 °C (70 à 116 °F)	
5. High Mass Radiant (Radiant à masse élevée)	26,5 à 48,5 °C (80 à 120 °F)	21 à 38 °C (70 à 101 °F)	
6. Radiators (Radiateurs)	48,5 à 76,5 °C (120 à 170 °F)	38 à 59 °C (101 à 139 °F)	
7. Custom (Personnalisé)	40 à 82 °C (104 à 180 °F)	30 à 65 °C (86 à 149 °F)	Défini par l'utilisateur

Les charges de chauffage 1-6 montrent les plages de températures prérégées en fonction du type de charge sélectionné, tandis que la charge de chauffage 7 permet de personnaliser une plage de température. Lorsque la plage de température personnalisée est en cours d'utilisation, la chaudière fonctionne selon les paramètres de température « Absolute Min (Minimum absolu) » et « Absolute Max (Maximum absolu) » définis par l'utilisateur.

** Disponible seulement quand « 3. Outdoor Reset ON/OFF (Réinitialisation extérieure activée/désactivée) » est réglé à « Enabled (Activé) ».

*** L'intervalle d'accélération peut être réglé pour éviter toute interruption du chauffage des locaux pendant l'utilisation du mode de contrôle de réinitialisation extérieure en raison d'un changement dans les conditions de charge de chauffage. Quand l'intervalle d'accélération est activé, la chaudière augmente la température d'alimentation du chauffage des locaux de 5 °C (9°F) et la température de retour de 3 °C (5°F) après qu'un temps prédéfini se soit écoulé.

AVIS


Une erreur à propos du capteur externe peut se produire si le mode de contrôle de réinitialisation extérieure est désactivé sans que le capteur externe soit installé

Remarque

En mode de contrôle de réinitialisation extérieure, la température de l'eau de la chaudière est réglée à la température externe pour maximiser l'efficacité de la chaudière et réduire la consommation d'énergie. Ce mode doit rester activé et le capteur extérieur doit être installé pour ainsi se conformer avec la réglementation fédérale en matière d'efficacité. Le mode de réinitialisation extérieure ne peut pas être utilisé en mode d'eau chaude sanitaire.

12.5.3 Réglage de la fonction d'eau chaude sanitaire

Pour régler la fonction d'eau chaude sanitaire de la chaudière, appuyez sur le bouton Menu (M), puis sélectionnez « 3. DHW Operation (Fonctionnement de l'eau chaude sanitaire) ».



Faites tourner le cadran de commande (🌀) pour passer d'un élément à l'autre dans la liste et pour augmenter ou réduire les valeurs de réglage. Appuyez sur le cadran de commande (🌀) pour sélectionner un élément ou confirmer une modification.

Appuyez sur le bouton Retour (↩) pour revenir à l'écran ou au menu précédent.

Élément	Description
1. DHW Set Temp (Température réglée de l'eau chaude sanitaire)	<p>Réglage de la température de l'eau chaude (°F).</p> <ul style="list-style-type: none"> Plage de configuration : 30 à 60 °C (86 à 140 °F) Valeur par défaut : 50 °C (122 °F)
2. DHW Recirculation (Recirculation d'ECS)	<p>Quand une seule chaudière NCB-H est raccordée : Réglage du type de recirculation et les paramètres de programmation.</p> <ul style="list-style-type: none"> Type de recirculation <ul style="list-style-type: none"> No Recirculation (Aucune recirculation) Combi Pre-Heat (Préchauffage mixte) External (Externe) <p>Remarque</p> <p>Le recirculation externe ne peut pas être utilisée dans un système en cascade.</p> <p>Réglages du type de recirculation (préchauffage mixte/externe)</p> <ul style="list-style-type: none"> Réglage à Préchauffage mixte (par défaut : Always On (Toujours activé)) <ul style="list-style-type: none"> Always On (Toujours activé) Intelligent (Intelligent) Weekly (Hebdomadaire) <p>Remarque</p> <p>Le mode intelligent ne peut pas être utilisé dans un système en cascade.</p> <ul style="list-style-type: none"> Réglage à Recirculation externe (par défaut : Always On (Toujours activé)) <ul style="list-style-type: none"> Always On (Toujours activé) Intelligent (Intelligent) Weekly (Hebdomadaire) Aquastat (Aquastat) Manual (Manuel)

Préchauffage mixte

Lorsque vous utilisez la fonction de préchauffage mixte, vous pouvez choisir des commandes dans le menu pour préchauffer l'eau chaude sanitaire en fonction de la température définie.




Élément	Description
1. Always On (Toujours activé)	Choisissez ce réglage pour répéter la recirculation d'eau chaude sanitaire (réglage par défaut).
2. Intelligent (Intelligent)*	Choisissez ce réglage pour détecter l'utilisation de l'eau chaude sanitaire pendant une semaine et répéter le cycle détecté.
3. Weekly (Hebdomadaire)*	<p>L'utilisateur peut choisir des commandes hebdomadaires pour la recirculation d'eau chaude sanitaire.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Day (1 jour) : pour programmer une commande pour la semaine. 3 Day (3 jours) : pour programmer des commandes pour les jours de la semaine, les samedis et les dimanches. 7 Day (7 jours) : pour programmer des commandes pour chaque jour de la semaine.

* Pour choisir cette option, vous devez régler l'heure dans le menu de configuration.

Remarque En cas de demande de chauffage des locaux pendant le préchauffage mixte, le chauffage des locaux a priorité.

Recirculation externe

Lorsque vous utilisez la fonction de recirculation externe, vous pouvez choisir des commandes dans le menu pour préchauffer l'eau chaude sanitaire en fonction de la température d'eau chaude sanitaire définie.



Élément	Description
1. Always On (Toujours activé)	Choisissez ce réglage pour répéter la recirculation d'eau chaude sanitaire.
2. Intelligent (Intelligent)*	Choisissez ce réglage pour détecter l'utilisation de l'eau chaude sanitaire pendant une semaine et répéter le cycle détecté.
3. Weekly (Hebdomadaire)*	L'utilisateur peut choisir des commandes hebdomadaires pour la recirculation d'eau chaude sanitaire. 1. 1 Day (1 jour) : pour programmer une commande pour la semaine. 2. 3 Day (3 jours) : pour programmer des commandes pour les jours de la semaine, les samedis et les dimanches. 3. 7 Day (7 jours) : pour programmer des commandes pour chaque jour de la semaine.
4. Aquastat (Aquastat)	Choisissez ce réglage pour utiliser des boutons-poussoirs HotButton pour activer la recirculation.
5. HotButton (Manual) (HotButton (manuel))	Choisissez ce réglage pour utiliser des boutons-poussoirs HotButton pour activer la recirculation.

* Pour choisir cette option, vous devez régler l'heure dans le menu de configuration.

Remarque En cas de demande de chauffage des locaux pendant la recirculation externe, le préchauffage a priorité, suivi du chauffage des locaux.

Lors de l'installation d'un système en cascade

Lorsque vous utilisez la fonction de recirculation externe dans un système en cascade, vous pouvez choisir des commandes dans le menu pour préchauffer l'eau chaude sanitaire en fonction de la température définie. (Pour plus de détails au sujet de l'installation, reportez-vous à la section « 8.2 Système en cascade – Exemple d'application de système de recirculation ».)

Remarque Pour le ou les chauffe-eau raccordé(s) à la ligne de recirculation, chaque appareil doit être réglé au mode de recirculation approprié.




Élément	Description
1. Always On (Toujours activé)	Choisissez ce réglage pour répéter la recirculation d'eau chaude sanitaire (réglage par défaut).
2. Intelligent (Intelligent)*	L'utilisateur peut choisir des commandes hebdomadaires pour la recirculation d'eau chaude sanitaire. 1. 1 Day (1 jour) : pour programmer une commande pour la semaine. 2. 3 Day (3 jours) : pour programmer des commandes pour les jours de la semaine, les samedis et les dimanches. 3. 7 Day (7 jours) : pour programmer des commandes pour chaque jour de la semaine.

* Pour choisir cette option, vous devez régler l'heure dans le menu Configuration.

Définir la planification hebdomadaire


Lorsque vous définissez l'option Hebdomadaire, sélectionnez « Weekly (Hebdomadaire) », puis sélectionnez l'option 1 Day (1 jour), 3Day (3 jours) ou 7 Day (7 jours) pour accéder au menu Planification.



Faites tourner le cadran de commande (🌀) pour choisir l'heure planifiée. Vous pouvez choisir l'heure par intervalles de 30 minutes. Pour achever la programmation hebdomadaire, appuyez sans relâcher sur le cadran de commande (🌀) pendant plus de 2 secondes.

12.5.4 Consulter l'historique des erreurs


Pour consulter l'historique des erreurs, appuyez sur le bouton Menu (M), puis sélectionnez « 4. Error History (Historique des erreurs) ».



Une liste des 10 erreurs les plus récentes s'affiche à l'écran, l'erreur la plus récente apparaissant dans le haut de la liste.



Faites tourner le cadran de commande (🌀) pour passer d'une erreur à l'autre dans la liste. Appuyez sur le cadran de commande (🌀) pour sélectionner une erreur et afficher de l'information détaillée.




Appuyez sur le bouton Retour (↩) pour revenir à l'écran ou au menu précédent.

Remarque

- L'affichage du panneau avant clignote en rouge et l'icône d'erreur s'affiche (en clignotant) quand une erreur de niveau 1 est détectée. Appuyez sur le cadran de commande (🌀) pour passer en mode d'affichage de l'erreur. Le fonctionnement de la chaudière est maintenu lors d'une erreur de niveau 1.
- Une erreur de niveau 1 est automatiquement effacée quand le problème est résolu.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour effacer une erreur de niveau 1. L'erreur est ensuite effacée si le problème a été résolu.

12.5.5 Affichage d'autre éléments d'information du système

Pour consulter divers éléments d'information du système, appuyez sur le bouton Menu (M), puis sélectionnez « 5. EMS Data (Données EMS) ».




Faites tourner le cadran de commande (🌀) pour passer d'un élément d'information à l'autre. Appuyez sur le cadran de commande (🌀) pour sélectionner un élément et afficher l'information.

Appuyez sur le bouton Retour (↶) pour revenir à l'écran ou au menu précédent.

Élément	Description
1. SH Operation Time (Temps de fonctionnement CL)	Affichage des journaux mensuels de fonctionnement du chauffage des locaux.
2. DHW Operation Time (Temps de fonctionnement de l'eau chaude sanitaire)	Affichage des journaux mensuels de la fonction d'eau chaude sanitaire.
3. Gas Consumption (Consommation de gaz)	Affichage de la consommation mensuelle de gaz.

12.5.6 Réglage des options d'affichage

Pour régler les options d'affichage du panneau avant, appuyez sur le bouton Menu (M), puis sélectionnez « 6. Configuration (Configuration) ».



Faites tourner le cadran de commande (🌀) pour passer d'un élément à l'autre dans la liste et pour augmenter ou réduire les valeurs de réglage. Appuyez sur le cadran de commande (🌀) pour sélectionner un élément ou confirmer une modification.

Appuyez sur le bouton Retour (↶) pour revenir à l'écran ou au menu précédent.


Élément	Description
1. Language (Langue)	Sélection de la langue d'affichage. 1. English (Anglais) 2. French (Français) • Valeur par défaut : English (Anglais)
2. °C/°F Setting (Réglage °C/°F)	Sélectionnez une unité de température : 1. Celsius (°C) 2. Fahrenheit (°F) • Valeur par défaut : Fahrenheit (°F)
3. PSI/BAR Setting (Réglage lb/po ² /bar)	Sélection des unités de pression de l'eau. 1. PSI (lb/po ²) 2. BAR (bar) • Valeur par défaut : PSI (lb/po ²)
4. Time Setting (Réglage de l'heure)	Réglage de l'horloge du système (RTC). • Format d'affichage : AAAA.MM.JJ / HH:MM:SS

Élément	Description
5. Backlight Time Setting (Réglage de la durée du rétroéclairage)	Réglage de la durée d'activation du rétroéclairage. <ul style="list-style-type: none"> • Plage de réglage : 0 à 60 s • Valeur par défaut : 2 sec (2 s)

12.6 Accès aux éléments avancés du menu

12.6.1 Consulter l'information sur le service

Pour consulter de l'information de service de la chaudière, appuyez simultanément sur le bouton Retour (↶) et sur le bouton Menu (M) pendant 3 secondes, puis sélectionnez « 1. Service Status Info (Information d'état de service) ».




Faites tourner le cadran de commande (🌀) pour passer d'un élément d'information à l'autre. Appuyez sur le cadran de commande (🌀) pour sélectionner un élément et afficher l'information.

Appuyez sur le bouton Retour (↶) pour revenir à l'écran ou au menu précédent.

Élément	Description
1. Elapsed Time After Install (Temps écoulé après l'installation)	Temps écoulé depuis le moment de l'installation.
2. HEX Overheat - No. of Times (Surchauffe HEX - Nombre)	Nombre d'activations de la fonction de protection de surchauffe de l'échangeur thermique.
3. Flame Loss - No. of Times (Perte de flamme - Nombre)	Nombre d'événements de perte de flamme ou de mauvais allumage.
4. 2nd ignition - No. of Times (2e allumage - Nombre)	Nombre d'événements de deuxième tentative d'allumage.
5. 3rd ignition - No. of Times (3e allumage - Nombre)	Nombre d'événements de troisième tentative d'allumage.
6. 4th ignition - No. of Times (4e allumage - Nombre)	Nombre d'événements de quatrième tentative d'allumage.
7. 5~10th ignition - No. of Times (5e~10e allumage - Nombre)	Nombre d'événements de dixième tentative d'allumage.

12.6.2 Affichage de l'état d'entrée et de sortie

Pour consulter l'état d'entrée et de sortie de la chaudière, appuyez simultanément sur le bouton Retour (↩) et sur le bouton Menu (M) pendant 3 secondes, puis sélectionnez « 2. Input/Output Status (État entrée/sortie) ».



Faites tourner le cadran de commande (⦿) pour passer d'un élément d'information à l'autre. Appuyez sur le cadran de commande (⦿) pour sélectionner un élément et afficher l'information.

Appuyez sur le bouton Retour (↩) pour revenir à l'écran ou au menu précédent.

Élément	Description
1. SH1 Thermostat Status (État thermostat CL1)	État d'entrée du thermostat de chauffage des locaux 1.
2. SH2 Thermostat Status (État thermostat CL2)	État d'entrée du thermostat de chauffage des locaux 2.
3. SH3 Thermostat Status (État thermostat CL3)	État d'entrée du thermostat de chauffage des locaux 3.
4. Recirc. Input Status (Recirc. État d'entrée)	État d'entrée du thermostat de recirculation externe
5. Boiler Pump Status (État de la pompe de Chaudière)	État de sortie de la pompe de chaudière.
6. Zone1 Pump Status (État pompe zone 1)	État de sortie de la pompe de la zone 1.


Élément	Description
7. Zone2 Pump Status (État pompe zone 2)	État de sortie de la pompe de la zone 2.
8. Zone3 Pump Status (État pompe zone 3)	État pompe système/zone 3
9. Zone V/V 1 status (État vanne de zone 1)	État de sortie de la vanne de la zone 1.
10. Zone V/V 2 status (État vanne de zone 2)	État de sortie de la vanne de la zone 2.
11. Zone V/V 3 status (État vanne de zone 3)	État de sortie de la vanne de la zone 3.
12. 3 way V/V Status (État de la vanne à trois voies)	État de sortie de la vanne à trois voies
13. Fill Valve Status (État de la vanne de remplissage)	État de sortie de la vanne AEA
14. Ext Recirc. Pump Status (Recirc. ext. État de la pompe)	État de sortie de la pompe de recirculation externe
15. HTL Input Status (État d'entrée HTL)	État d'entrée HTL
16. Dual Venturi Status (État buse double)	État de sortie de la buse double.
17. LWCO Input Status (État d'entrée de l'interrupteur de faible niveau d'eau (LWCO))	État d'entrée de l'interrupteur de faible niveau d'eau (LWCO)
18. Air Handler Interface Output Status (État de la sortie de l'interface de traitement d'air)	État de la sortie de l'interface de traitement d'air

12.6.3 Réglage des paramètres de fonctionnement

Pour régler les paramètres de fonctionnement de la chaudière, appuyez simultanément sur le bouton Retour (↩) et sur le bouton Menu (M) pendant 3 secondes, puis sélectionnez « 3. Parameter Settings (Réglage des paramètres) ».

⚠ MISE EN GARDE

Les paramètres doivent être configurés par un professionnel qualifié possédant une connaissance profonde du système de la chaudière. Régler les paramètres de façon incorrecte pourra causer des dommages matériels ou des blessures.



À l'écran du mot de passe, faites tourner le cadran de commande (⌚) pour changer les chiffres et l'emplacement, puis appuyez sur le cadran de commande (⌚) pour saisir le mot de passe.

Le mot de passe configuré en usine par défaut est « 1234 ».



Quand l'écran de réglage des paramètres s'affiche, faites tourner le cadran de commande (⌚) pour passer d'un paramètre à l'autre et pour augmenter ou réduire les valeurs de réglage. Appuyez sur le cadran de commande (⌚) pour sélectionner un paramètre ou confirmer une modification.

Appuyez sur le bouton Retour (↩) pour revenir à l'écran ou au menu précédent.

Élément	Description
1. Supply MIN Set point (Alimentation - Point de réglage MIN)	Réglage de la température minimale de l'alimentation pour le chauffage des locaux. <ul style="list-style-type: none"> Plage de réglage : 25 °C (77 °F) à [Point de réglage MAX – 20 °C (36 °F)] Valeur par défaut : 40 °C (104 °F)
2. Supply MAX Setpoint (Alimentation - Point de réglage MAX)	Réglage de la température maximale de l'alimentation pour le chauffage des locaux. <ul style="list-style-type: none"> Plage de réglage : [Point de réglage MIN + 20 °C (36 °F)] à 90 °C (194 °F) Valeur par défaut : 82 °C (180 °F)
3. Return MIN Set point (Retour - Point de réglage MIN)	Réglage de la température minimale de retour du chauffage des locaux. <ul style="list-style-type: none"> Plage de réglage : 20 °C (68 °F) à [Point de réglage MAX – 10 °C (18 °F)] Valeur par défaut : 30 °C (86 °F)
4. Return MAX Set point (Retour - Point de réglage MAX)	Réglage de la température maximale de retour du chauffage des locaux. <ul style="list-style-type: none"> Plage de réglage : [Point de réglage MIN + 10 °C (18 °F)] à 70 °C (158 °F) Valeur par défaut : 65 °C (149 °F)

Élément	Description
5. SH Burner Off Diff (CL - Température désactivation diff.)	Réglage de la plage de température pour la désactivation du chauffage des locaux. <ul style="list-style-type: none"> • Plage de réglage : 1 °C (2 °F) à 30 °C (54 °F) • Valeur par défaut : 2 °C (4 °F)
6. SH Burner On Diff (CL - Température activation diff.)	Réglage de la plage de température pour l'activation du chauffage des locaux. <ul style="list-style-type: none"> • Plage de réglage : 1 °C (-2 °F) à 30 °C (54 °F) • Valeur par défaut : 3 °C (5 °F)
7. SH Min Limit (CL - Limite min.)	Réglage de la limite minimale de capacité thermique du chauffage des locaux. <ul style="list-style-type: none"> • Plage de réglage : Capacité minimale du chauffage des locaux (%) à [(limite minimale de capacité du chauffage des locaux - 20)] % • Valeur par défaut : Capacité thermique minimale de la chaudière
8. SH Max Limit (CL - Limite max.)	Réglage de la limite maximale de capacité thermique du chauffage des locaux. <ul style="list-style-type: none"> • Plage de réglage : (limite minimale de capacité du chauffage des locaux +20) % à 100 % • Par défaut : 100 %
9. SH Min Burning Time (CL - Durée brûlage min.)	Réglage de la durée de combustion à faible charge lors du fonctionnement initial. <ul style="list-style-type: none"> • Intervalle de réglages : 1 à 20 min • Valeur par défaut : 1 min

Élément	Description
10. Burning Acceleration Time (Durée d'accélération du brûlage)	Réglage de la durée requise pour atteindre la capacité maximale de chauffage des locaux à partir du fonctionnement initial. <ul style="list-style-type: none"> • Intervalle de réglages : 0 à 20 min • Valeur par défaut : 1 min
11. Délai de démarrage de la zone T/S	Réglage du délai d'activation du brûleur lors d'une demande de chauffage d'une vanne de zone. <ul style="list-style-type: none"> • Plage de réglage : 0 à 120 s • Valeur par défaut : 0 min
12. Anti Fast Cycling Time (Intervalle cycles d'arrêt)*	Réglage de l'intervalle des cycles d'arrêt. <ul style="list-style-type: none"> • Intervalle de réglages : 0 à 20 min • Valeur par défaut : 3 min
13. DHW Min Limit (Eau chaude sanitaire - Limite min)	Réglage de la température minimale de l'alimentation pour l'eau chaude sanitaire. <ul style="list-style-type: none"> • Plage de réglage : Capacité minimale de l'eau chaude sanitaire (%) à [(limite de capacité maximale de l'eau chaude sanitaire - 20)] % • Valeur par défaut : Capacité thermique minimale de la chaudière
14. DHW Max Limit (Eau chaude sanitaire - Limite max.)	Réglage de la température maximale de l'alimentation pour l'eau chaude sanitaire. <ul style="list-style-type: none"> • Plage de réglage : [(limite minimale de capacité de l'eau chaude sanitaire +20)] % à 100 % • Par défaut : 100 %

Élément	Description
15. Freeze Protection (Protection contre le gel)	<p>Réglage de la température de protection contre le gel de la pompe.</p> <ul style="list-style-type: none"> Plage de réglage : 43 °F (6 °C) à 10 °C (50 °F) Valeur par défaut : 10 °C (50 °F) <p>Remarque</p> <p>La température de protection contre le gel du système est réglé en fonction de la température de protection contre le gel de la pompe.</p>
16. Auto-Fill Pressure (Pression de remplissage automatique)	<p>Réglage de la pression de remplissage automatique.</p> <ul style="list-style-type: none"> Plage de configuration : 82,7 à 206,8 kPa (12 à 30 lb/po²) Valeur par défaut : 82,7 kPa (12 lb/po²)
17. Boiler Pump Delay (Délai de la pompe de Chaudière)**	<p>Réglage du temps de dépassement de la pompe de chauffage des locaux.</p> <ul style="list-style-type: none"> Intervalle de réglages : 3 à 40 min Valeur par défaut : 40 min
18. DHW Pump Cycle Time (Durée du cycle de pompe de l'ECS)	<p>Réglage de la durée du cycle de pompe de l'eau chaude sanitaire.</p> <ul style="list-style-type: none"> Intervalle de réglages : 0 à 20 min Valeur par défaut : 3 min
19. Recirc. Interval Time (Recirc. Temps d'intervalle)	<p>Réglage du temps de fonctionnement de la recirculation ou de la fonction HotButton.</p> <ul style="list-style-type: none"> Intervalle de réglages : 1 à 120 min Valeur par défaut : 20 min
20. Recirc. Sampling Time (Recirc. Temps d'échantillonnage)	<p>Réglage du temps d'échantillonnage de recirculation.</p> <ul style="list-style-type: none"> Intervalle de réglages : 1 à 120 min Valeur par défaut : 30 min

Élément	Description
21. Recirc. Off Diff. Temp (Recirc. Différentiel de désactivation Température)	<p>Réglage de la plage de température pour la désactivation de la recirculation ou de la fonction HotButton.</p> <ul style="list-style-type: none"> Plage de réglage : 5 °F (3 °C) à 30 °C (54 °F) Valeur par défaut : 5 °C (9 °F)
22. Fixture Dist. (HotButton) (Distance d'installation (HotButton))	<p>Réglage de la distance approximative jusqu'à l'appareil le plus éloigné afin de désactiver virtuellement la recirculation quand le mode HotButton est utilisé.</p> <ul style="list-style-type: none"> Plage de réglage : 4,5 m (15 pi) à 198 m (660 pi) (intervalles de 1,5 m (5 pi)) Valeur par défaut : 9 m (30 pi)
23. Service Notif Time (Service - Intervalle de notification)	<p>Réglage de la période de notification pour le service.</p> <ul style="list-style-type: none"> Plage de réglage : 30 à 3 650 jours (10 ans). L'intervalle peut être réglé par incréments de 10 jours. Valeur par défaut : 1 820 jours (5 ans).
24. Activer la vérification des erreurs de connexion de gaz	<p>Vérifie une configuration de gaz anormale de la chaudière si elle a été convertie.</p> <ul style="list-style-type: none"> Plage de réglage : Enable (Activer) ou Disable (Désactiver) Valeur par défaut : Enable (Activer)
25. Service Notif Cycl (Cycle de notification de service)	<p>Réglage de la notification de service en fonction du nombre d'utilisations.</p> <ul style="list-style-type: none"> Plage de réglage : 300 à 36 500 cycles L'intervalle peut être réglé par incréments de 100 cycles. Valeur par défaut : 18200 cycles
26. Service contact # (Service - numéro de contact)	<p>Consulter les coordonnées de service.</p>

Élément	Description
27. Factory Reset (Réinitialisation usine)	Réinitialisation de tous les paramètres (panneau et contrôleur principal) aux valeurs par défaut réglées en usine.
28. P/W Change (Changer le mot de passe)	Changement du mot de passe de modification des paramètres. Faites tourner le cadran de commande (🌀) pour changer les chiffres et l'emplacement, puis appuyez sur le cadran de commande (🌀) pour enregistrer le nouveau mot de passe.

Remarque


- Si vous saisissez un mot de passe incorrect 10 fois de suite ou ne procédez à aucune entrée à l'affichage du panneau avant pendant 5 minutes, la chaudière revient au mode normal.
- Pour revenir au mode précédent, appuyez sur le bouton de réinitialisation.
- Le mot de passe configuré en usine par défaut est « 1234 ».
- Si vous ne procédez à aucune entrée pendant 10 secondes en mode de modification des paramètres, les valeurs des paramètres en place seront enregistrées automatiquement.
- Pour réinitialiser les paramètres individuels aux valeurs par défaut, accédez au mode de modification des paramètres, puis appuyez sur le bouton Retour (↩) et tenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
- Quand vous réinitialisez l'un des paramètres suivants, le paramètre correspondant sera automatiquement réinitialisé :
 - Limite de capacité maximale ou minimale de l'alimentation
 - Limite de capacité maximale ou minimale du retour

* L'intervalle de cycles d'arrêt est la durée pendant laquelle la chaudière arrête la fonction de chauffage des locaux lorsque les températures d'alimentation ou de retour du chauffage des locaux atteignent les valeurs réglées pour les températures d'arrêt du fonctionnement de la chaudière. La chaudière ne reprendra pas le chauffage des locaux avant que la durée soit écoulée, même lorsque les températures d'alimentation ou de retour du chauffage des locaux retournent à l'intérieur des plages configurées.

**Le délai de la pompe de chaudière est la durée pendant laquelle la pompe de circulation continue de fonctionner entre le moment où la température d'alimentation ou de retour du chauffage des locaux atteint le point de réglage et le moment où le brûleur s'éteint. Si la température d'alimentation ou de retour du chauffage des locaux reste en dehors de la plage de température du fonctionnement de la chaudière après le temps configuré, la pompe arrête pendant 10 minutes, fonctionne à nouveau pendant 5 minutes, puis répète le cycle.

12.6.4 Configuration d'un système en cascade

Pour afficher et régler les paramètres de fonctionnement en cascade, appuyez simultanément sur le bouton Retour (↩) et sur le bouton Menu (M) pendant 3 secondes, puis sélectionnez « 4. Cascade Status and Set (Cascade – État et configuration) ».



Faites tourner le cadran de commande (🌀) pour passer d'un paramètre à l'autre et pour augmenter ou réduire les valeurs de réglage. Appuyez sur le cadran de commande (🌀) pour sélectionner un paramètre ou confirmer une modification.

Appuyez sur le bouton Retour (↩) pour revenir à l'écran ou au menu précédent.


Élément	Description
1. Cascade System Setting (Réglage des paramètres du système en cascade.)	<ul style="list-style-type: none"> • Pour ouvrir le mode de réglage principal du système en cascade, sélectionnez Démarrer. • Le mode de réglage s'ouvre et les identifiants de toutes les chaudières qui peuvent communiquer avec l'appareil principal via la ligne de communication RS485 sont initialisés. • Les chaudières dont les identifiants sont initialisés par l'appareil principal sont réglés à <Mode de réglage secondaire> ; si vous appuyez sur le bouton OK pendant plus de 2 secondes, l'appareil principal affiche l'identifiant à l'écran. • L'appareil principal vérifie périodiquement la communication RS485 ; quand une demande d'identifiant est envoyée par un appareil secondaire, un identifiant séquentiel est créé et affecté à l'appareil secondaire (1 à 16). • Sélectionnez OK à l'appareil principal pour terminer le réglage du système en cascade ; l'appareil principal et les identifiants des appareils secondaires affectés reviennent au <Mode de fonctionnement normal> avec l'état CASCADE ON (CASCADE ACTIVÉE). À cette étape, l'icône Principal s'allume sur le panneau principal. • Si le réglage du mode Cascade est inactif pendant plus de 1 heure, le réglage revient automatiquement au <Mode de fonctionnement normal> avec l'état CASCADE OFF (CASCADE DÉSACTIVÉE).

Élément	Description
2. Cascade System Removal (Retrait du système en cascade)	<p>Sélectionnez cette option à partir de l'appareil principal d'un système en cascade pour mettre fin au fonctionnement en cascade.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ouvrez le mode de réglage du système en cascade pour attribuer de nouveau les identifiants et relancer le réglage du système en cascade. • Si un appareil secondaire présente un problème de communication réseau, sélectionnez cette option sur l'appareil secondaire pour exclure cet appareil secondaire du système en cascade.
3. Cascade Initoperation Unit (Cascade - unités initiales)	<p>Réglage du nombre initial de chaudières activées.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plage de configuration : 0 à 16 • Par défaut : 0
4. Cascade Protocol (Protocole de cascade)	<p>Réglage du protocole de cascade.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NPE ou NR • Valeur par défaut : NPE
5. Number of Oper Unit (Nombre d'appareils en fonction)	<p>Nombre d'appareils actuellement en fonction dans le système en cascade.</p>
6. Cascade Info. (Cascade - Information)	<p>Affichage de l'état de fonctionnement des appareils individuels dans le système en cascade.</p>
7. Vent Type Setting (Type de ventilation - Réglage)	<p>Réglage du type de ventilation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglage par défaut : Ventilation commune

Élément	Description
8. Descaling Reminder (Rappel de détartrage)	<p>Réglage de l'intervalle des rappels pour le détartrage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plage de réglage : Aucune alarme, 6 mois, 12 mois, 24 mois • Valeur par défaut : Aucune alarme <p>Remarque</p> <p>Ce menu peut seulement être configuré si la chaudière NCB-H fonctionne en tant qu'appareil principal dans un système en cascade.</p>

12.6.5 Réglage de la connexion externe

Pour afficher et configurer la connexion externe au réseau, appuyez simultanément sur le bouton Retour (↶) et sur le bouton Menu (M) pendant 3 secondes, puis sélectionnez « 5. External Connection (Connexion externe) ».



Faites tourner le cadran de commande (⦿) pour passer d'un paramètre à l'autre et pour augmenter ou réduire les valeurs de réglage. Appuyez sur le cadran de commande (⦿) pour sélectionner un paramètre ou confirmer une modification.


Appuyez sur le bouton Retour (↶) pour revenir à l'écran ou au menu précédent.

Élément	Description
1. NaviLink Connect (Connexion NaviLink)	<p>Activation ou désactivation des capacités de télécommande par l'intermédiaire de la connexion NaviLink.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plage de réglage : On/Off (activé/désactivé) • Valeur par défaut : OFF (désactivé)
2. AHU Communication (Communication de l'appareil de traitement d'air)	<p>AHU Communication (Communication de l'appareil de traitement d'air) est une fonction de communication qui peut être utilisée avec le modèle NCB-H. Son protocole de communication doit correspondre au protocole de communication NPE. Reportez-vous à « 3.5.8 Application de système – Recirculation externe avec NaviCirc » à la page 40 pour un diagramme des raccords de tuyauterie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plage de réglage : Enable (Activer) ou Disable (Désactiver) • Valeur par défaut : Disable (Désactiver)

Remarque Les paramètres de connexion pour NaviLink ou l'appareil de traitement d'air ne sont pas disponibles quand un système en cascade est utilisé ou que le protocole de cascade est réglé à NR.

12.6.6 Diagnostic du système de chaudière

Pour exécuter une série de tests pour un diagnostic du système, appuyez simultanément sur le bouton Retour (↩) et sur le bouton Menu (M) pendant 3 secondes, puis sélectionnez « 6. Test Mode (Mode de test) ».



Faites tourner le cadran de commande (⊙) pour passer d'un test à l'autre. Appuyez sur le cadran de commande (⊙) pour exécuter un test.

Appuyez sur le bouton Retour (↩) pour revenir à l'écran ou au menu précédent.

Élément	Description
1. Fan Motor (Moteur du ventilateur)	<p>Test de fonctionnement du ventilateur par un changement manuel de la vitesse du ventilateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> À partir de l'arrêt, la vitesse du ventilateur augmente graduellement jusqu'à la vitesse maximale, puis la vitesse du ventilateur diminue jusqu'à ce que le ventilateur s'arrête. Faites tourner le cadran de commande (⊙) pour exécuter ou arrêter le test.

Élément	Description
2. Boiler Pump (Pompe de chaudière)	<p>Test de fonctionnement de la pompe de la chaudière.</p> <ul style="list-style-type: none"> La pompe de la chaudière s'allume dès que le mode de test est activé. Appuyez sur le cadran de commande (⊙) pour commuter le fonctionnement de la pompe (activée -> désactivée, désactivée -> activée).
3. Zone 1 Pump (Pompe de zone 1)*	<p>Test de fonctionnement de la pompe de zone 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> La pompe de zone 1 s'allume dès que le mode de test est activé. Appuyez sur le cadran de commande (⊙) pour commuter le fonctionnement de la pompe (activée -> désactivée, désactivée -> activée).
4. Zone 2 Pump (Pompe de zone 2)*	<p>Test de fonctionnement de la pompe de zone 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> La pompe de zone 2 s'allume dès que le mode de test est activé. Appuyez sur le cadran de commande (⊙) pour commuter le fonctionnement de la pompe (activée -> désactivée, désactivée -> activée). Cette option est disponible seulement quand le « Zone Pump System (Système de pompe de zone) » est activé.
5. System/Zone 3 Pump (Pompe système/zone 3)*	<p>Test de fonctionnement de la pompe de zone 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> La pompe de zone 3 s'allume dès que le mode de test est activé. Appuyez sur le cadran de commande (⊙) pour commuter le fonctionnement de la pompe (activée -> désactivée, désactivée -> activée).

Élément	Description
6. Zone 1 valve output (Sortie vanne de zone1)**	Appuyez sur le cadran de commande (☀️) pour commuter le fonctionnement de la vanne de la zone 1 (activée -> désactivée/ désactivée -> activée).
7. Zone 2 valve output (Sortie vanne de zone2)**	Appuyez sur le cadran de commande (☀️) pour commuter le fonctionnement de la vanne de la zone 2 (activée -> désactivée/ désactivée -> activée).
8. Zone 3 valve output (Sortie vanne de zone3)**	Appuyez sur le cadran de commande (☀️) pour commuter le fonctionnement de la vanne de la zone 3 (activée -> désactivée/ désactivée -> activée).
9. 3 Way Valve Output (Sortie de la vanne à trois voies)	Test de fonctionnement de la vanne à trois voies. <ul style="list-style-type: none"> • La vanne à trois voies s'ouvre dès que le mode de test est activé. • Appuyez sur le cadran de commande (☀️) pour commuter le fonctionnement de la vanne (activée -> désactivée, désactivée -> activée).
10. Flow Control Valve Output (Sortie du régulateur de débit)	Test de fonctionnement du régulateur de débit. Faites tourner la vanne pour l'ouvrir complètement (0 %), puis fermez-la complètement (100 %), puis faites-la tourner jusqu'à la position de départ tout en vérifiant la rétroaction. <ul style="list-style-type: none"> • Affichage du ratio de fermeture de la vanne (%) • Affichage de « FEEDBACK (FEEDBACK) » lors de la détection de la rétroaction


Élément	Description
11. Mixing Valve Output (Sortie du mélangeur)	Test de fonctionnement du mélangeur. Faites tourner la vanne pour l'ouvrir complètement (0 %), puis fermez-la complètement (100 %), puis faites-la tourner jusqu'à la position de départ tout en vérifiant la rétroaction. <ul style="list-style-type: none"> • Affichage du ratio de fermeture de la vanne (%) • Affichage de « FEEDBACK (FEEDBACK) » lors de la détection de la rétroaction
12. Dual Venturi (Buse double)	Test de fonctionnement de la buse double. <ul style="list-style-type: none"> • La buse double s'ouvre dès que le mode de test est activé. • Appuyez sur le cadran de commande (☀️) pour commuter le fonctionnement de la buse double (activée -> désactivée, désactivée -> activée).
13. Recirc. Pump (Recirc. Pompe)	Test de la pompe de recirculation. <ul style="list-style-type: none"> • La pompe de recirculation s'allume dès que le mode de test est activé. • Appuyez sur le cadran de commande (☀️) pour commuter le fonctionnement de la pompe de recirculation (activée -> désactivée, désactivée -> activée).

* Pompe de zone 1, Pompe de zone 2 et Pompe de zone 3 sont disponibles seulement quand Paramètres de zone est réglé à Système à pompes de zones.

** Sortie vanne de zone 1, Sortie vanne de zone 2 et Sortie vanne de zone 3 sont disponibles seulement quand Paramètres de zone est réglé à Système à vannes de zones.

12.6.7 Réglage des modes de fonctionnement spéciaux

Pour utiliser la chaudière dans un des modes de fonctionnement spéciaux, appuyez simultanément sur le bouton Retour (↩) et le bouton Menu (M) pendant 3 secondes, puis sélectionnez « 7. Special Operations (Fonctionnement spécial) ».



Faites tourner le cadran de commande (⊙) pour passer d'un mode de fonctionnement à l'autre. Appuyez sur le cadran de commande (⊙) pour sélectionner un mode de fonctionnement.

La chaudière reprend le fonctionnement en mode normal si aucune entrée n'est détectée pendant 3 heures.


Appuyez sur le bouton Retour (↩) pour revenir à l'écran ou au menu précédent.

Élément	Description
1. Normal (Normal)	Réglage de la chaudière en mode de fonctionnement normal.
2. 1st MIN (1er MIN)	Réglage de la chaudière en mode de fonctionnement minimal 1 étape.
3. DHW 1st MAX (ECS 1er MAX)	Réglage de la chaudière en mode de fonctionnement maximal ECS 1er.
4. 2nd MIN (2e MIN)	Réglage de la chaudière en mode de fonctionnement minimal 2 étapes.
5. DHW 2nd MAX (ECS 2e MAX)	Réglage de la chaudière en mode de fonctionnement maximal ECS 2e.

Élément	Description
6. SH 1st MAX (CL 1er MAX)	Réglage de la chaudière en mode de fonctionnement maximal CL 1er.
7. SH 2nd MAX (CL 2e MAX)	Réglage de la chaudière en mode de fonctionnement maximal CL 2e.

12.6.8 Fonctionnement en mode de purge d'air

Pour utiliser la chaudière en mode de purge d'air, appuyez simultanément sur le bouton Retour (↩) et sur le bouton Menu (M) pendant 3 secondes, puis sélectionnez « 8. Air Purge Mode (Mode de purge d'air) ».



Faites tourner le cadran de commande (⊙) pour passer d'un paramètre à l'autre. Appuyez sur le cadran de commande (⊙) pour exécuter une purge d'air.

La chaudière reprend le fonctionnement en mode normal si aucune entrée n'est détectée pendant 15 minutes.

Appuyez sur le bouton Retour (↩) pour revenir à l'écran ou au menu précédent.

Élément	Description
1. SH pipe air purge (Purge d'air conduites CL)	Exécuter une purge d'air dans les conduites du chauffage des locaux.

12.7 Comprendre les codes d'erreur

Si un code d'erreur s'affiche sur le panneau avant, reportez-vous au tableau ci-dessous pour consulter la définition correspondante et la solution possible au problème.

Code d'erreur	Origine	Autodiagnostic / Action
E001	Surchauffe de l'échangeur thermique	Réinitialisez la chaudière à partir du panneau avant.
E003	Panne d'allumage	Assurez-vous que la vanne d'alimentation en gaz principale est ouverte.
E004	Fausse flamme	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement mis à la terre.
E012	Perte de flamme	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez le filtre d'admission d'air. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement mis à la terre.
E016	Surchauffe de l'échangeur thermique	<ul style="list-style-type: none"> Éteignez le système pendant au moins 30 minutes, puis redémarrez-le. Rincez l'échangeur thermique.
E020	Vanne de contrôle de gaz anormale	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E030	Surchauffe de l'échappement	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E031	Surchauffe du brûleur	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E046	Thermistance de l'échangeur thermique	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E047	Thermistor d'échappement	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E060	Buse double anormale	Vérifiez la buse double.
E109	Moteur du ventilateur anormal	Nettoyez le filtre d'admission d'air.
E110	Blocage de l'échappement	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le tuyau d'échappement n'est pas bouché. Nettoyez le filtre d'admission d'air.
E123	Moteur de ventilateur de soufflante anormal	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E205	Capteur de température d'alimentation de chauffage	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E218	Capteur de température de retour du chauffage	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E278	Ext. Capteur d'alimentation non détecté	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.

Code d'erreur	Origine	Autodiagnostic / Action
E279	Ext. Capteur de retour non détecté	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E351	Robinet d'alimentation automatique anormal	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E352	Pression élevée de l'eau	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E353	Capteur de pression d'eau	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E407	Capteur de sortie d'eau chaude dom.	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E421	Capteur d'arrivée d'eau froide dom.	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E434	Vanne de réglage du débit d'eau anormale	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E439	Aucun flux d'eau détecté dom.	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E441	Capteur2 de sortie d'eau chaude dom.	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E445	Mélangeur anormal	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E515	PCB anormal	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement mis à la terre. Réinitialisez la chaudière à partir du panneau avant.
E517	Commutateur DIP anormal	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E594	EEPROM anormal	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E615	Mémoire anormale	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E736	Communication en cascade	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E740	Capteur extérieur non détecté	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la courbe de réinitialisation extérieure est configurée de façon appropriée. Vérifiez le raccordement de câblage du capteur de température extérieure.
E761	Pompe aquastat non détectée	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le raccordement de câblage de l'aquastat de préchauffage. Sélectionnez une option autre que le mode aquastat.

Code d'erreur	Origine	Autodiagnostic / Action
E762	Tuyau de ventilation non complètement inséré	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E773	Type de gaz incorrect détecté	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E777	Coupure d'eau basse activée	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez le raccordement de câblage de l'interrupteur à faible niveau d'eau. • Assurez-vous que le niveau d'eau dans le système est approprié. • Au besoin, ajoutez de l'eau d'appoint au système.
E782	Communication du panneau avant	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E784	Communication du contrôleur de zone	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E786	Panneau avant incorrect détecté	Communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.
E788	Réglage du type de gaz incorrect	Vérifiez que le type de gaz fourni correspond au type de gaz réglé au commutateur DIP de la carte de circuits imprimés.

Si aucune de ces solutions ne permet de résoudre le problème, communiquez avec l'assistance technique au 1-800-519-8794.

13. Annexes

13.1 Conversion au gaz et conversion pour la haute altitude

Cette chaudière est configurée en usine pour être utilisée avec du gaz naturel.


- Si une conversion au gaz propane est requise pour la chaudière, utilisez Le kit de CONVERSION HAUTE ALTITUDE ET AU GAZ PROPANE fourni avec la chaudière.
- Si la chaudière est installée à haute altitude (plus de 1 646 m (5 400 pi)) pour le GN, utilisez le KIT DE CONVERSION HAUTE ALTITUDE AU GAZ NATUREL fourni avec la chaudière.

Remarque Pour ce qui est de la conversion haute altitude PL, utilisez le kit de CONVERSION HAUTE ALTITUDE ET AU GAZ PROPANE. Notez que l'orifice d'évacuation des gaz du KIT DE CONVERSION HAUTE ALTITUDE ET AU GAZ PROPANE permet l'installation de la chaudière à une altitude de 0 à 3 078 m (0 à 10 100 pi).


⚠ DANGER

N'effectuez pas de conversion selon le type de gaz ou pour la haute altitude sans un ensemble de conversion officiellement approuvé et les instructions fournies par Navien. Une conversion selon le type de gaz ou pour la haute altitude effectuée au moyen de toute autre pièce résulte en un fonctionnement extrêmement dangereux des brûleurs pouvant entraîner un incendie, une explosion, de graves blessures ou la mort.


Remarque Le kit de conversion haute altitude (a) et le kit de conversion gaz propane & haute altitude (b) sont fixés à l'intérieur du boîtier du produit.



a. Kit de conversion de haute altitude



b. Kit de conversion gaz propane & haute altitude



⚠ AVERTISSEMENT

Danger d'incendie et d'explosion

Pour éviter des blessures graves ou des décès :

- SEUL un installateur ou un service d'entretien qualifié, ou le fournisseur de gaz* peut installer un kit de conversion conformément aux instructions de Navien et à tous les codes et exigences applicables de l'autorité compétente.
- L'installateur ou le service d'entretien qualifié, ou le fournisseur de gaz* est responsable de la bonne installation de ce kit. L'installation ne sera pas correcte ni terminée tant que le fonctionnement de l'appareil converti n'aura pas été vérifié, comme cela est indiqué dans les instructions du fabricant fournies avec le kit.

AVANT de démarrer la conversion au gaz :

- Éteignez TOUJOURS l'alimentation électrique de la chaudière et fermez le robinet d'arrêt manuel du gaz.
- Si la chaudière était en fonctionnement, LAISSEZ-LA refroidir.
- Pour les chaudières au propane : Le fournisseur de propane ajoute un gaz odorant au propane pour le rendre détectable. Dans certains cas, l'odorant peut s'estomper et le gaz peut ne plus avoir d'odeur. Avant le démarrage (et de manière périodique par après), demandez au fournisseur de propane de vérifier si le niveau d'odorant du gaz est bon.

* Un installateur ou un service d'entretien qualifié, ou le fournisseur de gaz est un particulier ou une entreprise qui participe, en personne ou par l'entremise d'un représentant, au raccordement, à l'utilisation, à la réparation ou à l'entretien d'équipements ou d'accessoires utilisant du gaz ou qui en est responsable. Cette personne ou entreprise doit avoir de l'expérience dans ces travaux, connaître toutes les précautions nécessaires et respecter toutes les exigences de l'autorité compétente.

Au Canada : la conversion doit être effectuée conformément aux exigences des autorités provinciales compétentes et aux exigences du code d'installation CAN-B149.1 et CAN1-B149.2.

Outils nécessaires :

- Tournevis Phillips
- Tournevis plat
- Clé Allen de 4 mm ($\frac{5}{32}$ po)
- Analyseur de gaz de combustion ou manomètre avec deux ports
- Détecteur de fuite de gaz

Éléments inclus :

- Orifice d'évacuation des gaz (tableau 1)
- Étiquettes du numéro du kit de conversion et de pression du gaz

NCB-190/060H, 190/080H – Identification de l'orifice

Type de gaz	Gaz naturel		Propane liquide
Altitude	0 à 1 645 m (0 à 5 399 pi)	1 646 à 3 078 m (5 400 à 10 100 pi)	0 à 3 078 m (0 à 10 100 pi)
Orifice	 Installé en usine	 Pour la haute altitude	 Pour le propane (PL)
Taille de l'orifice	Ø4,50/Ø6,30	Ø4,65/Ø6,50	Ø3,65/Ø4,95

NCB-240/110H, 240/130H, 250/150H – Identification de l'orifice

Type de gaz	Gaz naturel		Propane liquide
Altitude	0 à 1 645 m (0 à 5 399 pi)	1 646 à 3 078 m (5 400 à 10 100 pi)	0 à 3 078 m (0 à 10 100 pi)
Orifice	 Installé en usine	 Pour la haute altitude	 Pour le propane (PL)
Taille de l'orifice	Ø4,80/Ø7,50	Ø5,05/Ø7,75	Ø3,90/Ø5,65

Tableau 1. Taille de l'orifice

Remarque

Pour confirmer la hauteur de l'installation, utilisez le code QR fourni pour accéder au site Web suivant (<https://www.navianc.com/elevation>) et entrez le code zip/postal approprié.



⚠ AVERTISSEMENT

Danger d'incendie et d'explosion

Pour éviter des blessures graves ou des décès :

- Veillez à ne pas confondre LA CONVERSION AU GAZ PROPANE et LA CONVERSION HAUTE ALTITUDE. N'utilisez PAS le KIT DE CONVERSION HAUTE ALTITUDE AU GAZ NATUREL pour le GN lors de la conversion au gaz propane (PL).
- Assurez-vous que la conversion est effectuée avec l'orifice correspondant. Si l'orifice de l'installation n'est pas conforme aux spécifications du tableau 1, une combustion incomplète pourrait avoir lieu, ce qui occasionne des risques de blessures ou de dommages matériels.

Procédure :

Remarque

La procédure ci-dessous peut être appliquée à la conversion au propane liquide et à la conversion pour la haute altitude. Avant l'installation, séparez la trousse fournie avec la chaudière.

1. Coupez l'alimentation en gaz et en eau de la chaudière.
2. Ouvrez les 4 crochets (2 dans le haut et 2 dans le bas) pour retirer le couvercle avant et accéder aux composants internes.




Figure 1. Couvercle avant des modèles NCB-H

3. Retirez le couvercle, avant de le placer en lieu sûr pour éviter tout dommage accidentel.
4. Une fois les composants internes visibles, repérez le conduit d'arrivée du gaz et la soupape à gaz au centre de l'appareil, comme illustré à la figure 2.




Figure 2. Composants internes des modèles NCB-H

5. Utilisez un tournevis Phillips pour retirer les deux vis de l'emplacement A - le raccordement situé sous la soupape à gaz et relié au tuyau. Reportez-vous à la figure 3 à des fins de référence. Une fois les vis retirées, séparez délicatement le tuyau de la soupape à gaz.

6. Une fois que le tuyau d'admission de gaz est détaché de la soupape à gaz, repérez l'emplacement B - le raccordement situé au-dessus de la soupape à gaz et relié au moteur du ventilateur. Utilisez un tournevis Phillips pour retirer délicatement les quatre vis et tirez la soupape à gaz pour l'éloigner du ventilateur et accéder à l'orifice d'évacuation des gaz.




Figure 3. Retrait de la soupape à gaz du tuyau d'entrée de gaz et du moteur du ventilateur

7. Une fois l'orifice d'évacuation des gaz exposé, retirez les deux vis qui maintiennent la pièce en place. Retirez l'orifice d'évacuation des gaz de son logement et préparez le nouvel orifice d'évacuation des gaz de conversion basse pression pour l'installer.




Figure 4. Accès à l'orifice d'évacuation des gaz dans le ventilateur

⚠ AVERTISSEMENT

Danger d'incendie et d'explosion

Pour éviter des blessures graves ou des décès :

- N'ESSAYEZ PAS de régler ou de mesurer la pression de sortie de la soupape à gaz. La soupape à gaz est configurée en usine pour offrir une pression de sortie adéquate. Ce réglage est compatible avec le gaz naturel et le propane et ne requiert aucun ajustement.
- Si vous essayez de modifier ou de mesurer la pression de sortie de la soupape à gaz, vous risquez d'endommager la soupape, ce qui pourrait provoquer des blessures potentiellement graves, la mort ou des dommages matériels réels. À la livraison, les chaudières NCB-H fabriquées par Navien sont **UNIQUEMENT** équipées pour le gaz naturel.





Figure 5. Vue en éclaté du tuyau à gaz

⚠ DANGER

Danger d'incendie et d'explosion

Pour éviter des blessures graves ou des décès :

- Examinez **TOUJOURS** le joint torique entre la soupape à gaz et l'adaptateur d'entrée de la soupape à gaz lorsqu'ils sont démontés (voir Figure 5).
- Assurez-vous que le joint torique est en bon état avant de l'installer. Remplacez le joint torique selon le besoin.




<NCB-190/060H, 190/080H – Identification de l'orifice>



<NCB-240/110H, 240/130H, 250/150H – Identification de l'orifice>

Figure 6. Identification de l'orifice

8. Retirez l'orifice d'évacuation des gaz, assurez-vous que le joint est correctement logé dans l'ouverture, puis installez le nouvel orifice d'évacuation des gaz. Assurez-vous que l'orifice repose correctement sur le joint à l'intérieur de l'ouverture avant de passer à l'étape suivante.



9. Remettez le tuyau d'entrée de gaz à sa position initiale et utilisez toutes les vis pour effectuer tous les raccordements.


Remarque Ne serrez pas trop fort, car vous risqueriez d'endommager ou de casser les composants.

10. Réglez le commutateur DIP de la carte PCB pour changer le type de gaz. Pour le LP, réglez le commutateur DIP 2 n° 1 à ON (activé). Pour le GN, réglez le commutateur DIP 2 n° 1 à OFF (désactivé).

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution

Éteignez TOUJOURS l'alimentation électrique à la chaudière avant d'accéder aux commutateurs DIP afin de prévenir toute blessure grave ou la mort.



Commutateur	Fonction	Réglage	Remarque
1	Type de gaz	Natural Gas (Gaz naturel)	1-OFF (désactivé)
		Gaz propane	1-ON (activé)
2 et 3	Haute altitude	0 à 609 m (0 à 1 999 pi)	2-OFF (désactivé), 3-OFF (désactivé)
		610 à 1 645 m (2 000 à 5 399 pi)	2-ON (activé), 3-OFF (désactivé)
		1 646 à 2 346 m (5 400 à 7 699 pi)	2-OFF (désactivé), 3-ON (activé)
		2 347 à 3 078 m (7 700 à 10 100 pi)	2-ON (activé), 3-ON (activé)

Lorsque vous appliquez l'orifice d'évacuation des gaz pour la haute altitude, réglez les commutateurs DIP de la carte PCB par altitude selon le tableau ci-dessus.

Remarque

- Cet appareil peut être installé à une altitude maximale de 3 078 m (10 100 pi) lorsqu'il est utilisé avec du gaz naturel ou du propane. Pour utiliser l'appareil à une altitude particulière, les commutateurs DIP doivent être réglés comme décrit ci-dessus.
- Pour confirmer la hauteur de l'installation, utilisez le code QR fourni pour accéder au site Web suivant (<https://www.navierinc.com/elevation>) et entrez le code zip/postal approprié.



- Haute altitude : À une altitude supérieure à 610 m (2 000 pi), les valeurs nominales de l'appareil sont réduites de 3 % pour chaque 305 m (1 000 pi) d'altitude supplémentaire.
- Pour le gaz naturel, si vous installez l'appareil à une altitude supérieure à 1 646 m (5 400 pi), il est nécessaire de remplacer l'orifice d'évacuation des gaz pour la haute altitude. Assurez-vous de ne pas confondre cet orifice d'évacuation avec l'orifice d'évacuation de PL.
- Notez que l'orifice d'évacuation des gaz du KIT DE CONVERSION GAZ PROPANE & HAUTE ALTITUDE permet l'installation de la chaudière à une altitude de 0 à 3 078 m (0 à 10 100 pi).

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter des blessures graves ou des décès :

- Vérifiez **TOUJOURS** si le commutateur DIP 1 du panneau est réglé selon le type d'alimentation en gaz.
- Pour le gaz naturel, installez l'orifice d'évacuation des gaz pour haute altitude seulement lorsque la chaudière est installée à plus de 1 646 m (5 400 pi).
- Assurez-vous d'installer le kit de conversion gaz naturel haute altitude et de ne pas le confondre avec le kit de conversion gaz propane haute altitude.
- Le fait de ne pas installer correctement le kit de conversion haute altitude ou de ne pas utiliser les paramètres d'altitude appropriés peut provoquer un empoisonnement au monoxyde de carbone, entraînant des blessures graves ou la mort.




Figure 7. Insertion de l'analyseur

11. Allumez l'alimentation en gaz et en eau de la chaudière.

12. Mesurez et ajustez le ratio gaz/air.

Option 1. Utilisation de l'analyseur de gaz de combustion (recommandé)

- Desserrez la vis, tournez la plaque et retirez le joint d'étanchéité pour accéder au port de surveillance des émissions, comme illustré à la figure 7.
- Insérez l'analyseur dans le port (figure 7).

Model (Modèle)	Altitude	Combustible	Puissance maximale d'utilisation	Puissance minimale d'utilisation
			%CO ₂	%CO ₂
NCB-190/060H	0 à 1 645 m (0 à 5 399 pi)	Gaz naturel	9,1	9,3
		Propane liquide	10,5	10,7
NCB-190/080H	1 646 à 3 078 m (5 400 à 10 100 pi)	Gaz naturel	9,1	9,3
		Propane liquide	10,5	10,7
NCB-240/110H	0 à 1 645 m (0 à 5 399 pi)	Gaz naturel	9,1	9,3
		Propane liquide	10,5	10,7
NCB-240/130H	1 646 à 3 078 m (5 400 à 10 100 pi)	Gaz naturel	9,1	9,3
		Propane liquide	10,5	10,7

Tableau 2. Valeur de CO₂

(Les valeurs de CO₂ doivent se trouver dans la limite de 0,5 % des valeurs indiquées.)

- c. Activez plusieurs zones et réglez la chaudière pour qu'elle fonctionne en mode MIN 1 étape.

Remarque Pour la sélection du mode de fonctionnement, reportez-vous à la section « 12.6.7 Réglage des modes de fonctionnement spéciaux » à la page 145.

Mesurez la valeur de CO₂ à la puissance minimale d'utilisation.

Si la valeur de CO₂ ne se trouve pas dans la plage de 0,5 % de la valeur indiquée dans le tableau 2, la vis de réglage de la soupape à gaz doit être ajustée.

Si un ajustement est requis, trouvez la vis de réglage, comme cela est indiqué à la Figure 8. À l'aide d'une clé Allen de 4 mm (⁵/₃₂ po), tournez la vis de réglage de 1/4 de tour maximum dans le sens horaire pour augmenter la valeur de CO₂ ou dans le sens antihoraire pour la réduire.




Figure 8. Emplacement de la vis de réglage

Remarque La vis de réglage se trouve derrière le couvercle à visser. Il faut d'abord le retirer.

- d. Activez plusieurs zones et réglez la chaudière pour qu'elle fonctionne en mode MAX 2 étapes (reportez-vous à la section « 12.6.7 Réglage des modes de fonctionnement spéciaux » à la page 145). Mesurez la valeur de CO₂ à une puissance maximale d'utilisation. Si les valeurs de CO₂ ne correspondent pas aux valeurs indiquées dans le tableau 2 à la puissance maximale d'utilisation, n'ajustez pas la soupape à gaz. Vérifiez plutôt l'orifice d'évacuation des gaz.

⚠ AVERTISSEMENT

Des réglages inappropriés de la soupape à gaz peuvent causer un incendie ou une explosion et entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Option 2. Utilisation du manomètre numérique

- a. Ouvrez la lumière de refoulement de correction en desserrant la vis de deux tours comme illustré à la figure 9.




Figure 9. Connexion d'un manomètre numérique

- b. Connectez un manomètre à la lumière de refoulement de correction. Pour les manomètres équipés de deux ports, utilisez le côté avec pression positive.

Model (Modèle)	Altitude	Référence du kit.	Type de gaz	Correction
NCB-190/080H NCB-190/060H	0 à 1 645 m (0 à 5 399 pi)	-	Gaz naturel	-0,025 cm ± 0,025 (-0,01 po ± 0,01 po)
	1 646 à 3 078 m (5 400 à 10 100 pi)	NAC-NH190/080		
	0 à 3 078 m (0 à 10 100 pi)	NAC-L190/080	Propane liquide	-0,10 cm ± 0,025 cm (-0,04 po ± 0,01 po)
	0 à 1 645 m (0 à 5 399 pi)	-	Gaz naturel	-0,15 cm ± 0,025 cm (-0,06 po ± 0,01 po)
1 646 à 3 078 m (5 400 à 10 100 pi)	NAC-NH240/130			
NCB-240/130H NCB-240/110H	0 à 3 078 m (0 à 10 100 pi)	NAC-L240/130	Propane liquide	-0,15 cm ± 0,025 cm (-0,06 po ± 0,01 po)
	0 à 1 645 m (0 à 5 399 pi)	-	Gaz naturel	-0,15 cm ± 0,025 cm (-0,06 po ± 0,01 po)
1 646 à 3 078 m (5 400 à 10 100 pi)	NAC-NH250/150			
NCB-250/150H	0 à 3 078 m (0 à 10 100 pi)	NAC-L250/150	Propane liquide	-0,15 cm ± 0,025 cm (-0,06 po ± 0,01 po)

Tableau 3. Valeur de correction pour une puissance minimale d'utilisation

- c. Activez plusieurs zones et réglez la chaudière pour qu'elle fonctionne en mode MIN 1 étape (reportez-vous à la section « 12.6.7 Réglage des modes de fonctionnement spéciaux » à la page 145). Mesurez la valeur de correction à la puissance minimale d'utilisation et comparez-la aux valeurs indiquées dans le tableau 3. Si la valeur de correction ne correspond pas à la plage indiquée, la vis de réglage de la soupape à gaz doit être ajustée.

Si un ajustement est requis, trouvez la vis de réglage, comme cela est indiqué à la Figure 10. À l'aide d'une clé Allen de 4 mm (5/32 po) tournez la vis de réglage de 1/4 de tour au maximum, dans le sens horaire pour augmenter la valeur de correction ou dans le sens antihoraire pour la diminuer.




Figure 10. Emplacement de la vis de réglage

Remarque La vis de réglage se trouve derrière le couvercle à visser. Il faut d'abord le retirer.

- d. Ne vérifiez pas la valeur de correction et n'ajustez jamais la soupape à gaz à la puissance maximale d'utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT

Des réglages inappropriés de la soupape à gaz peuvent causer un incendie ou une explosion et entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

13. Une fois les valeurs de CO₂ ou de correction confirmées, appliquez les étiquettes de conversion incluses afin d'indiquer que l'appareil a été converti au gaz propane ou pour la haute altitude. Placez ces étiquettes à côté de la plaque signalétique, comme indiqué à la figure 11.






Figure 11. Emplacement approprié des étiquettes de conversion au gaz propane ou de conversion pour la haute altitude

Remarque La plaque signalétique de conversion au gaz propane ou de conversion pour la haute altitude varie selon le modèle. Vérifiez le numéro de la trousse de conversion avant d'apposer les étiquettes.

13.2 Schéma de câblage




13.3 Schéma à contacts



13.4 Capteur de température externe

Installation du capteur de température externe

1. Sortez le corps du capteur du bouchon.
2. Fixez-le au mur à l'aide des vis/fixations fournies avec l'appareil.
3. Faites passer les fils dans l'ouverture du passe-fil du corps de l'appareil.
4. Connectez les fils au bloc de jonction.
5. Fixez le bouchon au corps.



Kit de capteur de température externe Navien

Instructions d'installation du capteur de température externe


- Évitez les endroits où la température varie beaucoup en raison de la lumière directe du soleil et qui ne sont donc peut-être pas représentatifs de la véritable température extérieure.
- Le meilleur emplacement pour installer le capteur de température est sous les gouttières, du côté nord ou nord-est d'une structure, où il sera protégé contre la lumière directe du soleil.
- Évitez de placer le capteur à proximité de sources de chaleur susceptibles d'affecter la détection correcte de la température (ventilateurs, évacuations, événements, lampes).
- Évitez d'installer le capteur dans un endroit où il sera soumis à une humidité excessive.
- Utilisez un câblage de calibre 18 (câblage de thermostat) sans jonction de fil.
- Veillez à éviter toute interférence électromagnétique potentielle en acheminant le fil séparément des sources potentielles comme un câblage haute tension. Le cas échéant, utilisez un câble blindé.
- Avant de fermer le bouchon, vérifiez que les raccordements du câblage ont été effectués en toute sécurité.
- Le capteur est un appareil étanche.
- Tout dommage à l'appareil pourrait exiger le remplacement de l'ensemble du composant.

13.5 Contrôle de la réinitialisation extérieure

Le contrôle de réinitialisation extérieure peut être utilisé pour améliorer l'efficacité énergétique tout en maintenant des performances de chauffage optimales. Le contrôle de réinitialisation extérieure permet que le réglage de la température de chauffage des locaux change automatiquement en fonction de la température extérieure et de l'application de système de chauffage de l'espace (charge du système).

Vous pouvez configurer les paramètres du contrôle de réinitialisation extérieure sur le panneau avant. Reportez-vous à « 12.5.2 Réglage de la fonction de chauffage des locaux » à la page 128 et « 12.6.3 Réglage des paramètres de fonctionnement » à la page 137.

Remarque La fonction du contrôle de réinitialisation extérieure nécessite l'installation d'un capteur de température externe et ne fonctionne que lorsque la chaudière est en mode de fonctionnement normal. Elle ne peut être utilisée lorsque la chaudière est en mode minimum (MIN) ou maximum (MAX), ou lorsque le panneau avant de la chaudière affiche une erreur.



Réglage de la température de chauffage des locaux pour la fonction de contrôle de réinitialisation extérieure

Les tableaux ci-dessous présentent la plage de température de chauffage des locaux par défaut selon la charge de chauffage du système et les plages de température externe applicables.

Instructions d'installation du capteur de température externe


Charge de chauffage	Plage de réglage pour l'alimentation	Plage de réglage pour le retour
Finned Tube Baseboard Plinthe du tuyau à ailettes (par défaut)	48,5 à 82 °C (120 à 180 °F)	38 à 63,5 °C (101 à 147 °F)
Fan Coil (Ventilo-convecteur)	60 à 82 °C (140 à 180 °F)	46,5 à 63,5 °C (116 à 147 °F)
Cast Iron Baseboard (Plinthe en fonte)	37,5 à 76,5 °C (100 à 170 °F)	30 à 59 °C (86 à 139 °F)
Low Mass Radiant (Radiant à faible masse)	26,5 à 60 °C (80 à 140 °F)	21 à 46,5 °C (70 à 116 °F)
High Mass Radiant (Radiant à masse élevée)	26,5 à 48,5 °C (80 à 120 °F)	21 à 38 °C (70 à 101 °F)
Radiators (Radiateurs)	48,5 à 76,5 °C (120 à 170 °F)	38 à 59 °C (101 à 139 °F)
Custom (Personnalisé)	40 à 82 °C (104 à 180 °F)	30 à 65 °C (86 à 149 °F)

Plage de température externe et réglages de la température par défaut

Point de réglage	Plage	Remarques
Outdoor Low Temperature (Température extérieure basse)	-20 °C (-4 °F) au point de réglage de la température haute extérieure 5 °C (-9 °F)	Valeur par défaut : -10 °C (14 °F)
Outdoor High Temperature (Température extérieure élevée)	Point de réglage de la température extérieure basse + 5 °C (9 °F) à 40 °C (104 °F)	Valeur par défaut : 21 °C (70 °F)

13.6 Schéma des composants et nomenclatures


13.6.1 Assemblage du boîtier



#	Description	Référence	Remarques
1	Base	20049684*	
2	Support de base	20007609*	
3	Support inférieur de la base	20007643*	
4	Assemblage du support de pompe	30024919*	
5	Vis (M4X10L)	20049000*	
6	Carte de circuits imprimés principale	30027886*	
7	Carte de circuits imprimés du terminal	30021496*	
8	Ensemble du conduit d'admission d'air	30008662*	
9	Filtre d'admission d'air	30016248*	
10	APS	30021100*	
11	Adaptateur de l'évent	30025921*	
12	Anneau de caoutchouc	20041970*	
13	Assemblage du conduit d'évacuation	30024848*	
14	Transformateur d'alimentation 24 V	30025710*	
15	Couvercle	30027374*	
16	Panneau avant	30027887*	
17	Support de la carte de circuits imprimés	20051289*	
18	Support inférieur droit de la carte de circuits imprimés	20049687*	
19	Support inférieur gauche de la carte de circuits imprimés	20051233*	
20	Vis (M4X8L)	20006540*	

#	Description	Référence	Remarques
1	Amortisseur	30008825*	
2	Joint torique (G50)	20003019*	
3	Support du bac	20022095*	
4	Siphon	30024911*	
5	Chambre de mélange	20022750*	NCB-190/080H
		20022751*	NCB-250/150H
6	Transformateur d'allumage	30026063*	
7	Emballage du brûleur	20021677*	NCB-190/080H
		20021672*	NCB-250/150H
8	Assemblage de l'échangeur thermique	30027363*	NCB-190/080H
		30027362*	NCB-250/150H
9	Thermistance (évacuation)	30009478*	
10	Thermistance (eau)	30008366*	
11	Interrupteur haute température	30023954*	
12	Fixation (chauffage)	20033662*	
13	Tuyau de sortie de l'échangeur thermique	30024902*	NCB-190/080H
		30024903*	NCB-250/150H
14	Interrupteur à faible niveau d'eau (capteur de pression)	30014699*	
15	Boyau du siphon	20049704*	
16	Tuyau de retour	30024904*	NCB-190/080H
		30024905*	NCB-250/150H
17	Fixation (retour)	20007733*	
18	Fixation du siphon	20007833*	
19	Emballage de l'interrupteur à faible niveau d'eau	20006873*	
20	Dispositif d'allumage	30028036*	
21	Emballage du dispositif d'allumage	30028036*	
22	Assemblage du conduit d'évacuation	30024877*	
23	Réceptacle de l'eau de condensation	30024879*	
24	Fusible de température	30025036*	


13.6.3 Canalisation



#	Description	Référence	Remarques
1	Plaque de l'échangeur thermique	30024107*	18EA
		30021098*	24EA
2	Adaptateur de mitigeur	20044471*	
3	Bouchon	20017744*	
4	Connecteur du mélangeur	20044469*	
5	Vanne de réglage de débit	30008247*	
6	Adaptateur de raccord d'entrée de l'eau chaude sanitaire	20044470*	
7	Vis Taptite (Φ 4 × 6)	20017962*	
8	Capteur de température de l'eau chaude sanitaire (bleu)	30022207*	
9	Adaptateur de raccord d'entrée de l'eau chaude sanitaire	20044477*	
10	Adaptateur d'admission de gaz (MD)	20049379*	
11	Adaptateur d'admission de gaz (HD)	20049380*	
12	Écrou de l'adaptateur d'admission de gaz	20044480*	
13	BROCHE SUS	20044681*	
14	Joint torique (P22, WRAS)	20048007*	
15	Vis Taptite (Φ 4 × 12)	20041461*	
16	Adaptateur de retour du chauffage	20044488*	
17	Fixation (25)	20007859*	
18	Fixation (27)	20017726*	

#	Description	Référence	Remarques
19	Fixation (36)	20017724*	
20	Fixation (19,7)	20007733*	
21	Joint torique (P14, WRAS)	20048004*	
22	Joint torique (P16, WRAS)	20048005*	
23	Joint torique (P18, WRAS)	20048006*	
24	Joint torique (P26)	20032409*	
25	Joint torique (P28)	20022142*	
26	Vis (M4x10)	20038757*	
27	Cadre du filtre	30014682*	
28	Tamis du filtre		
29	Joint torique (P25)	20032528*	
30	Système d'admission à mitigeur	20044482*	
31	Capteur de température de l'eau chaude sanitaire (rouge)	30023765*	
32	Vanne de réglage de mitigeur	30011532*	
33	Adaptateur de sortie de l'eau chaude sanitaire	20044487*	
34	Coude de raccord de l'eau chaude sanitaire	20025962*	
35	Capteur de température de l'eau chaude sanitaire (noir)	30022222*	
36	Corps du robinet à trois voies	20046493*	
37	Adaptateur d'alimentation de chauffage	20044489*	
38	Fixation du robinet à trois voies	20029414*	
39	Robinet à trois voies (A/S)	30028157*	Assemblage moteur
		30026790*	Moteur + corps
40	Plaque de bloc	20044475*	
41	Adaptateur d'entrée de l'eau chaude sanitaire	20044701*	
42	Vis hexagonale (M5 x10)	20009865*	
43	Emballage de plaque de bloc	20045394*	
44	Emballage de l'adaptateur d'entrée de l'eau chaude sanitaire	20045393*	
45	Emballage de l'adaptateur de sortie de l'eau chaude sanitaire	20045395*	
46	Emballage de l'adaptateur de retour du chauffage	20045397*	
47	Emballage de l'adaptateur d'alimentation de chauffage	20045396*	
48	Emballage de plaque de l'échangeur thermique (WRAS)	20047738*	
49	Cadre du filtre d'alimentation d'eau directe	20017849*	
50	Tamis du filtre d'alimentation d'eau directe	20017743*	
51	Joint torique (P19)	20017211*	
52	Pompe de circulation	30023987*	

13.6.4 Ventilateur (gaz)



#	Description	Référence	Remarques
1	Assemblage du ventilateur	30025295*	
2	Emballage du ventilateur	20022744*	
3	Joint torique (G75)	20018079*	
4	Dual Venturi (Buse double)	30027149*	NCB-190/080H
			NCB-250/150H
5	Silence	20031242*	NCB-190/080H
		20032570*	NCB-250/150H
6	Adaptateur pour silence	20049499*	NCB-190/080H
		20032569*	NCB-250/150H
7	Emballage du pavillon d'aspiration	20022660*	
8	Orifice d'évacuation des gaz	20049500*	NCB-190/080H (GN)
		20049501*	NCB-250/150H (GN)
		20050545*	NCB-190/080H (PL)
		20050546*	NCB-250/150H (PL)
9	Joint torique (P34)	20019090*	
10	Tuyau à gaz (sortie)	30024916*	NCB-190/080H
		30024917*	NCB-250/150H
11	Joint torique (P20)	20006934*	
12	Connecteur de gaz	20018430*	
13	Soupape à gaz	30011586*	
14	Tuyau à gaz (entrée)	30024915*	
15	Adaptateur d'admission de gaz	20042244*	

13.7 Exigences pour l'État du Massachusetts

AVIS AVANT L'INSTALLATION

Cet appareil doit être installé par un plombier ou un monteur d'installations au gaz agréé, conformément aux sections 4.00 et 5.00 du Massachusetts Plumbing and Fuel Gas Code 248 CMR.

IMPORTANT : dans l'État du Massachusetts (248 CMR 4.00 & 5.00)

Pour tout appareil au gaz mural à évacuation horizontale installé dans chaque logement, bâtiment et structure utilisés en tout ou partie à des fins résidentielles, y compris ceux possédés ou utilisés par le Commonwealth, et dans lesquels la terminaison murale du conduit d'évacuation se situe à moins de 2,13 m (7 pi) au-dessus du sol dans la zone de ventilation, y compris, mais sans limitation, les plateformes et les porches, il convient de se conformer aux exigences suivantes :

1. **INSTALLATION DE DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE.** L'installation ou le remplacement d'un appareil au gaz ventilé est seulement autorisée si un détecteur de monoxyde de carbone alimenté par batterie ou relié au système électrique du bâtiment est présent sur le même étage que l'appareil ou sur l'étage suivant lorsque l'appareil est installé dans une galerie technique ou un vide sanitaire, sauf si l'appareil est installé dans un garage non habitable isolé des bâtiments habités. Dans tous les bâtiments résidentiels, un détecteur de monoxyde de carbone doit aussi être présent sur chaque étage habitable du bâtiment. Ces exigences ne doivent pas être considérées comme remplaçant toute exigence supplémentaire dictée par le document M.G.L. c. 148 §26F1/2.
2. **DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE APPROUVÉS.** Chaque détecteur de monoxyde de carbone requis conformément aux dispositions susmentionnées doit être conforme à la norme NFPA 720, être répertorié dans l'ANSI/UL 2034 et être certifié par l'IAS.
3. **PLAQUE SIGNALÉTIQUE.** Dans tous les cas où un évent traversant un mur est installé moins de 2,13 m (7 pi) au-dessus de la surface finie du sol, une plaque signalétique en métal ou en plastique doit être fixée de façon permanente sur l'extérieur du bâtiment, à une hauteur minimale de 2,44 m (8 pi) au-dessus du sol, directement au-dessus de la sortie du conduit d'évacuation. La plaque signalétique doit indiquer, en caractères imprimés d'au moins 1,27 cm (0,5 po) de hauteur : « **GAS VENT DIRECTLY BELOW** » (« **ÉVÈNT DE GAZ CI-DESSOUS** »). **KEEP CLEAR OF ALL OBSTRUCTIONS** « **NE PAS OBSTRUER** ».
4. **INSPECTION.** L'inspecteur de gaz local ou de l'État, chargé de vérifier l'appareil au gaz mural à évacuation horizontale, ne devra approuver l'installation qu'à condition que, lors de l'inspection, celui-ci vérifie que des détecteurs de monoxyde de carbone et une plaque signalétique sont installés conformément aux clauses de la norme 248 CMR 5.09 et 5.12.

14. GARANTIE LIMITÉE NAVIEN, INC.

En vigueur

La garantie limitée de 10 ans sur les échangeurs thermiques, la garantie limitée de 5 ans sur les pièces et la garantie limitée de 1 an sur la main-d'œuvre (la « Garantie ») décrites aux présentes couvrent les défauts de matériaux et de fabrication quand la chaudière NCB-H de Navien (le « Produit ») est installée par un entrepreneur ou un plombier dûment agréé et utilisée en stricte conformité avec les instructions du Manuel d'installation et de fonctionnement, selon les conditions du présent document de garantie. Une installation ou utilisation inappropriée annulera cette garantie. Cette Garantie entre en vigueur à compter de la date d'installation et s'applique à l'acheteur d'origine et aux propriétaires subséquents, mais uniquement si le Produit reste sur le site de l'installation d'origine. Cette Garantie comprend une garantie limitée, selon la description ci-dessous.

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie?

Selon les conditions décrites aux présentes, Navien s'engage à réparer ou à remplacer le produit couvert ou toute pièce ou tout composant présentant un défaut de matériaux ou de fabrication pendant une période de cinq (5) ans pour les pièces et de dix (10) ans pour l'échangeur thermique dans une résidence unifamiliale. Navien paiera les frais de main-d'œuvre pour la réparation sous réserve de l'approbation écrite préalable de Navien et conformément au calendrier des allocations de main-d'œuvre approuvées de Navien pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'installation. Toutes les pièces de réparation doivent être des pièces Navien d'origine. Tous les travaux de réparation et de remplacement doivent être effectués par une personne ou une entreprise de service détenant la certification nécessaire pour effectuer ce type de réparation.

Aucune garantie n'est offerte pour une autre application que l'installation dans une résidence unifamiliale.

Pendant la période de garantie applicable, le remplacement du Produit ou des composants peut être autorisé uniquement par Navien. Navien n'autorise aucune personne ou entreprise à assumer pour elle toute obligation ou responsabilité en relation avec le remplacement du Produit ou de ses composants. Si on détermine qu'il est impossible de réparer ou de remplacer une pièce sous garantie, le Produit sera remplacé par un nouveau produit ayant au moins la même capacité en BTU que le produit défectueux en question. Le composant ou le produit de remplacement ne sera garanti que pour la partie non expirée de la période de garantie applicable pour le composant ou le produit d'origine.

Durées de garantie applicables

Durée de garantie		
Garantie de main-d'œuvre	Garantie sur les pièces*	Garantie de l'échangeur thermique*
1 an	5 ans	10 ans

* La garantie de l'échangeur thermique s'applique uniquement aux échangeurs thermiques primaire et secondaire. La plaque de l'échangeur thermique d'eau chaude sanitaire est couverte par la garantie sur les pièces.

Comment obtenir un service de réparation?

Vous devez communiquer avec l'installateur original de votre Produit. Votre installateur devra communiquer avec Navien pour signaler le problème. Si l'installateur d'origine ne peut pas être identifié ou si vous choisissez de ne plus utiliser ce fournisseur de services, vous pouvez choisir n'importe quel fournisseur disposant d'une licence appropriée pour effectuer la réparation nécessaire. Avant de procéder à toute activité de service, l'installateur ou le fournisseur de service doit se conformer aux procédures de service de garantie et de politique de retour de Navien, telles que publiées sur le site Web de Navien, qui exigent entre autres de communiquer avec le service de soutien technique de Navien au (800) 519-8794, option 2.

Une preuve de la date d'installation doit être fournie à Navien. À la demande de Navien, le Produit défectueux ou la pièce défectueuse doit être retourné(e) à Navien. Lorsque le produit est installé dans une construction neuve, la date d'installation sera établie comme étant la date à laquelle l'utilisateur final prend possession du bien immobilier. Si la preuve de la date d'installation n'est pas disponible, alors on utilisera la date de six mois après la date de fabrication.

Les autres conditions générales sont décrites au verso.

Nom du client : _____
Adresse du client : _____
Téléphone : _____ Télécopieur : _____
Courriel : _____
Nom de l'installateur : _____ No de permis : _____
Adresse de l'installateur : _____
Lieu d'achat : _____
No de modèle : _____
No de série : _____
Date d'achat : _____



Navien, Inc.

20 Goodyear, Irvine, CA 92618

Tel : 1-800-519-8794

Fax : 949-420-0430

www.navieninc.com

Pour un enregistrement instantané de la garantie, veuillez enregistrer votre produit en ligne à navieninc.com

Qu'est-ce qui n'est pas couvert?

La garantie limitée de Navien sera annulée au cas où l'une des situations suivantes survient :

- Installation incorrecte, défaut d'installation en stricte conformité avec les procédures du manuel d'installation et d'exploitation, installation par un installateur non autorisé, et installation en violation des règles, lois ou codes du bâtiment applicables.
- Produits achetés via Internet, d'autres réseaux de e-commerce, ou chez un installateur ayant obtenu le produit auprès d'un fournisseur ou d'un distributeur non autorisé par Navien.
- Absence d'entretiens réguliers, mauvaise utilisation, fonctionnement avec des réglages différents de ceux recommandés ou spécifiés, non-conformité avec les instructions ou directives stipulées dans le Manuel d'information pour l'utilisateur.
- Modification ou altération du produit de quelque manière que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, retrait de tout composant ou pièce, ajout de composants non approuvés, réinstallation ou déplacement du produit de son site d'installation d'origine, ou tout endommagement accidentel ou intentionnel du produit.
- Installation dans un espace commercial ou un immeuble d'habitation collectif ou toute utilisation non recommandée.
- Tout dommage causé par des conditions locales défavorables, y compris, mais sans s'y limiter, dépôts d'eau dure, accumulation de chaux ou de minéraux, utilisation avec des éléments atmosphériques corrosifs.
- Dommages ou problèmes causés par des problèmes de débit de gaz, des surtensions électriques, des inondations, un incendie, une température extérieure anormale, ou tout autre cause de dommage non directement imputable à un défaut de fabrication.
- Non-respect par l'installateur des procédures de service de garantie et de la politique de retour qui lui ont été préalablement fournies et disponibles sur le site Web de Navien. Ces politiques incluent, mais sans s'y limiter, le fait que l'installateur devrait en premier lieu contacter le service d'assistance technique de Navien lorsqu'il se trouve devant le produit pour résoudre le problème identifié.
- Problèmes de performances causés par le dimensionnement incorrect de la chaudière, ou de la conduite d'arrivée de gaz, de la connexion de ventilation, des ouvertures d'air de combustion, de la tension électrique, des câbles ou des fusibles ou tout autre composant, pièce ou spécification.
- Conversion incorrecte de gaz naturel en GPL ou de GPL en gaz naturel, ou tentative de fonctionnement avec un type de gaz non spécifié pour la chaudière.
- Tout dommage, dysfonctionnement ou défaillance causé(e) par une utilisation abusive, une négligence, une altération, un accident, un incendie, une inondation, le gel, le vent, la foudre et autres catastrophes naturelles.

- Exploitation, utilisation ou stockage de la chaudière dans une atmosphère ou un environnement corrosif ou contaminé.
- Exploitation de la chaudière à des températures de l'eau hors des limites de température réglées en usine et/ou dépassent le réglage maximum du contrôle de limite élevée.
- Utilisation de la chaudière lorsque celle-ci n'est pas alimentée en eau potable.
- Soumettre l'échangeur de chaleur à des pressions ou des taux de combustion supérieurs ou inférieurs à ceux indiqués sur la plaque signalétique.
- Installation dans un emplacement à l'extérieur des États-Unis et du Canada.
- Retirer ou modifier la plaque signalétique.

Limitations de la garantie

SAUF COMME EXPRESSEMENT PRÉVU DANS LES PRÉSENTES, IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES OU LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI S'ÉTEND AU-DELÀ DE LA DESCRIPTION DE LA GARANTIE DANS LES PRÉSENTES ET NAVIEN NE PEUT AUCUNEMENT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUS LES DOMMAGES ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, INDIRECTS, PUNITIFS OU AUTRES DOMMAGES SIMILAIRES QUI PEUVENT SURVENIR, Y COMPRIS PERTE DE PROFITS, DOMMAGES PERSONNELS OU MATÉRIELS, PERTE D'UTILISATION, INCONVÉNIENTS OU OBLIGATION RÉSULTANT D'UNE INSTALLATION, D'UN ENTRETIEN OU D'UNE UTILISATION INCORRECTS DU PRODUIT. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION DÉCOULANT EN VERTU DE LA LOI DE L'ÉTAT EST LIMITÉE EN DURÉE À LA PÉRIODE DE COUVERTURE FOURNIE PAR CETTE GARANTIE, À MOINS QUE LA PÉRIODE FOURNIE PAR LA LOI DE L'ÉTAT NE SOIT INFÉRIEURE.

Personne n'est autorisé à donner d'autres garanties au nom de Navien. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, ou la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Rév. 2023-09-08

Conservez ce document aux fins de référence future.



Pour un enregistrement instantané de la garantie, veuillez enregistrer votre produit en ligne à navieninc.com

Notes

Notes

Notes

Installation & Operation Manual

NCB-H Condensing Combi-Boilers

Getting Service

If your boiler requires service, you have several options for getting service:

- Contact Technical Support at 1-800-519-8794 or on the website: www.navienc.com.
- For warranty service, always contact Technical Support first.
- Contact the technician or professional who installed your boiler.
- Contact a licensed professional for the affected system (for example, a plumber or electrician).

When you contact Technical Support, please have the following information at hand:

- Model number
- Serial number
- Date purchased
- Installation location and type
- Error code, if any appears on the front panel display.

Version: 1.0 (January, 2025)



800.519.8794 | www.navienc.com
20 Goodyear Irvine, CA 92618